

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: МКТС Заводской номер: 17256  
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача:  
Подача: ППС SN 92428  
Подача:  
Схема измерений: Тупиковая

Датчик давления:  
Зонд-10 ИД SN 1913251

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	P1	Q	txв	Pxв	ta	Траб	NS
	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	ати	Гкал	°C	атм	°C	ч	
01.09.2023	61.21	8.78	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	8.63	0.00	3.53	0.484	5.00	4.00	22.95	24.0	
02.09.2023	61.10	8.43	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	8.28	0.00	3.47	0.464	5.00	4.00	22.89	24.0	
03.09.2023	61.15	8.38	0.00	0.00	8.24	0.00	0.00	8.24	0.00	3.54	0.462	5.00	4.00	23.08	24.0	
04.09.2023	60.93	8.31	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	8.17	0.00	3.61	0.456	5.00	4.00	23.59	24.0	
05.09.2023	60.94	7.74	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	7.60	0.00	3.55	0.425	5.00	4.00	23.76	24.0	
06.09.2023	61.06	8.10	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00	7.97	0.00	3.59	0.446	5.00	4.00	23.88	24.0	
07.09.2023	60.87	8.15	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	3.55	0.447	5.00	4.00	24.18	24.0	
08.09.2023	61.00	8.47	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	3.62	0.466	5.00	4.00	23.93	24.0	
09.09.2023	60.43	7.95	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	7.82	0.00	3.61	0.433	5.00	4.00	23.82	24.0	
10.09.2023	60.99	9.34	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	9.17	0.00	3.49	0.513	5.00	4.00	23.59	24.0	
11.09.2023	60.99	8.76	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	8.61	0.00	3.42	0.481	5.00	4.00	23.39	24.0	
12.09.2023	60.84	7.67	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	7.54	0.00	3.36	0.421	5.00	4.00	23.36	24.0	
13.09.2023	61.00	8.30	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	3.45	0.456	5.00	4.00	23.51	24.0	
14.09.2023	60.79	8.10	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	7.97	0.00	3.51	0.444	5.00	4.00	23.60	24.0	
15.09.2023	60.86	7.89	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	7.75	0.00	3.59	0.432	5.00	4.00	23.74	24.0	
16.09.2023	60.75	7.88	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	7.75	0.00	3.53	0.432	5.00	4.00	23.91	24.0	
17.09.2023	61.02	8.40	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	8.26	0.00	3.39	0.462	5.00	4.00	23.82	24.0	
18.09.2023	60.95	8.36	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	8.21	0.00	3.43	0.459	5.00	4.00	23.84	24.0	
19.09.2023	60.85	7.87	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	7.73	0.00	3.42	0.432	5.00	4.00	23.40	24.0	
20.09.2023	61.07	7.93	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	3.49	0.437	5.00	4.00	22.47	24.0	
21.09.2023	61.11	8.23	0.00	0.00	8.09	0.00	0.00	8.09	0.00	3.49	0.454	5.00	4.00	23.04	24.0	
22.09.2023	60.86	8.05	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	7.91	0.00	3.51	0.441	5.00	4.00	23.65	24.0	
23.09.2023	61.13	8.48	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	3.45	0.467	5.00	4.00	23.38	24.0	
24.09.2023	61.32	9.37	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	9.21	0.00	3.38	0.518	5.00	4.00	23.46	24.0	
25.09.2023	61.47	8.66	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00	8.51	0.00	3.46	0.480	5.00	4.00	24.52	24.0	
26.09.2023	61.85	7.84	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70	0.00	3.28	0.437	5.00	4.00	28.22	24.0	
27.09.2023	63.35	7.30	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	7.17	0.00	3.43	0.418	5.00	4.00	29.24	24.0	
28.09.2023	63.80	6.66	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	6.54	0.00	3.45	0.384	5.00	4.00	30.11	24.0	
29.09.2023	63.76	6.92	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	6.78	0.00	3.40	0.398	5.00	4.00	30.53	24.0	
30.09.2023	63.81	7.56	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	7.42	0.00	3.48	0.436	5.00	4.00	30.10	24.0	
Средние:	61.38	---	---	---	---	---	---	---	---	3.48	---	5.00	4.00	24.57	---	
Итого:	---	243.88	0.00	0.00	239.65	0.00	0.00	239.65	0.00	---	13.483	---	---	---	720.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	Q	Траб
	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч
31.08.2023	12537.38	1.06	1.06	12332.49	1.06	1.06	12331.43	0.00	665.402	32470.7
30.09.2023	12781.26	1.06	1.06	12572.14	1.06	1.06	12571.08	0.00	678.885	33190.7
Итого:	243.88	0.00	0.00	239.65	0.00	0.00	239.65	0.00	13.483	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 92428  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ППС SN 92428  
Холодная вода: ППС SN 92406  
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:  
Зонд-10 ИД SN 1913251  
Зонд-10 ИД SN 91913

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 1993 г  
КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2023	19.62	20.47	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2023	19.51	20.35	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2023	19.72	20.54	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2023	20.32	21.10	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2023	20.41	21.20	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2023	20.46	21.23	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2023	20.85	21.63	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.58	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2023	20.53	21.33	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.58	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2023	20.44	21.24	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.58	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2023	20.18	21.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2023	20.02	20.84	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2023	19.94	20.75	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2023	20.11	20.91	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2023	20.20	20.98	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2023	20.33	21.11	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2023	20.48	21.27	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2023	20.37	21.16	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2023	20.34	21.14	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2023	19.94	20.40	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2023	19.00	19.82	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2023	19.67	20.48	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2023	20.26	21.06	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2023	19.98	20.78	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
24.09.2023	20.11	20.88	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.57	0.00	-60.00	0.00	
25.09.2023	68.23	43.59	24.64	32.97	33.45	0.00	32.27	33.15	-2.69	7.88	2.57	0.80	-60.00	11.11	
26.09.2023	69.35	46.64	22.71	74.01	75.32	0.00	72.44	74.54	-2.86	7.88	2.57	1.65	-60.00	24.00	
27.09.2023	69.14	44.68	24.45	70.13	70.45	0.00	68.64	69.78	-1.65	7.89	2.57	1.68	-60.00	24.00	
28.09.2023	70.71	44.52	26.19	75.29	75.06	0.00	73.63	74.35	-0.97	7.89	2.57	1.93	-60.00	24.00	
29.09.2023	71.13	44.00	27.13	74.29	75.04	0.00	72.63	74.34	-2.33	7.89	2.57	1.98	-60.00	24.00	
30.09.2023	70.57	42.70	27.87	69.38	70.37	0.00	67.85	69.76	-2.78	7.89	2.57	1.90	-60.00	24.00	
Средние:	30.06	25.59	4.47	---	---	---	---	---	-0.44	7.88	2.57	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	396.07	399.69	0.00	387.46	395.92	---	---	---	9.94	---	131.11	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2023	11815.90	11935.47	0.00	11460.45	11796.98	387.30	2806.47
30.09.2023	12211.97	12335.16	0.00	11847.91	12192.90	397.24	2937.58
Итого:	396.07	399.69	0.00	387.46	395.92	9.94	131.11

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации