

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 12 (4 ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 372490
Холодная вода: ППС SN 372480
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
ДДИ SN 130923
ДДИ SN 8010281

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339236г
КТС-Б SN 1339236х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2023	23.75	24.75	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2023	23.96	25.12	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2023	24.27	25.44	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2023	24.75	26.12	-1.37	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	200.00	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2023	24.63	25.82	-1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2023	25.37	26.48	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2023	24.85	25.91	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2023	24.28	25.26	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2023	23.90	24.80	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2023	23.66	24.57	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2023	23.51	24.51	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2023	24.05	25.33	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2023	24.44	25.90	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2023	24.81	26.29	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2023	24.81	26.24	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2023	25.02	26.43	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2023	25.06	26.39	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2023	25.12	26.46	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2023	24.66	25.82	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2023	21.83	24.60	-2.76	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	1.43	0.56	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2023	24.28	25.70	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.20	0.85	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2023	24.91	26.28	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.17	0.82	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2023	31.04	26.41	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.19	0.78	0.00	-60.00	0.00	
24.09.2023	37.54	27.72	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.19	0.78	0.00	-60.00	0.00	
25.09.2023	65.17	41.01	24.16	16.17	15.60	0.00	15.87	15.48	2.49	3.12	2.22	0.38	-60.00	9.75	
26.09.2023	66.11	40.92	25.20	39.34	38.10	0.00	38.57	37.79	2.04	5.04	4.84	0.97	-60.00	23.99	
27.09.2023	65.59	38.12	27.46	37.89	36.64	0.00	37.16	36.39	2.09	5.30	5.11	1.02	-60.00	24.00	
28.09.2023	67.13	35.77	31.36	42.10	31.44	0.00	41.24	31.24	27.59	5.39	5.18	1.22	-60.00	23.20	
29.09.2023	67.80	33.94	33.85	38.73	30.23	0.00	37.93	30.07	23.12	5.24	5.05	1.22	-60.00	23.32	
30.09.2023	67.21	32.31	34.90	33.20	32.04	0.00	32.54	31.87	2.08	5.10	4.95	1.13	-60.00	23.91	
Средние:	33.45	28.01	5.44	---	---	---	---	---	1.98	1.32	1.04	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	207.53	184.07	0.00	203.40	182.86	---	---	---	5.94	---	128.17	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2023	16556.24	16222.03	0.00	16112.41	16041.43	469.40	2808.02
30.09.2023	16763.77	16406.10	0.00	16315.81	16224.29	475.34	2936.19
Итого:	207.53	184.07	0.00	203.40	182.86	5.94	128.17

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации