

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1 (25.01.2022 недопуск); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.08.2022	64.63	0.00	64.63	8.97	0.00	0.00	0.538	0.000	0.000	24.0	24.0
02.08.2022	61.97	0.00	61.97	10.44	0.00	0.00	0.594	0.000	0.000	24.0	24.0
03.08.2022	51.31	0.00	51.31	12.92	0.00	0.00	0.594	0.000	0.000	24.0	24.0
04.08.2022	42.15	0.00	42.15	6.00	0.00	0.00	0.241	0.000	0.000	24.0	24.0
05.08.2022	60.05	0.00	60.05	10.77	0.00	0.00	0.591	0.000	0.000	24.0	24.0
06.08.2022	61.52	0.00	61.52	10.75	0.00	0.00	0.599	0.000	0.000	24.0	24.0
07.08.2022	62.17	0.00	62.17	9.40	0.00	0.00	0.533	0.000	0.000	24.0	24.0
08.08.2022	63.39	0.00	63.39	10.30	0.00	0.00	0.599	0.000	0.000	24.0	24.0
09.08.2022	53.10	0.00	53.10	7.46	0.00	0.00	0.372	0.000	0.000	24.0	24.0
10.08.2022	32.92	0.00	32.92	3.58	0.00	0.00	0.100	0.000	0.000	24.0	24.0
11.08.2022	30.34	0.00	30.34	3.58	0.00	0.00	0.091	0.000	0.000	24.0	24.0
12.08.2022	27.72	0.00	27.72	3.59	0.00	0.00	0.081	0.000	0.000	24.0	24.0
13.08.2022	25.56	0.00	25.56	3.59	0.00	0.00	0.074	0.000	0.000	24.0	24.0
14.08.2022	24.72	0.00	24.72	3.59	0.00	0.00	0.071	0.000	0.000	24.0	24.0
15.08.2022	23.64	0.00	23.64	3.59	0.00	0.00	0.067	0.000	0.000	24.0	24.0
16.08.2022	22.86	0.00	22.86	3.59	0.00	0.00	0.064	0.000	0.000	24.0	24.0
17.08.2022	22.38	0.00	22.38	3.59	0.00	0.00	0.062	0.000	0.000	24.0	24.0
18.08.2022	21.97	0.00	21.97	3.59	0.00	0.00	0.061	0.000	0.000	24.0	24.0
19.08.2022	21.33	0.00	21.33	3.59	0.00	0.00	0.059	0.000	0.000	24.0	24.0
20.08.2022	20.83	0.00	20.83	3.59	0.00	0.00	0.057	0.000	0.000	24.0	24.0
21.08.2022	21.05	0.00	21.05	3.59	0.00	0.00	0.058	0.000	0.000	24.0	24.0
22.08.2022	21.66	0.00	21.66	3.59	0.00	0.00	0.060	0.000	0.000	24.0	24.0
23.08.2022	22.27	0.00	22.27	3.59	0.00	0.00	0.062	0.000	0.000	24.0	24.0
24.08.2022	26.64	0.00	26.64	3.59	0.00	0.00	0.078	0.000	0.000	24.0	24.0
25.08.2022	31.18	0.00	31.18	3.58	0.00	0.00	0.094	0.000	0.000	24.0	24.0
26.08.2022	32.15	0.00	32.15	3.58	0.00	0.00	0.097	0.000	0.000	24.0	24.0
27.08.2022	33.56	0.00	33.56	3.58	0.00	0.00	0.102	0.000	0.000	24.0	24.0
28.08.2022	33.73	0.00	33.73	3.61	0.00	0.00	0.104	0.000	0.000	24.0	24.0
29.08.2022	63.83	0.00	63.83	10.06	0.00	0.00	0.597	0.000	0.000	24.0	24.0
30.08.2022	71.09	0.00	71.09	9.19	0.00	0.00	0.602	0.000	0.000	24.0	24.0
31.08.2022	67.56	0.00	67.56	10.26	0.00	0.00	0.646	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	39.33	0.00	39.33	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	184.74	0.00	0.00	7.948	0.000	0.000	744.0	744.0

Дата	M1 т	M2 т	dM т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.07.2022	27600.49	0.00	0.00	1479.805	0.000	0.000	49109.6	49799.4
31.08.2022	27785.23	0.00	0.00	1487.753	0.000	0.000	49853.6	50543.4
Итого:	184.74	0.00	0.00	7.948	0.000	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 322046
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.08.2022	29.40	28.96	0.44	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
02.08.2022	30.12	29.68	0.44	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
03.08.2022	29.47	29.22	0.25	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
04.08.2022	28.27	28.19	0.08	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
05.08.2022	28.40	28.07	0.34	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
06.08.2022	29.30	28.93	0.37	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
07.08.2022	30.05	29.67	0.37	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
08.08.2022	30.59	30.21	0.38	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
09.08.2022	30.85	30.39	0.45	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
10.08.2022	28.24	28.07	0.17	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
11.08.2022	26.42	26.34	0.07	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
12.08.2022	24.84	24.89	-0.06	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	23.45	23.48	-0.03	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	22.71	22.75	-0.04	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	21.92	21.87	0.05	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	21.53	21.44	0.09	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	21.22	21.10	0.12	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	21.00	20.92	0.08	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	20.74	20.67	0.07	0.00	0.00	-200.00	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	20.44	20.32	0.11	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	20.43	20.26	0.17	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	20.76	20.56	0.19	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	21.07	20.88	0.19	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
24.08.2022	21.85	21.51	0.34	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
25.08.2022	23.27	22.90	0.38	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
26.08.2022	24.02	23.74	0.28	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
27.08.2022	24.70	24.40	0.30	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
28.08.2022	24.98	24.81	0.17	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
29.08.2022	27.05	26.39	0.66	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
30.08.2022	29.36	28.62	0.74	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
31.08.2022	30.21	29.73	0.49	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
Средние:	25.38	25.13	0.25	---	---	-6.45	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.000	0.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	56784.59	55997.48	1732.921	14870.1	23406.3
31.08.2022	56784.59	55997.48	1732.921	14870.1	24150.3
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1 (25.01.2022 недопуск); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.09.2022	59.38	0.00	59.38	10.13	0.00	0.00	0.543	0.000	0.000	24.0	24.0
02.09.2022	62.98	0.00	62.98	10.06	0.00	0.00	0.587	0.000	0.000	24.0	24.0
03.09.2022	65.83	0.00	65.83	9.49	0.00	0.00	0.582	0.000	0.000	24.0	24.0
04.09.2022	67.00	0.00	67.00	9.29	0.00	0.00	0.580	0.000	0.000	24.0	24.0
05.09.2022	66.92	0.00	66.92	11.64	0.00	0.00	0.729	0.000	0.000	24.0	24.0
06.09.2022	66.57	0.00	66.57	9.94	0.00	0.00	0.617	0.000	0.000	24.0	24.0
07.09.2022	66.66	0.00	66.66	11.86	0.00	0.00	0.741	0.000	0.000	24.0	24.0
08.09.2022	48.95	0.00	48.95	10.09	0.00	0.00	0.490	0.000	0.000	24.0	24.0
09.09.2022	66.78	0.00	66.78	11.42	0.00	0.00	0.714	0.000	0.000	24.0	24.0
10.09.2022	50.55	0.00	50.55	8.96	0.00	0.00	0.495	0.000	0.000	24.0	24.0
11.09.2022	66.95	0.00	66.95	12.13	0.00	0.00	0.757	0.000	0.000	24.0	24.0
12.09.2022	67.09	0.00	67.09	11.70	0.00	0.00	0.734	0.000	0.000	24.0	24.0
13.09.2022	65.75	0.00	65.75	11.77	0.00	0.00	0.724	0.000	0.000	24.0	24.0
14.09.2022	66.65	0.00	66.65	11.48	0.00	0.00	0.720	0.000	0.000	24.0	24.0
15.09.2022	66.39	0.00	66.39	11.61	0.00	0.00	0.720	0.000	0.000	24.0	24.0
16.09.2022	66.95	0.00	66.95	10.87	0.00	0.00	0.678	0.000	0.000	24.0	24.0
17.09.2022	61.84	0.00	61.84	11.21	0.00	0.00	0.638	0.000	0.000	24.0	24.0
18.09.2022	65.14	0.00	65.14	10.06	0.00	0.00	0.615	0.000	0.000	24.0	24.0
19.09.2022	65.50	0.00	65.50	12.42	0.00	0.00	0.751	0.000	0.000	24.0	24.0
20.09.2022	60.17	0.00	60.17	11.83	0.00	0.00	0.651	0.000	0.000	24.0	24.0
21.09.2022	59.17	0.00	59.17	12.96	0.00	0.00	0.716	0.000	0.000	24.0	24.0
22.09.2022	58.31	0.00	58.31	12.84	0.00	0.00	0.688	0.000	0.000	24.0	24.0
23.09.2022	52.89	0.00	52.89	14.10	0.00	0.00	0.662	0.000	0.000	24.0	24.0
24.09.2022	59.35	0.00	59.35	11.00	0.00	0.00	0.604	0.000	0.000	24.0	24.0
25.09.2022	59.48	0.00	59.48	10.83	0.00	0.00	0.594	0.000	0.000	24.0	24.0
26.09.2022	59.66	0.00	59.66	12.55	0.00	0.00	0.686	0.000	0.000	24.0	24.0
27.09.2022	56.88	0.00	56.88	12.95	0.00	0.00	0.670	0.000	0.000	24.0	24.0
28.09.2022	51.01	0.00	51.01	6.73	0.00	0.00	0.344	0.000	0.000	24.0	24.0
29.09.2022	64.37	0.00	64.37	12.97	0.00	0.00	0.775	0.000	0.000	24.0	24.0
30.09.2022	63.75	0.00	63.75	11.82	0.00	0.00	0.699	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	61.96	0.00	61.96	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	336.71	0.00	0.00	19.502	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	M1 т	M2 т	dM т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.08.2022	27785.23	0.00	0.00	1487.753	0.000	0.000	49853.6	50543.4
30.09.2022	28121.94	0.00	0.00	1507.255	0.000	0.000	50573.6	51263.4
Итого:	336.71	0.00	0.00	19.502	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 322046
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.09.2022	30.24	30.00	0.24	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
02.09.2022	30.14	29.82	0.32	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
03.09.2022	30.63	30.19	0.44	0.00	0.00	-200.00	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
04.09.2022	30.28	30.02	0.26	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
05.09.2022	29.92	29.65	0.27	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
06.09.2022	29.86	29.59	0.28	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
07.09.2022	29.73	29.44	0.28	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
08.09.2022	28.85	28.81	0.04	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
09.09.2022	28.72	28.29	0.42	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
10.09.2022	28.83	28.55	0.28	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
11.09.2022	28.38	27.99	0.39	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
12.09.2022	28.90	28.60	0.30	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
13.09.2022	29.19	28.92	0.26	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
14.09.2022	29.51	29.18	0.33	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
15.09.2022	29.80	29.48	0.32	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
16.09.2022	29.67	29.38	0.29	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
17.09.2022	29.33	29.10	0.23	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
18.09.2022	29.27	28.94	0.33	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
19.09.2022	29.62	29.23	0.39	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
20.09.2022	29.70	29.46	0.24	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
21.09.2022	29.32	29.21	0.11	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
22.09.2022	46.67	34.89	11.78	25.47	26.30	-3.20	-0.40	-0.40	0.590	12.0	24.0
23.09.2022	60.63	38.85	21.78	44.40	44.79	-0.89	-0.40	-0.40	0.970	24.0	24.0
24.09.2022	66.45	41.80	24.65	50.18	50.62	-0.88	-0.40	-0.40	1.234	24.0	24.0
25.09.2022	66.49	42.50	23.99	51.13	51.48	-0.69	-0.40	-0.40	1.226	24.0	24.0
26.09.2022	67.88	41.83	26.05	49.25	49.73	-0.95	-0.40	-0.40	1.277	24.0	24.0
27.09.2022	65.64	36.66	28.98	39.02	39.59	-1.45	-0.40	-0.40	1.125	24.0	24.0
28.09.2022	67.86	38.66	29.20	55.21	57.33	-3.76	-0.40	-0.40	1.615	23.6	24.0
29.09.2022	67.61	36.16	31.45	53.90	54.81	-1.68	-0.40	-0.40	1.692	24.0	24.0
30.09.2022	67.49	35.87	31.63	53.21	54.09	-1.63	-0.40	-0.40	1.678	24.0	24.0
Средние:	39.89	32.04	7.85	---	---	-7.17	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	421.76	428.73	---	---	---	11.408	203.6	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	56784.59	55997.48	1732.921	14870.1	24150.3
30.09.2022	57206.35	56426.21	1744.329	15073.8	24870.3
Итого:	421.76	428.73	11.408	203.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1 (25.01.2022 недопуск); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.10.2022	62.06	0.00	62.06	12.27	0.00	0.00	0.708	0.000	0.000	24.0	24.0
02.10.2022	54.40	0.00	54.40	11.92	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
03.10.2022	63.27	0.00	63.27	12.40	0.00	0.00	0.734	0.000	0.000	24.0	24.0
04.10.2022	63.67	0.00	63.67	12.09	0.00	0.00	0.717	0.000	0.000	24.0	24.0
05.10.2022	62.81	0.00	62.81	11.09	0.00	0.00	0.662	0.000	0.000	24.0	24.0
06.10.2022	65.75	0.00	65.75	11.93	0.00	0.00	0.733	0.000	0.000	24.0	24.0
07.10.2022	65.14	0.00	65.14	10.78	0.00	0.00	0.653	0.000	0.000	22.9	22.9
08.10.2022	65.43	0.00	65.43	11.47	0.00	0.00	0.699	0.000	0.000	24.0	24.0
09.10.2022	64.03	0.00	64.03	10.79	0.00	0.00	0.647	0.000	0.000	24.0	24.0
10.10.2022	64.55	0.00	64.55	11.98	0.00	0.00	0.720	0.000	0.000	24.0	24.0
11.10.2022	63.39	0.00	63.39	10.64	0.00	0.00	0.626	0.000	0.000	24.0	24.0
12.10.2022	63.00	0.00	63.00	11.42	0.00	0.00	0.669	0.000	0.000	24.0	24.0
13.10.2022	62.29	0.00	62.29	11.59	0.00	0.00	0.669	0.000	0.000	24.0	24.0
14.10.2022	63.72	0.00	63.72	10.77	0.00	0.00	0.636	0.000	0.000	24.0	24.0
15.10.2022	62.85	0.00	62.85	10.39	0.00	0.00	0.605	0.000	0.000	24.0	24.0
16.10.2022	63.27	0.00	63.27	12.41	0.00	0.00	0.727	0.000	0.000	24.0	24.0
17.10.2022	60.93	0.00	60.93	12.14	0.00	0.00	0.685	0.000	0.000	24.0	24.0
18.10.2022	62.14	0.00	62.14	11.06	0.00	0.00	0.636	0.000	0.000	24.0	24.0
19.10.2022	60.67	0.00	60.67	10.66	0.00	0.00	0.596	0.000	0.000	24.0	24.0
20.10.2022	60.35	0.00	60.35	12.60	0.00	0.00	0.701	0.000	0.000	24.0	24.0
21.10.2022	58.79	0.00	58.79	12.15	0.00	0.00	0.661	0.000	0.000	24.0	24.0
22.10.2022	59.90	0.00	59.90	12.26	0.00	0.00	0.679	0.000	0.000	24.0	24.0
23.10.2022	58.10	0.00	58.10	12.27	0.00	0.00	0.656	0.000	0.000	24.0	24.0
24.10.2022	60.08	0.00	60.08	13.44	0.00	0.00	0.747	0.000	0.000	24.0	24.0
25.10.2022	61.67	0.00	61.67	13.20	0.00	0.00	0.753	0.000	0.000	24.0	24.0
26.10.2022	61.32	0.00	61.32	11.87	0.00	0.00	0.672	0.000	0.000	24.0	24.0
27.10.2022	61.05	0.00	61.05	12.83	0.00	0.00	0.722	0.000	0.000	24.0	24.0
28.10.2022	60.20	0.00	60.20	13.53	0.00	0.00	0.748	0.000	0.000	24.0	24.0
29.10.2022	59.31	0.00	59.31	13.35	0.00	0.00	0.731	0.000	0.000	24.0	24.0
30.10.2022	58.27	0.00	58.27	12.46	0.00	0.00	0.668	0.000	0.000	24.0	24.0
31.10.2022	57.47	0.00	57.47	14.67	0.00	0.00	0.764	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	61.61	0.00	61.61	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	372.45	0.00	0.00	21.214	0.000	0.000	742.9	742.9

Дата	M1 т	M2 т	dM т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
30.09.2022	28121.94	0.00	0.00	1507.255	0.000	0.000	50573.6	51263.4
31.10.2022	28494.39	0.00	0.00	1528.469	0.000	0.000	51316.5	52006.4
Итого:	372.45	0.00	0.00	21.214	0.000	0.000	742.9	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 322046
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.10.2022	67.37	35.77	31.59	48.83	56.08	-13.83	-0.40	-0.40	1.561	21.5	24.0
02.10.2022	68.30	41.76	26.54	90.04	90.57	-0.58	-0.40	-0.40	2.382	24.0	24.0
03.10.2022	69.02	43.47	25.55	94.56	94.75	-0.20	-0.40	-0.40	2.412	24.0	24.0
04.10.2022	69.13	44.32	24.81	98.07	98.28	-0.21	-0.40	-0.40	2.430	24.0	24.0
05.10.2022	69.08	44.15	24.93	96.64	96.73	-0.09	-0.40	-0.40	2.405	24.0	24.0
06.10.2022	69.26	43.58	25.68	94.43	94.74	-0.33	-0.40	-0.40	2.424	24.0	24.0
07.10.2022	68.21	42.35	25.86	84.53	84.88	-0.41	-0.40	-0.40	2.181	22.9	22.9
08.10.2022	69.45	43.74	25.71	95.05	95.53	-0.51	-0.40	-0.40	2.441	24.0	24.0
09.10.2022	69.27	42.95	26.32	92.46	93.00	-0.59	-0.40	-0.40	2.436	24.0	24.0
10.10.2022	69.78	44.09	25.69	98.17	98.69	-0.53	-0.40	-0.40	2.519	24.0	24.0
11.10.2022	69.43	44.01	25.42	98.47	98.93	-0.47	-0.40	-0.40	2.499	24.0	24.0
12.10.2022	70.22	43.45	26.78	93.17	93.83	-0.70	-0.40	-0.40	2.492	24.0	24.0
13.10.2022	69.48	42.75	26.73	91.25	91.85	-0.66	-0.40	-0.40	2.433	24.0	24.0
14.10.2022	69.43	44.14	25.29	98.26	98.77	-0.51	-0.40	-0.40	2.482	24.0	24.0
15.10.2022	69.37	43.42	25.95	94.09	94.63	-0.58	-0.40	-0.40	2.438	24.0	24.0
16.10.2022	69.48	42.95	26.53	92.98	93.54	-0.60	-0.40	-0.40	2.464	24.0	24.0
17.10.2022	69.47	42.43	27.04	89.59	90.18	-0.66	-0.40	-0.40	2.419	24.0	24.0
18.10.2022	69.00	42.30	26.70	90.77	91.36	-0.65	-0.40	-0.40	2.420	24.0	24.0
19.10.2022	69.08	41.88	27.21	87.97	88.60	-0.71	-0.40	-0.40	2.390	24.0	24.0
20.10.2022	68.94	41.54	27.40	86.06	86.70	-0.74	-0.40	-0.40	2.354	24.0	24.0
21.10.2022	68.34	40.55	27.79	83.13	83.90	-0.93	-0.40	-0.40	2.307	24.0	24.0
22.10.2022	69.05	40.86	28.19	84.33	85.22	-1.05	-0.40	-0.40	2.374	24.0	24.0
23.10.2022	68.55	40.20	28.35	82.88	83.75	-1.04	-0.40	-0.40	2.346	24.0	24.0
24.10.2022	70.45	41.19	29.26	85.32	86.34	-1.19	-0.40	-0.40	2.492	24.0	24.0
25.10.2022	70.24	41.67	28.57	87.63	88.59	-1.09	-0.40	-0.40	2.500	24.0	24.0
26.10.2022	70.64	41.68	28.95	86.14	87.11	-1.12	-0.40	-0.40	2.490	24.0	24.0
27.10.2022	70.75	41.36	29.39	84.89	85.82	-1.09	-0.40	-0.40	2.491	24.0	24.0
28.10.2022	70.35	40.87	29.48	84.01	84.91	-1.06	-0.40	-0.40	2.473	24.0	24.0
29.10.2022	69.80	40.69	29.11	84.03	84.92	-1.06	-0.40	-0.40	2.443	24.0	24.0
30.10.2022	69.02	40.52	28.50	83.74	84.54	-0.95	-0.40	-0.40	2.383	24.0	24.0
31.10.2022	68.85	40.47	28.38	83.52	84.27	-0.89	-0.40	-0.40	2.367	24.0	24.0
Средние:	69.32	42.10	27.22	---	---	-1.13	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	2745.02	2771.04	---	---	---	74.245	740.4	742.9

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	57206.35	56426.21	1744.329	15073.8	24870.3
31.10.2022	59951.37	59197.26	1818.574	15814.2	25613.2
Итого:	2745.02	2771.05	74.245	740.4	742.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1 (25.01.2022 недопуск); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.11.2022	59.14	0.00	59.14	12.65	0.00	0.00	0.690	0.000	0.000	24.0	24.0
02.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.11.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	59.14	0.00	59.14	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	12.65	0.00	0.00	0.690	0.000	0.000	24.0	24.0

Дата	M1 т	M2 т	dM т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.10.2022	28494.39	0.00	0.00	1528.469	0.000	0.000	51316.5	52006.4
01.11.2022	28507.04	0.00	0.00	1529.159	0.000	0.000	51340.5	52030.4
Итого:	12.65	0.00	0.00	0.690	0.000	0.000	24.0	24.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 322046
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.11.2022	69.22	40.98	28.23	85.23	85.95	-0.84	-0.40	-0.40	2.402	24.0	24.0
02.11.2022	68.85	40.62	28.23	84.06	84.70	-0.76	-0.40	-0.40	2.369	24.0	24.0
03.11.2022	68.94	41.07	27.86	85.33	85.95	-0.73	-0.40	-0.40	2.373	24.0	24.0
04.11.2022	68.44	40.66	27.78	83.78	84.31	-0.63	-0.40	-0.40	2.324	24.0	24.0
05.11.2022	69.93	40.72	29.20	82.56	83.13	-0.69	-0.40	-0.40	2.407	24.0	24.0
06.11.2022	71.07	40.86	30.21	81.97	82.52	-0.67	-0.40	-0.40	2.473	24.0	24.0
07.11.2022	70.66	40.46	30.20	81.38	81.78	-0.49	-0.40	-0.40	2.454	24.0	24.0
08.11.2022	70.60	40.51	30.10	81.31	81.53	-0.27	-0.40	-0.40	2.443	24.0	24.0
09.11.2022	69.99	37.49	32.49	65.62	65.89	-0.40	-0.40	-0.40	2.129	24.0	24.0
10.11.2022	69.69	37.71	31.97	66.47	66.71	-0.36	-0.40	-0.40	2.122	24.0	24.0
11.11.2022	69.76	38.37	31.39	69.26	69.78	-0.75	-0.40	-0.40	2.170	24.0	24.0
12.11.2022	69.95	40.31	29.64	77.68	78.31	-0.81	-0.40	-0.40	2.298	24.0	24.0
13.11.2022	69.85	40.68	29.17	77.77	78.16	-0.50	-0.40	-0.40	2.264	24.0	24.0
14.11.2022	69.68	39.84	29.84	73.35	73.54	-0.27	-0.40	-0.40	2.183	24.0	24.0
15.11.2022	72.51	38.73	33.78	66.94	67.10	-0.24	-0.40	-0.40	2.257	24.0	24.0
16.11.2022	83.42	41.49	41.93	68.60	69.02	-0.61	-0.40	-0.40	2.876	24.0	24.0
17.11.2022	88.74	42.47	46.27	68.26	68.45	-0.27	-0.40	-0.40	3.158	24.0	24.0
18.11.2022	96.50	44.27	52.23	68.73	69.06	-0.46	-0.40	-0.40	3.593	24.0	24.0
19.11.2022	103.13	47.48	55.65	72.30	72.35	-0.07	-0.40	-0.40	4.029	24.0	24.0
20.11.2022	100.85	46.59	54.26	70.78	70.67	0.15	-0.40	-0.40	3.844	24.0	24.0
21.11.2022	100.16	46.50	53.66	71.32	71.16	0.22	-0.40	-0.40	3.831	24.0	24.0
22.11.2022	99.50	46.83	52.66	72.99	72.81	0.25	-0.40	-0.40	3.847	24.0	24.0
23.11.2022	93.36	45.84	47.53	73.90	73.35	0.75	-0.40	-0.40	3.516	24.0	24.0
24.11.2022	89.05	43.57	45.48	70.51	69.84	0.95	-0.40	-0.40	3.206	24.0	24.0
25.11.2022	90.44	43.93	46.51	70.75	70.20	0.77	-0.40	-0.40	3.290	24.0	24.0
26.11.2022	95.98	45.64	50.34	71.82	71.66	0.22	-0.40	-0.40	3.618	24.0	24.0
27.11.2022	97.71	45.54	52.16	70.81	70.86	-0.07	-0.40	-0.40	3.697	24.0	24.0
28.11.2022	98.13	46.03	52.10	71.79	71.83	-0.06	-0.40	-0.40	3.743	24.0	24.0
29.11.2022	96.88	46.26	50.62	72.54	72.48	0.07	-0.40	-0.40	3.674	24.0	24.0
30.11.2022	99.43	45.33	54.10	69.37	69.63	-0.37	-0.40	-0.40	3.757	24.0	24.0
Средние:	82.75	42.56	40.19	---	---	-0.23	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	2227.18	2232.72	---	---	---	88.350	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	59951.37	59197.26	1818.574	15814.2	25613.2
30.11.2022	62178.55	61429.98	1906.924	16534.2	26333.2
Итого:	2227.18	2232.72	88.350	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации