

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 322046

Обратка: Датчик температуры: КТПТР-01 SN 10507

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.12.2022	98.24	46.64	51.60	73.27	73.35	-0.11	-0.40	-0.40	3.784	24.0	24.0
02.12.2022	97.15	46.41	50.73	72.77	72.75	0.02	-0.40	-0.40	3.695	24.0	24.0
03.12.2022	106.41	47.92	58.50	71.26	71.93	-0.94	-0.40	-0.40	4.178	24.0	24.0
04.12.2022	110.14	48.15	61.99	70.00	71.00	-1.43	-0.40	-0.40	4.349	24.0	24.0
05.12.2022	98.89	46.00	52.89	70.84	71.09	-0.35	-0.40	-0.40	3.753	24.0	24.0
06.12.2022	92.15	44.39	47.76	71.54	71.32	0.30	-0.40	-0.40	3.417	24.0	24.0
07.12.2022	94.28	44.88	49.40	71.19	71.02	0.23	-0.40	-0.40	3.517	24.0	24.0
08.12.2022	100.52	46.21	54.30	70.84	71.09	-0.35	-0.40	-0.40	3.851	24.0	24.0
09.12.2022	99.53	46.36	53.17	71.61	71.78	-0.23	-0.40	-0.40	3.812	24.0	24.0
10.12.2022	99.62	45.77	53.85	70.57	70.74	-0.25	-0.40	-0.40	3.803	24.0	24.0
11.12.2022	93.02	44.67	48.35	71.17	70.87	0.43	-0.40	-0.40	3.443	24.0	24.0
12.12.2022	87.40	42.69	44.72	69.52	68.88	0.93	-0.40	-0.40	3.109	24.0	24.0
13.12.2022	80.99	41.36	39.63	69.85	68.88	1.41	-0.40	-0.40	2.772	24.0	24.0
14.12.2022	85.58	41.63	43.95	68.31	67.52	1.15	-0.40	-0.40	3.007	24.0	24.0
15.12.2022	89.61	42.72	46.90	68.51	67.96	0.81	-0.40	-0.40	3.212	24.0	24.0
16.12.2022	88.02	42.67	45.35	69.49	68.79	1.02	-0.40	-0.40	3.151	24.0	24.0
17.12.2022	87.14	42.34	44.80	69.08	68.35	1.06	-0.40	-0.40	3.094	24.0	24.0
18.12.2022	87.84	43.04	44.80	70.09	69.39	1.00	-0.40	-0.40	3.139	24.0	24.0
19.12.2022	83.91	42.02	41.89	69.36	68.46	1.30	-0.40	-0.40	2.905	24.0	24.0
20.12.2022	78.48	40.43	38.04	67.88	66.85	1.54	-0.40	-0.40	2.575	24.0	24.0
21.12.2022	92.54	42.32	50.22	65.98	65.79	0.28	-0.40	-0.40	3.326	24.0	24.0
22.12.2022	105.99	47.63	58.37	70.62	71.24	-0.87	-0.40	-0.40	4.130	24.0	24.0
23.12.2022	99.54	45.19	54.36	68.61	68.94	-0.47	-0.40	-0.40	3.730	24.0	24.0
24.12.2022	85.68	43.88	41.80	74.44	73.76	0.91	-0.40	-0.40	3.111	24.0	24.0
25.12.2022	69.11	37.35	31.76	65.69	64.52	1.80	-0.40	-0.40	2.084	24.0	24.0
26.12.2022	71.05	37.30	33.75	64.37	63.27	1.72	-0.40	-0.40	2.169	24.0	24.0
27.12.2022	80.12	40.27	39.84	68.62	67.74	1.30	-0.40	-0.40	2.734	24.0	24.0
28.12.2022	86.81	43.48	43.34	74.19	73.54	0.88	-0.40	-0.40	3.223	24.0	24.0
29.12.2022	89.42	42.93	46.49	69.29	68.94	0.50	-0.40	-0.40	3.224	24.0	24.0
30.12.2022	101.72	46.53	55.19	71.83	72.24	-0.58	-0.40	-0.40	3.972	24.0	24.0
31.12.2022	98.27	46.34	51.93	72.15	72.29	-0.19	-0.40	-0.40	3.756	24.0	24.0
Средние:	91.59	43.86	47.73	---	---	0.41	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	2172.93	2164.30	---	---	---	104.024	744.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2022	62178.55	61429.98	1906.924	16534.2	26333.2
31.12.2022	64351.47	63594.28	2010.948	17278.2	27077.2
Итого:	2172.93	2164.30	104.024	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации