

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.09.2023	56.18	0.00	56.18	0.52	0.00	12.22	0.00	0.00	0.623	0.000	0.000	24.0	24.0
02.09.2023	58.99	0.00	58.99	0.38	0.00	8.96	0.00	0.00	0.482	0.000	0.000	24.0	24.0
03.09.2023	60.66	0.00	60.66	0.41	0.00	9.55	0.00	0.00	0.539	0.000	0.000	24.0	24.0
04.09.2023	58.62	0.00	58.62	0.48	0.00	11.42	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
05.09.2023	57.10	0.00	57.10	0.50	0.00	11.71	0.00	0.00	0.613	0.000	0.000	24.0	24.0
06.09.2023	58.78	0.00	58.78	0.41	0.00	9.79	0.00	0.00	0.539	0.000	0.000	24.0	24.0
07.09.2023	61.87	0.00	61.87	0.43	0.00	10.11	0.00	0.00	0.586	0.000	0.000	24.0	24.0
08.09.2023	63.76	0.00	63.76	0.41	0.00	9.58	0.00	0.00	0.569	0.000	0.000	24.0	24.0
09.09.2023	61.09	0.00	61.09	0.42	0.00	9.85	0.00	0.00	0.552	0.000	0.000	24.0	24.0
10.09.2023	62.24	0.00	62.24	0.41	0.00	9.63	0.00	0.00	0.556	0.000	0.000	24.0	24.0
11.09.2023	62.13	0.00	62.13	0.51	0.00	12.00	0.00	0.00	0.675	0.000	0.000	24.0	24.0
12.09.2023	60.63	0.00	60.63	0.45	0.00	10.53	0.00	0.00	0.593	0.000	0.000	24.0	24.0
13.09.2023	59.67	0.00	59.67	0.43	0.00	10.26	0.00	0.00	0.567	0.000	0.000	24.0	24.0
14.09.2023	61.80	0.00	61.80	0.43	0.00	10.07	0.00	0.00	0.586	0.000	0.000	24.0	24.0
15.09.2023	62.27	0.00	62.27	0.42	0.00	9.87	0.00	0.00	0.564	0.000	0.000	24.0	24.0
16.09.2023	60.38	0.00	60.38	0.42	0.00	9.82	0.00	0.00	0.547	0.000	0.000	24.0	24.0
17.09.2023	61.76	0.00	61.76	0.42	0.00	10.00	0.00	0.00	0.571	0.000	0.000	24.0	24.0
18.09.2023	60.85	0.00	60.85	0.48	0.00	11.44	0.00	0.00	0.640	0.000	0.000	24.0	24.0
19.09.2023	62.42	0.00	62.42	0.41	0.00	9.75	0.00	0.00	0.569	0.000	0.000	24.0	24.0
20.09.2023	60.57	0.00	60.57	0.41	0.00	9.65	0.00	0.00	0.531	0.000	0.000	24.0	24.0
21.09.2023	60.53	0.00	60.53	0.43	0.00	10.13	0.00	0.00	0.571	0.000	0.000	24.0	24.0
22.09.2023	61.76	0.00	61.76	0.44	0.00	10.41	0.00	0.00	0.596	0.000	0.000	24.0	24.0
23.09.2023	61.22	0.00	61.22	0.41	0.00	9.74	0.00	0.00	0.551	0.000	0.000	24.0	24.0
24.09.2023	59.01	0.00	59.01	0.44	0.00	10.49	0.00	0.00	0.567	0.000	0.000	24.0	24.0
25.09.2023	57.89	0.00	57.89	0.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.669	0.000	0.000	24.0	24.0
26.09.2023	58.23	0.00	58.23	0.45	0.00	10.71	0.00	0.00	0.578	0.000	0.000	24.0	24.0
27.09.2023	59.68	0.00	59.68	0.44	0.00	10.36	0.00	0.00	0.571	0.000	0.000	24.0	24.0
28.09.2023	58.81	0.00	58.81	0.45	0.00	10.71	0.00	0.00	0.587	0.000	0.000	24.0	24.0
29.09.2023	60.71	0.00	60.71	0.45	0.00	10.54	0.00	0.00	0.593	0.000	0.000	24.0	24.0
30.09.2023	60.84	0.00	60.84	0.39	0.00	9.30	0.00	0.00	0.523	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	60.35	0.00	60.35	0.44	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	311.14	0.00	0.00	17.318	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.08.2023	366.01	0.00	0.00	19.843	0.000	0.000	1474.2	1474.6
30.09.2023	677.15	0.00	0.00	37.160	0.000	0.000	2194.2	2194.6
Итого:	311.14	0.00	0.00	17.318	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 322046
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.09.2023	24.02	23.65	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
02.09.2023	24.74	24.30	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
03.09.2023	25.10	24.53	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
04.09.2023	25.66	25.08	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
05.09.2023	25.89	25.44	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
06.09.2023	26.30	25.73	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
07.09.2023	26.60	25.97	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
08.09.2023	27.23	26.59	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
09.09.2023	27.10	26.50	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
10.09.2023	26.90	26.38	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
11.09.2023	26.88	26.41	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
12.09.2023	26.60	26.09	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
13.09.2023	26.62	26.07	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
14.09.2023	26.88	26.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
15.09.2023	27.28	26.62	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
16.09.2023	27.26	26.68	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
17.09.2023	27.43	26.86	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
18.09.2023	27.46	26.89	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
19.09.2023	27.36	26.81	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
20.09.2023	27.02	26.58	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
21.09.2023	25.56	25.37	0.19	0.00	0.00	0.03	0.00	200.00	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
22.09.2023	26.09	25.62	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
23.09.2023	26.86	26.53	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
24.09.2023	26.60	26.04	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
25.09.2023	26.64	26.16	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
26.09.2023	39.64	31.00	8.64	1.25	1.23	29.32	29.38	-0.18	-0.40	-0.40	0.721	8.1	24.0
27.09.2023	65.45	43.18	22.27	3.83	3.77	90.04	89.72	0.35	-0.40	-0.40	2.002	24.0	24.0
28.09.2023	64.79	42.03	22.76	3.76	3.71	88.60	88.25	0.40	-0.40	-0.40	2.014	24.0	24.0
29.09.2023	66.59	42.89	23.69	3.84	3.82	90.39	90.97	-0.64	-0.40	-0.40	2.138	24.0	24.0
30.09.2023	67.16	42.48	24.68	3.82	3.77	89.82	89.66	0.18	-0.40	-0.40	2.214	24.0	24.0
Средние:	32.19	28.36	3.83	0.55	0.54	---	---	6.67	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	388.21	387.98	---	---	---	9.089	104.1	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	75528.66	74649.86	2371.102	20119.8	32898.9
30.09.2023	75916.88	75037.84	2380.190	20223.9	33618.9
Итого:	388.21	387.98	9.089	104.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации