

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.12.2023	60.79	0.00	60.79	0.54	0.00	12.64	0.00	0.00	0.720	0.000	0.000	24.0	24.0
02.12.2023	63.59	0.00	63.59	0.44	0.00	10.38	0.00	0.00	0.619	0.000	0.000	24.0	24.0
03.12.2023	64.72	0.00	64.72	0.52	0.00	12.18	0.00	0.00	0.741	0.000	0.000	24.0	24.0
04.12.2023	64.91	0.00	64.91	0.54	0.00	12.73	0.00	0.00	0.780	0.000	0.000	24.0	24.0
05.12.2023	64.32	0.00	64.32	0.48	0.00	11.28	0.00	0.00	0.686	0.000	0.000	24.0	24.0
06.12.2023	64.75	0.00	64.75	0.52	0.00	12.12	0.00	0.00	0.736	0.000	0.000	24.0	24.0
07.12.2023	64.58	0.00	64.58	0.50	0.00	11.87	0.00	0.00	0.723	0.000	0.000	24.0	24.0
08.12.2023	64.36	0.00	64.36	0.52	0.00	12.18	0.00	0.00	0.739	0.000	0.000	24.0	24.0
09.12.2023	64.23	0.00	64.23	0.54	0.00	12.82	0.00	0.00	0.776	0.000	0.000	24.0	24.0
10.12.2023	64.56	0.00	64.56	0.47	0.00	10.97	0.00	0.00	0.668	0.000	0.000	24.0	24.0
11.12.2023	64.34	0.00	64.34	0.57	0.00	13.40	0.00	0.00	0.823	0.000	0.000	24.0	24.0
12.12.2023	64.48	0.00	64.48	0.52	0.00	12.17	0.00	0.00	0.741	0.000	0.000	24.0	24.0
13.12.2023	64.60	0.00	64.60	0.49	0.00	11.48	0.00	0.00	0.699	0.000	0.000	24.0	24.0
14.12.2023	64.56	0.00	64.56	0.49	0.00	11.56	0.00	0.00	0.707	0.000	0.000	24.0	24.0
15.12.2023	64.30	0.00	64.30	0.51	0.00	12.05	0.00	0.00	0.739	0.000	0.000	24.0	24.0
16.12.2023	63.42	0.00	63.42	0.43	0.00	10.19	0.00	0.00	0.620	0.000	0.000	24.0	24.0
17.12.2023	64.23	0.00	64.23	0.45	0.00	10.59	0.00	0.00	0.646	0.000	0.000	24.0	24.0
18.12.2023	64.67	0.00	64.67	0.52	0.00	12.18	0.00	0.00	0.748	0.000	0.000	24.0	24.0
19.12.2023	63.34	0.00	63.34	0.42	0.00	9.86	0.00	0.00	0.596	0.000	0.000	24.0	24.0
20.12.2023	62.78	0.00	62.78	0.46	0.00	10.82	0.00	0.00	0.637	0.000	0.000	24.0	24.0
21.12.2023	56.66	0.00	56.66	0.46	0.00	10.79	0.00	0.00	0.560	0.000	0.000	24.0	24.0
22.12.2023	56.64	0.00	56.64	0.50	0.00	11.71	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
23.12.2023	56.67	0.00	56.67	0.47	0.00	11.22	0.00	0.00	0.587	0.000	0.000	24.0	24.0
24.12.2023	57.45	0.00	57.45	0.48	0.00	11.25	0.00	0.00	0.598	0.000	0.000	24.0	24.0
25.12.2023	58.25	0.00	58.25	0.55	0.00	12.89	0.00	0.00	0.706	0.000	0.000	24.0	24.0
26.12.2023	61.03	0.00	61.03	0.48	0.00	11.22	0.00	0.00	0.629	0.000	0.000	24.0	24.0
27.12.2023	62.22	0.00	62.22	0.52	0.00	12.15	0.00	0.00	0.701	0.000	0.000	24.0	24.0
28.12.2023	63.72	0.00	63.72	0.45	0.00	10.65	0.00	0.00	0.644	0.000	0.000	24.0	24.0
29.12.2023	64.39	0.00	64.39	0.48	0.00	11.21	0.00	0.00	0.682	0.000	0.000	24.0	24.0
30.12.2023	65.05	0.00	65.05	0.54	0.00	12.61	0.00	0.00	0.766	0.000	0.000	24.0	24.0
31.12.2023	65.12	0.00	65.12	0.59	0.00	13.84	0.00	0.00	0.850	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	62.86	0.00	62.86	0.50	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	362.99	0.00	0.00	21.472	0.000	0.000	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
30.11.2023	1395.77	0.00	0.00	76.011	0.000	0.000	3658.2	3658.6
31.12.2023	1758.76	0.00	0.00	97.484	0.000	0.000	4402.2	4402.6
Итого:	362.99	0.00	0.00	21.472	0.000	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280  
Точка измерения: Узел 1 (ПУ в проверке); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 322046

Обратка: ПРИМ SN 322947

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10507

КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.12.2023	71.33	42.61	28.73	3.84	4.07	90.09	96.85	-7.24	-0.40	-0.40	2.588	24.0	24.0
02.12.2023	77.20	44.89	32.31	3.90	4.15	91.26	98.70	-7.83	-0.40	-0.40	2.950	24.0	24.0
03.12.2023	79.14	45.36	33.78	3.86	4.11	90.07	97.60	-8.03	-0.40	-0.40	3.042	24.0	24.0
04.12.2023	83.27	46.68	36.59	3.84	4.10	89.38	97.27	-8.45	-0.40	-0.40	3.270	24.0	24.0
05.12.2023	84.02	47.12	36.90	3.83	4.09	89.19	97.13	-8.51	-0.40	-0.40	3.290	24.0	24.0
06.12.2023	93.14	49.86	43.28	3.82	4.10	88.33	97.22	-9.59	-0.40	-0.40	3.824	24.0	24.0
07.12.2023	106.91	53.06	53.85	3.73	4.03	85.31	95.53	-11.30	-0.40	-0.40	4.605	24.0	24.0
08.12.2023	115.69	54.69	61.00	3.68	4.01	83.60	94.90	-12.66	-0.40	-0.40	5.117	24.0	24.0
09.12.2023	115.94	53.06	62.88	3.55	3.88	80.59	91.91	-13.13	-0.40	-0.40	5.085	24.0	24.0
10.12.2023	117.13	53.53	63.60	3.60	3.93	81.65	93.10	-13.11	-0.40	-0.40	5.211	24.0	24.0
11.12.2023	112.47	51.94	60.53	3.52	3.83	80.21	90.86	-12.44	-0.40	-0.40	4.871	24.0	24.0
12.12.2023	116.68	53.41	63.28	3.56	3.88	80.79	91.83	-12.80	-0.40	-0.40	5.130	24.0	24.0
13.12.2023	115.28	52.71	62.57	3.54	3.86	80.55	91.47	-12.70	-0.40	-0.40	5.057	24.0	24.0
14.12.2023	116.34	54.87	61.47	3.70	4.02	83.97	95.09	-12.42	-0.40	-0.40	5.180	24.0	24.0
15.12.2023	107.33	53.22	54.11	3.75	4.05	85.88	95.94	-11.07	-0.40	-0.40	4.654	24.0	24.0
16.12.2023	99.02	52.53	46.49	3.94	4.24	90.84	100.40	-10.01	-0.40	-0.40	4.223	24.0	24.0
17.12.2023	90.75	48.66	42.09	3.70	3.97	85.74	94.17	-9.37	-0.40	-0.40	3.612	24.0	24.0
18.12.2023	93.94	50.27	43.67	3.78	4.06	87.36	96.23	-9.66	-0.40	-0.40	3.820	24.0	24.0
19.12.2023	85.13	47.00	38.13	3.70	3.96	86.06	94.00	-8.82	-0.40	-0.40	3.278	24.0	24.0
20.12.2023	77.37	45.69	31.68	3.96	4.21	92.46	100.10	-7.94	-0.40	-0.40	2.925	24.0	24.0
21.12.2023	68.69	41.83	26.86	3.74	3.97	87.86	94.37	-7.15	-0.40	-0.40	2.359	24.0	24.0
22.12.2023	66.88	41.35	25.53	4.80	4.98	112.87	118.65	-4.99	-0.40	-0.40	2.906	23.2	24.0
23.12.2023	67.23	41.68	25.55	7.30	7.28	171.60	173.31	-0.99	-0.40	-0.40	4.377	24.0	24.0
24.12.2023	68.43	42.25	26.17	7.38	7.37	173.48	175.28	-1.03	-0.40	-0.40	4.534	24.0	24.0
25.12.2023	70.59	42.53	28.06	7.26	7.25	170.42	172.39	-1.15	-0.40	-0.40	4.777	24.0	24.0
26.12.2023	72.03	43.09	28.94	7.23	7.21	169.48	171.55	-1.21	-0.40	-0.40	4.898	24.0	24.0
27.12.2023	73.18	43.83	29.35	7.33	7.31	171.65	173.81	-1.25	-0.40	-0.40	5.033	24.0	24.0
28.12.2023	77.44	44.61	32.83	7.21	7.19	168.46	170.98	-1.48	-0.40	-0.40	5.527	24.0	24.0
29.12.2023	85.75	47.52	38.23	7.23	7.21	167.96	171.18	-1.90	-0.40	-0.40	6.421	24.0	24.0
30.12.2023	90.21	48.43	41.78	7.13	7.11	165.15	168.78	-2.17	-0.40	-0.40	6.902	24.0	24.0
31.12.2023	96.04	49.57	46.47	7.04	7.03	162.45	166.65	-2.55	-0.40	-0.40	7.563	24.0	24.0
Средние:	90.15	48.00	42.15	4.79	4.98	---	---	-7.51	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3444.70	3667.24	---	---	---	137.029	743.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	843.42	910.49	26.351	223.8	223.8
31.12.2023	4288.12	4577.73	163.379	967.0	967.8
Итого:	3444.70	3667.24	137.029	743.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации