

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

| Дата | T1 °C | T2 °C | dt °C | Qo1 м3/ч | Qo2 м3/ч | Gm1 т | Gm2 т | dGm т | Qt1 Гкал | Qt2 Гкал | dQt Гкал | tm1 ч | ts1 ч |
|------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 01.01.2024 | 65.31 | 0.00 | 65.31 | 0.66 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.955 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 02.01.2024 | 64.84 | 0.00 | 64.84 | 0.33 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 03.01.2024 | 64.63 | 0.00 | 64.63 | 0.43 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.607 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 04.01.2024 | 64.36 | 0.00 | 64.36 | 0.46 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.653 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 05.01.2024 | 64.77 | 0.00 | 64.77 | 0.56 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.801 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 06.01.2024 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 0.47 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.673 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 07.01.2024 | 65.01 | 0.00 | 65.01 | 0.49 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 08.01.2024 | 64.89 | 0.00 | 64.89 | 0.47 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.679 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 09.01.2024 | 64.05 | 0.00 | 64.05 | 0.54 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.768 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 10.01.2024 | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 0.46 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.665 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 11.01.2024 | 65.09 | 0.00 | 65.09 | 0.45 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 12.01.2024 | 64.77 | 0.00 | 64.77 | 0.50 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 13.01.2024 | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 0.47 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.674 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 14.01.2024 | 65.14 | 0.00 | 65.14 | 0.50 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.716 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 15.01.2024 | 65.01 | 0.00 | 65.01 | 0.53 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 16.01.2024 | 64.88 | 0.00 | 64.88 | 0.48 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.688 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 17.01.2024 | 63.94 | 0.00 | 63.94 | 0.46 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.659 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 18.01.2024 | 64.31 | 0.00 | 64.31 | 0.46 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.651 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 19.01.2024 | 64.82 | 0.00 | 64.82 | 0.47 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 20.01.2024 | 64.21 | 0.00 | 64.21 | 0.46 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.655 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 21.01.2024 | 63.56 | 0.00 | 63.56 | 0.47 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.671 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 22.01.2024 | 61.90 | 0.00 | 61.90 | 0.55 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.742 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 23.01.2024 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.42 | 0.00 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 24.01.2024 | 64.23 | 0.00 | 64.23 | 0.49 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.711 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 25.01.2024 | 64.16 | 0.00 | 64.16 | 0.50 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 26.01.2024 | 63.98 | 0.00 | 63.98 | 0.40 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.576 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 27.01.2024 | 64.05 | 0.00 | 64.05 | 0.43 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.614 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 28.01.2024 | 64.44 | 0.00 | 64.44 | 0.44 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.629 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 29.01.2024 | 63.61 | 0.00 | 63.61 | 0.50 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.727 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 30.01.2024 | 64.34 | 0.00 | 64.34 | 0.48 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.692 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| 31.01.2024 | 64.36 | 0.00 | 64.36 | 0.48 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.682 | 0.000 | 0.000 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 0.48 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 348.51 | 0.00 | 0.00 | 21.202 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 744.0 |

| Дата | Gm_itog1 т | Gm_itog2 т | dGm_itog т | Qt_itog1 Гкал | Qt_itog2 Гкал | dQt_itog Гкал | tm1_itog ч | ts1_itog ч |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 31.12.2023 | 1758.76 | 0.00 | 0.00 | 97.484 | 0.000 | 0.000 | 4402.2 | 4402.6 |
| 31.01.2024 | 2107.27 | 0.00 | 0.00 | 118.686 | 0.000 | 0.000 | 5146.2 | 5146.6 |
| Итого: | 348.51 | 0.00 | 0.00 | 21.202 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 322046

ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10507

КТПТР-01 SN 10507 А

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | P1 | P2 | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|--------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | МПа | МПа | Гкал | ч | ч |
| 01.01.2024 | 105.56 | 53.01 | 52.56 | 7.16 | 7.14 | 163.93 | 169.11 | -3.11 | -0.40 | -0.40 | 8.637 | 24.0 | 24.0 |
| 02.01.2024 | 104.15 | 53.99 | 50.16 | 7.33 | 7.31 | 168.07 | 173.09 | -2.94 | -0.40 | -0.40 | 8.448 | 24.0 | 24.0 |
| 03.01.2024 | 109.94 | 54.40 | 55.53 | 7.14 | 7.12 | 162.95 | 168.57 | -3.39 | -0.40 | -0.40 | 9.073 | 24.0 | 24.0 |
| 04.01.2024 | 113.99 | 55.11 | 58.88 | 7.09 | 7.08 | 161.35 | 167.41 | -3.69 | -0.40 | -0.40 | 9.531 | 24.0 | 24.0 |
| 05.01.2024 | 112.20 | 55.42 | 56.77 | 7.20 | 7.18 | 164.09 | 169.97 | -3.52 | -0.40 | -0.40 | 9.344 | 24.0 | 24.0 |
| 06.01.2024 | 113.18 | 56.29 | 56.89 | 7.27 | 7.25 | 165.49 | 171.49 | -3.56 | -0.40 | -0.40 | 9.448 | 24.0 | 24.0 |
| 07.01.2024 | 113.14 | 54.80 | 58.34 | 7.01 | 6.99 | 159.53 | 165.44 | -3.64 | -0.40 | -0.40 | 9.336 | 24.0 | 24.0 |
| 08.01.2024 | 113.71 | 55.69 | 58.01 | 7.13 | 7.11 | 162.20 | 168.21 | -3.64 | -0.40 | -0.40 | 9.441 | 24.0 | 24.0 |
| 09.01.2024 | 114.53 | 55.66 | 58.88 | 7.08 | 7.06 | 161.00 | 167.09 | -3.71 | -0.40 | -0.40 | 9.512 | 24.0 | 24.0 |
| 10.01.2024 | 113.15 | 55.50 | 57.64 | 7.10 | 7.09 | 161.78 | 167.71 | -3.60 | -0.40 | -0.40 | 9.355 | 24.0 | 24.0 |
| 11.01.2024 | 112.51 | 54.79 | 57.73 | 7.01 | 6.99 | 159.65 | 165.48 | -3.59 | -0.40 | -0.40 | 9.245 | 24.0 | 24.0 |
| 12.01.2024 | 112.76 | 54.79 | 57.97 | 7.03 | 7.01 | 160.09 | 165.97 | -3.61 | -0.40 | -0.40 | 9.308 | 24.0 | 24.0 |
| 13.01.2024 | 112.68 | 55.81 | 56.87 | 7.15 | 7.14 | 162.91 | 168.80 | -3.55 | -0.40 | -0.40 | 9.296 | 24.0 | 24.0 |
| 14.01.2024 | 112.60 | 54.42 | 58.18 | 6.93 | 6.92 | 157.94 | 163.75 | -3.62 | -0.40 | -0.40 | 9.217 | 24.0 | 24.0 |
| 15.01.2024 | 111.63 | 54.65 | 56.97 | 7.08 | 7.07 | 161.45 | 167.23 | -3.52 | -0.40 | -0.40 | 9.222 | 24.0 | 24.0 |
| 16.01.2024 | 103.47 | 53.06 | 50.41 | 7.13 | 7.11 | 163.53 | 168.41 | -2.94 | -0.40 | -0.40 | 8.262 | 24.0 | 24.0 |
| 17.01.2024 | 90.79 | 48.26 | 42.53 | 6.90 | 6.89 | 159.91 | 163.51 | -2.23 | -0.40 | -0.40 | 6.801 | 24.0 | 24.0 |
| 18.01.2024 | 85.23 | 47.12 | 38.12 | 7.09 | 7.07 | 164.87 | 168.01 | -1.89 | -0.40 | -0.40 | 6.280 | 24.0 | 24.0 |
| 19.01.2024 | 84.91 | 46.38 | 38.53 | 6.94 | 6.92 | 161.39 | 164.49 | -1.91 | -0.40 | -0.40 | 6.220 | 24.0 | 24.0 |
| 20.01.2024 | 86.71 | 46.64 | 40.08 | 6.90 | 6.89 | 160.34 | 163.60 | -2.01 | -0.40 | -0.40 | 6.420 | 24.0 | 24.0 |
| 21.01.2024 | 80.88 | 46.53 | 34.36 | 7.33 | 7.32 | 171.04 | 173.83 | -1.61 | -0.40 | -0.40 | 5.865 | 24.0 | 24.0 |
| 22.01.2024 | 74.08 | 43.31 | 30.78 | 6.97 | 6.95 | 163.14 | 165.34 | -1.34 | -0.40 | -0.40 | 5.016 | 24.0 | 24.0 |
| 23.01.2024 | 88.46 | 47.42 | 41.04 | 6.91 | 6.90 | 160.39 | 163.80 | -2.10 | -0.40 | -0.40 | 6.581 | 24.0 | 24.0 |
| 24.01.2024 | 92.60 | 48.54 | 44.06 | 6.93 | 6.92 | 160.31 | 164.12 | -2.35 | -0.40 | -0.40 | 7.070 | 24.0 | 24.0 |
| 25.01.2024 | 93.64 | 50.16 | 43.48 | 7.12 | 7.10 | 164.53 | 168.42 | -2.34 | -0.40 | -0.40 | 7.158 | 24.0 | 24.0 |
| 26.01.2024 | 91.91 | 49.58 | 42.33 | 7.08 | 7.06 | 163.84 | 167.55 | -2.24 | -0.40 | -0.40 | 6.937 | 24.0 | 24.0 |
| 27.01.2024 | 92.66 | 50.01 | 42.65 | 7.11 | 7.09 | 164.47 | 168.25 | -2.27 | -0.40 | -0.40 | 7.017 | 24.0 | 24.0 |
| 28.01.2024 | 92.38 | 49.84 | 42.54 | 7.08 | 7.06 | 163.74 | 167.49 | -2.26 | -0.40 | -0.40 | 6.967 | 24.0 | 24.0 |
| 29.01.2024 | 88.76 | 48.66 | 40.11 | 7.00 | 6.99 | 162.48 | 165.88 | -2.07 | -0.40 | -0.40 | 6.520 | 24.0 | 24.0 |
| 30.01.2024 | 84.25 | 46.61 | 37.63 | 6.91 | 6.90 | 160.86 | 163.86 | -1.85 | -0.40 | -0.40 | 6.050 | 24.0 | 24.0 |
| 31.01.2024 | 81.04 | 45.89 | 35.14 | 6.97 | 6.96 | 162.64 | 165.37 | -1.66 | -0.40 | -0.40 | 5.710 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 99.60 | 51.37 | 48.23 | 7.07 | 7.05 | --- | --- | -2.77 | -0.40 | -0.40 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 5039.91 | 5181.26 | --- | --- | --- | 243.286 | 744.0 | 744.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2023 | 4288.12 | 4577.73 | 163.379 | 967.0 | 967.8 |
| 31.01.2024 | 9328.03 | 9758.99 | 406.665 | 1711.0 | 1711.8 |
| Итого: | 5039.91 | 5181.26 | 243.286 | 744.0 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации