

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 7870
РСЦ SN 7871

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 50
КТПТР-01 SN 50А

| Дата | tsv1 °C | tsv2 °C | t1 °C | t2 °C | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | % т | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | Qtv Гкал | txv °C | Pxv кгс/см2 | TWork ч | QntHIP ч | NS | ISCodes: | ISCodes: |
|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|----|----------|----------|
| 01.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 20.96 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.02 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 02.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | 20.76 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.04 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 03.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 20.93 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.03 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 04.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 21.01 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.02 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 05.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 20.87 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.01 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 06.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 20.93 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.01 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 07.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 19.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1 | 6,7 |
| 08.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 17.58 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 09.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 17.22 | 17.26 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.01 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 10.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 18.04 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 2.15 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 11.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 18.69 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7 |
| 12.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 18.59 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 13.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 19.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 14.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.07 | 19.15 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 15.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | 19.23 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 16.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 19.41 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 17.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 20.05 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 18.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.48 | 20.63 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 19.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 20.65 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 20.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 20.64 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 21.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 20.84 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 22.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 21.35 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 23.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 19.93 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 24.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 19.34 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 7,U |
| 25.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 19.28 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 7,U |
| 26.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 19.54 | 19.50 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 27.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 21.09 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 28.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 22.32 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 29.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 23.10 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 30.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.57 | 23.12 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| 31.05.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 23.69 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,0 | 6,7,U |
| Средние: | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 20.24 | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 3.46 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.000 | --- | --- | 744.0 | 0.0 | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | Qtv Гкал | TWork ч | QntHIP ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 30.04.2023 | 439148.22 | 438989.88 | 433109.16 | 434524.25 | 3140.432 | 72677.4 | 37400.4 |
| 31.05.2023 | 439148.22 | 438989.88 | 433109.16 | 434524.25 | 3140.432 | 73421.4 | 37400.4 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 2.1

Счетчик воды:
РСЦ SN 7870
РСЦ SN 7871

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 50
КТПТР-01 SN 50А

| Дата | tcв3 | tcв4 | t3 | t4 | V3 | V4 | M3 | M4 | P3 | P4 | Qtv | txв | Pxв | TWork | QntHIP | NS | VSCodes: |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|----|----------|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | |
| 01.05.2023 | 63.67 | 46.52 | 63.45 | 46.51 | 23.200 | 15.050 | 22.77 | 14.90 | 6.39 | 6.21 | 0.757 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 02.05.2023 | 61.99 | 45.22 | 62.02 | 45.26 | 20.900 | 13.900 | 20.53 | 13.77 | 6.39 | 6.23 | 0.652 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 03.05.2023 | 62.80 | 44.81 | 62.70 | 44.80 | 20.600 | 11.890 | 20.23 | 11.78 | 6.40 | 6.26 | 0.734 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 04.05.2023 | 62.95 | 44.89 | 62.85 | 44.89 | 19.900 | 11.850 | 19.54 | 11.74 | 6.40 | 6.26 | 0.696 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 05.05.2023 | 62.35 | 44.38 | 62.23 | 44.40 | 20.400 | 11.730 | 20.04 | 11.63 | 6.40 | 6.26 | 0.721 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 06.05.2023 | 62.70 | 44.71 | 62.72 | 44.70 | 18.900 | 11.830 | 18.56 | 11.72 | 6.41 | 6.27 | 0.632 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 07.05.2023 | 61.57 | 43.56 | 61.46 | 43.55 | 18.200 | 11.790 | 17.89 | 11.69 | 6.40 | 6.26 | 0.590 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 08.05.2023 | 62.57 | 43.76 | 62.41 | 43.75 | 19.700 | 11.680 | 19.35 | 11.58 | 6.40 | 6.26 | 0.694 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 09.05.2023 | 61.57 | 43.31 | 61.21 | 43.31 | 21.400 | 11.610 | 21.03 | 11.51 | 6.39 | 6.25 | 0.773 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 10.05.2023 | 61.90 | 43.72 | 61.64 | 43.69 | 17.700 | 11.000 | 17.39 | 10.90 | 6.27 | 6.25 | 0.604 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 11.05.2023 | 62.05 | 43.75 | 61.98 | 43.75 | 17.700 | 10.040 | 17.39 | 9.95 | 6.40 | 6.25 | 0.640 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 12.05.2023 | 62.41 | 43.76 | 62.16 | 43.80 | 17.900 | 10.180 | 17.58 | 10.09 | 6.41 | 6.26 | 0.643 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 13.05.2023 | 63.02 | 44.14 | 62.86 | 44.14 | 16.700 | 10.330 | 16.40 | 10.24 | 6.41 | 6.26 | 0.583 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 14.05.2023 | 62.56 | 43.71 | 62.40 | 43.71 | 17.900 | 10.460 | 17.58 | 10.37 | 6.39 | 6.25 | 0.639 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 15.05.2023 | 62.90 | 43.95 | 62.77 | 43.96 | 17.600 | 10.420 | 17.28 | 10.33 | 6.40 | 6.25 | 0.621 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 16.05.2023 | 62.40 | 43.84 | 62.48 | 43.88 | 17.300 | 10.230 | 16.99 | 10.14 | 6.39 | 6.25 | 0.610 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 17.05.2023 | 62.75 | 44.18 | 62.61 | 44.19 | 16.500 | 9.870 | 16.20 | 9.78 | 6.39 | 6.26 | 0.585 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 18.05.2023 | 62.90 | 44.49 | 62.77 | 44.49 | 16.700 | 9.890 | 16.40 | 9.80 | 6.39 | 6.26 | 0.585 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 19.05.2023 | 62.36 | 44.07 | 62.30 | 44.06 | 16.700 | 9.830 | 16.40 | 9.74 | 6.39 | 6.26 | 0.596 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 20.05.2023 | 62.29 | 44.33 | 61.97 | 44.28 | 16.800 | 10.290 | 16.50 | 10.20 | 6.40 | 6.26 | 0.567 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 21.05.2023 | 62.90 | 45.08 | 62.75 | 45.09 | 18.700 | 10.690 | 18.36 | 10.59 | 6.38 | 6.23 | 0.666 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 22.05.2023 | 56.25 | 42.55 | 54.57 | 38.17 | 13.800 | 8.200 | 13.59 | 8.13 | 5.39 | 5.27 | 0.409 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.2 | * | 8,9,V |
| 23.05.2023 | 20.63 | 0.00 | 21.20 | 20.15 | 1.400 | 0.000 | 1.40 | 0.00 | 1.13 | 1.08 | 0.022 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 9 |
| 24.05.2023 | 18.86 | 19.23 | 19.63 | 19.39 | 0.500 | 0.010 | 0.50 | 0.01 | 1.19 | 1.13 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 10.0 | * | 8,9,V |
| 25.05.2023 | 18.85 | 0.00 | 19.92 | 19.31 | 0.300 | 0.000 | 0.30 | 0.00 | 1.23 | 1.17 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 9.3 | * | 8,9,V |
| 26.05.2023 | 50.09 | 21.00 | 29.22 | 19.69 | 2.200 | 0.010 | 2.17 | 0.01 | 2.87 | 2.82 | 0.092 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 11.7 | * | 8,9,V |
| 27.05.2023 | 59.08 | 44.29 | 56.72 | 28.48 | 8.900 | 3.260 | 8.76 | 3.23 | 6.43 | 6.36 | 0.358 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 28.05.2023 | 62.05 | 45.49 | 61.82 | 45.50 | 18.500 | 11.480 | 18.18 | 11.37 | 6.40 | 6.25 | 0.603 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 29.05.2023 | 62.86 | 46.13 | 62.84 | 46.13 | 16.800 | 11.590 | 16.50 | 11.48 | 6.41 | 6.26 | 0.517 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 30.05.2023 | 63.03 | 45.86 | 62.82 | 45.88 | 17.500 | 11.630 | 17.18 | 11.52 | 6.40 | 6.25 | 0.566 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| 31.05.2023 | 62.94 | 46.13 | 62.85 | 46.14 | 17.200 | 11.580 | 16.89 | 11.47 | 6.40 | 6.25 | 0.540 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | |
| Средние: | 57.65 | 40.03 | 56.82 | 40.61 | --- | --- | --- | --- | 5.74 | 5.62 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 488.500 | 292.320 | 479.91 | 289.68 | --- | --- | 16.695 | --- | --- | 744.0 | 702.2 | | |

| Дата | V3 | V4 | M3 | M4 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2023 | 36872.42 | 22338.55 | 32482.33 | 19406.21 | 940.642 | 72677.4 | 33151.8 |
| 31.05.2023 | 37360.92 | 22630.87 | 32962.24 | 19695.90 | 957.337 | 73421.4 | 33854.0 |
| Итого: | 488.50 | 292.32 | 479.92 | 289.68 | 16.695 | 744.0 | 702.2 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 7870
РСЦ SN 7871

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 50
КТПТР-01 SN 50А

| Дата | tsv1 °C | tsv2 °C | t1 °C | t2 °C | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | % т | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | Qtv Гкал | txb °C | Pxb кгс/см2 | TWork ч | QntHIP ч | NS | ISCodes: | ISCodes: |
|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----|----------|----------|
| 01.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 24.05 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 02.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.26 | 23.87 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 03.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 24.08 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 04.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.66 | 24.24 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 05.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 23.54 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 06.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.61 | 23.14 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.01 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 07.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 23.17 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.07 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 08.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 22.75 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.51 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 09.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.68 | 22.28 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.36 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 10.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 22.73 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.38 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 11.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.09 | 21.63 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.27 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 12.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | 21.29 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.89 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 13.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 21.50 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.72 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 14.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 22.91 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.25 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 15.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 24.11 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.03 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 16.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.98 | 24.47 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.53 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 17.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 23.23 | 24.86 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.84 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 18.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.65 | 24.35 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.01 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 19.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 23.45 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.40 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 20.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 23.33 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 21.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 23.31 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 22.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 23.52 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 3.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 23.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 23.74 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 2.64 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 24.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 23.94 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 1.28 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O,P | 6,7,U |
| 25.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | 24.45 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.49 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 26.06.2023 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 24.50 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 0.77 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | 0,1,O | 6,7,U |
| 27.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 28.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 29.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 30.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| Средние: | 0.00 | 0.00 | 22.37 | 23.43 | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 5.00 | 1.36 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 0.000 | --- | --- | 624.0 | 0.0 | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | Qtv Гкал | TWork ч | QntHIP ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 31.05.2023 | 439148.22 | 438989.88 | 433109.16 | 434524.25 | 3140.432 | 73421.4 | 37400.4 |
| 26.06.2023 | 439148.22 | 438989.88 | 433109.16 | 434524.25 | 3140.432 | 74045.4 | 37400.4 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 624.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 2.1

Счетчик воды:
РСЦ SN 7870
РСЦ SN 7871

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 50
КТПТР-01 SN 50А

| Дата | tсв3 °C | tсв4 °C | t3 °C | t4 °C | V3 м3 | V4 м3 | M3 т | M4 т | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Qtv Гкал | txв °C | Pxв кгс/см2 | TWork ч | QntHIP ч | NS | ISCodes: | ISCodes: |
|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----|----------|----------|
| 01.06.2023 | 62.04 | 45.98 | 62.04 | 45.98 | 17.700 | 11.650 | 17.39 | 11.54 | 6.40 | 6.24 | 0.553 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 02.06.2023 | 62.94 | 45.98 | 62.88 | 45.99 | 17.400 | 11.640 | 17.09 | 11.53 | 6.40 | 6.25 | 0.550 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 03.06.2023 | 62.67 | 45.81 | 62.64 | 45.82 | 17.600 | 11.490 | 17.29 | 11.38 | 6.40 | 6.25 | 0.564 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 04.06.2023 | 62.72 | 46.16 | 62.65 | 46.16 | 17.700 | 11.450 | 17.38 | 11.34 | 6.40 | 6.24 | 0.578 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 05.06.2023 | 62.13 | 45.19 | 62.04 | 45.20 | 17.300 | 11.480 | 17.00 | 11.37 | 6.40 | 6.24 | 0.551 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 06.06.2023 | 61.79 | 44.84 | 61.54 | 43.60 | 15.900 | 10.250 | 15.62 | 10.16 | 6.18 | 6.03 | 0.512 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | Q,R | |
| 07.06.2023 | 62.14 | 44.90 | 61.88 | 43.37 | 16.200 | 10.190 | 15.92 | 10.10 | 6.27 | 6.13 | 0.531 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | F |
| 08.06.2023 | 62.37 | 44.93 | 62.41 | 44.94 | 16.800 | 11.340 | 16.50 | 11.24 | 6.40 | 6.24 | 0.531 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 09.06.2023 | 62.53 | 44.69 | 62.45 | 44.70 | 16.700 | 11.030 | 16.40 | 10.93 | 6.41 | 6.26 | 0.534 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 10.06.2023 | 62.68 | 44.83 | 62.60 | 44.84 | 16.500 | 11.080 | 16.21 | 10.98 | 6.41 | 6.26 | 0.527 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 11.06.2023 | 62.93 | 44.57 | 62.73 | 44.59 | 17.100 | 11.060 | 16.79 | 10.96 | 6.40 | 6.25 | 0.574 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 12.06.2023 | 61.99 | 43.94 | 61.81 | 43.94 | 16.900 | 11.100 | 16.60 | 11.00 | 6.40 | 6.25 | 0.559 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 13.06.2023 | 62.25 | 44.19 | 62.07 | 44.20 | 17.200 | 10.880 | 16.90 | 10.78 | 6.40 | 6.25 | 0.580 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 14.06.2023 | 63.08 | 44.48 | 61.26 | 43.40 | 20.300 | 9.150 | 19.93 | 9.07 | 6.39 | 6.24 | 0.826 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 15.06.2023 | 62.81 | 45.25 | 62.79 | 45.27 | 20.300 | 11.070 | 19.94 | 10.97 | 6.40 | 6.26 | 0.737 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 16.06.2023 | 61.65 | 44.44 | 61.60 | 44.48 | 18.500 | 11.330 | 18.18 | 11.23 | 6.41 | 6.26 | 0.616 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 17.06.2023 | 63.10 | 45.29 | 62.97 | 45.31 | 19.900 | 11.280 | 19.54 | 11.17 | 6.40 | 6.26 | 0.710 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 18.06.2023 | 62.26 | 43.86 | 62.13 | 43.86 | 18.000 | 11.570 | 17.68 | 11.47 | 6.40 | 6.25 | 0.599 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 19.06.2023 | 61.35 | 43.67 | 61.14 | 43.68 | 20.700 | 11.350 | 20.34 | 11.25 | 6.40 | 6.25 | 0.740 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 20.06.2023 | 62.33 | 43.99 | 62.29 | 44.00 | 19.700 | 11.400 | 19.35 | 11.30 | 6.40 | 6.25 | 0.702 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 21.06.2023 | 62.63 | 44.11 | 62.52 | 44.11 | 20.500 | 11.570 | 20.13 | 11.47 | 6.40 | 6.25 | 0.739 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 22.06.2023 | 62.47 | 44.27 | 62.37 | 44.28 | 20.400 | 11.670 | 20.04 | 11.57 | 6.40 | 6.25 | 0.726 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 23.06.2023 | 62.62 | 44.26 | 62.53 | 44.27 | 19.300 | 11.720 | 18.96 | 11.62 | 6.40 | 6.25 | 0.668 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 24.06.2023 | 62.51 | 44.13 | 62.46 | 44.13 | 18.100 | 11.920 | 17.78 | 11.81 | 6.40 | 6.25 | 0.588 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 25.06.2023 | 62.86 | 44.75 | 62.63 | 44.72 | 20.800 | 11.360 | 20.43 | 11.26 | 6.39 | 6.24 | 0.770 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 26.06.2023 | 62.52 | 44.66 | 62.38 | 44.68 | 20.200 | 11.520 | 19.84 | 11.42 | 6.40 | 6.25 | 0.717 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | |
| 27.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 28.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 29.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 30.06.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| Средние: | 62.44 | 44.74 | 62.26 | 44.60 | --- | --- | --- | --- | 6.39 | 6.24 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 477.700 | 291.550 | 469.23 | 288.90 | --- | --- | 16.282 | --- | --- | 624.0 | 624.0 | | | |

| Дата | V3 м3 | V4 м3 | M3 т | M4 т | Qtv Гкал | TWork ч | QntHIP ч |
|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|-------------|
| 31.05.2023 | 37360.92 | 22630.87 | 32962.24 | 19695.90 | 957.337 | 73421.4 | 33854.0 |
| 26.06.2023 | 37838.62 | 22922.42 | 33431.47 | 19984.79 | 973.619 | 74045.4 | 34478.0 |
| Итого: | 477.70 | 291.55 | 469.23 | 288.90 | 16.282 | 624.0 | 624.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации