

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Калинина ул, д. 36 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 16079
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:

МФ-5.2 SN 201049276

МФ-5.2 SN 201049284

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 709152

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 709153

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 15846

КТПТР-01 SN 15846a

| Дата | tsv1 | tsv2 | t1 | t2 | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | txv | Pxv | TWork | QntHIP | NS | vCodes: |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|------|---------|-------|--------|----|---------|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | |
| 01.12.2022 | 68.99 | 54.94 | 68.99 | 54.94 | 349.877 | 348.756 | 342.40 | 343.88 | -0.43 | 5.09 | 4.41 | 4.817 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 02.12.2022 | 74.93 | 58.55 | 74.93 | 58.55 | 349.322 | 347.701 | 340.64 | 342.22 | -0.46 | 5.12 | 4.44 | 5.590 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 03.12.2022 | 76.90 | 59.79 | 76.91 | 59.80 | 346.524 | 344.822 | 337.51 | 339.17 | -0.49 | 5.08 | 4.41 | 5.785 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 04.12.2022 | 68.46 | 54.46 | 68.45 | 54.47 | 341.054 | 340.050 | 333.84 | 335.38 | -0.46 | 5.00 | 4.35 | 4.678 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 05.12.2022 | 65.22 | 52.34 | 65.23 | 52.35 | 346.168 | 345.407 | 339.48 | 341.03 | -0.45 | 5.11 | 4.44 | 4.377 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 06.12.2022 | 66.90 | 53.43 | 66.90 | 53.44 | 347.972 | 347.202 | 340.93 | 342.61 | -0.49 | 5.09 | 4.41 | 4.598 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 07.12.2022 | 70.82 | 55.89 | 70.83 | 55.90 | 346.163 | 345.224 | 338.40 | 340.24 | -0.54 | 5.13 | 4.46 | 5.060 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 08.12.2022 | 69.58 | 55.17 | 69.59 | 55.18 | 344.497 | 343.640 | 337.02 | 338.80 | -0.53 | 5.12 | 4.46 | 4.863 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 09.12.2022 | 69.64 | 55.08 | 69.65 | 55.09 | 343.937 | 343.030 | 336.46 | 338.21 | -0.52 | 5.12 | 4.46 | 4.905 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 10.12.2022 | 65.91 | 52.84 | 65.92 | 52.85 | 344.710 | 344.074 | 337.92 | 339.63 | -0.50 | 5.05 | 4.39 | 4.423 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 11.12.2022 | 61.91 | 50.11 | 61.91 | 50.11 | 341.502 | 341.008 | 335.52 | 337.06 | -0.46 | 5.03 | 4.38 | 3.962 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A,C |
| 12.12.2022 | 57.22 | 46.95 | 57.20 | 46.94 | 337.299 | 337.258 | 332.21 | 333.83 | -0.49 | 5.05 | 4.43 | 3.414 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 13.12.2022 | 60.86 | 48.83 | 60.88 | 48.84 | 331.641 | 331.377 | 326.01 | 327.73 | -0.53 | 5.08 | 4.48 | 3.927 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 14.12.2022 | 63.20 | 50.47 | 63.22 | 50.48 | 331.736 | 331.223 | 325.70 | 327.33 | -0.50 | 5.05 | 4.45 | 4.153 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 15.12.2022 | 62.33 | 49.99 | 62.34 | 50.00 | 331.667 | 331.155 | 325.79 | 327.35 | -0.48 | 5.08 | 4.48 | 4.023 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 16.12.2022 | 61.65 | 49.57 | 61.66 | 49.58 | 331.443 | 330.899 | 325.69 | 327.16 | -0.45 | 5.07 | 4.46 | 3.940 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 17.12.2022 | 62.23 | 50.00 | 62.24 | 50.01 | 331.721 | 330.993 | 325.86 | 327.19 | -0.41 | 5.02 | 4.42 | 3.988 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 18.12.2022 | 59.26 | 48.16 | 59.27 | 48.17 | 331.898 | 331.446 | 326.56 | 327.91 | -0.41 | 5.11 | 4.51 | 3.625 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 19.12.2022 | 56.19 | 46.16 | 56.21 | 46.17 | 331.590 | 331.357 | 326.76 | 328.11 | -0.41 | 5.07 | 4.46 | 3.280 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 20.12.2022 | 64.37 | 51.01 | 64.39 | 51.03 | 331.947 | 331.132 | 325.68 | 327.14 | -0.45 | 5.09 | 4.49 | 4.355 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 21.12.2022 | 73.55 | 57.24 | 73.56 | 57.25 | 331.916 | 330.427 | 323.94 | 325.44 | -0.46 | 5.05 | 4.45 | 5.292 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 22.12.2022 | 69.24 | 54.53 | 69.25 | 54.54 | 331.952 | 330.913 | 324.81 | 326.36 | -0.48 | 5.00 | 4.39 | 4.785 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 23.12.2022 | 59.35 | 48.47 | 59.37 | 48.49 | 331.727 | 331.157 | 326.35 | 327.56 | -0.37 | 4.93 | 4.33 | 3.552 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 24.12.2022 | 50.88 | 42.62 | 50.89 | 42.63 | 331.605 | 331.550 | 327.65 | 328.81 | -0.35 | 4.83 | 4.23 | 2.712 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 25.12.2022 | 51.59 | 42.92 | 51.60 | 42.93 | 331.824 | 331.784 | 327.75 | 329.00 | -0.38 | 5.13 | 4.52 | 2.846 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 26.12.2022 | 57.75 | 46.92 | 57.76 | 46.93 | 331.923 | 331.609 | 326.83 | 328.25 | -0.43 | 5.03 | 4.43 | 3.539 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 27.12.2022 | 61.27 | 49.31 | 61.29 | 49.32 | 331.722 | 331.232 | 326.03 | 327.52 | -0.46 | 4.99 | 4.38 | 3.904 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 28.12.2022 | 63.77 | 50.82 | 63.79 | 50.83 | 331.945 | 331.357 | 325.80 | 327.40 | -0.49 | 5.15 | 4.54 | 4.226 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 29.12.2022 | 71.46 | 55.81 | 71.48 | 55.82 | 332.216 | 330.984 | 324.64 | 326.22 | -0.49 | 5.07 | 4.46 | 5.088 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 30.12.2022 | 68.40 | 54.05 | 68.41 | 54.06 | 332.221 | 331.190 | 325.22 | 326.71 | -0.46 | 5.02 | 4.42 | 4.675 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| 31.12.2022 | 68.23 | 53.41 | 68.24 | 53.42 | 332.568 | 331.402 | 325.59 | 327.03 | -0.44 | 5.15 | 4.55 | 4.831 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | A |
| Средние: | 64.58 | 51.61 | 64.59 | 51.62 | --- | --- | --- | --- | -0.46 | 5.06 | 4.44 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 10444.284 | 10421.356 | 10244.981 | 10292.26 | --- | --- | --- | 133.211 | --- | --- | 744.0 | 744.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2022 | 115381.55 | 115417.13 | 95960.92 | 114416.80 | 829.115 | 17963.9 | 12293.1 |
| 31.12.2022 | 125825.83 | 125838.48 | 106205.90 | 124709.05 | 962.327 | 18707.9 | 13037.1 |
| Итого: | 10444.28 | 10421.35 | 10244.98 | 10292.25 | 133.211 | 744.0 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Калинина ул, д. 36 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 16079
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 3.1

| Дата | tsв3 | t3 | V3 | M3 | P3 | Qtv | txв | Pxв | TWork | QntHIP | NS | ISCodes: |
|------------|------|--------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|--------|----|----------|
| | °C | °C | м3 | т | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | |
| 01.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 02.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 03.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 04.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 05.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 06.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 07.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 08.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 09.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 10.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 11.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 12.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 13.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 14.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 15.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 16.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 17.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 18.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 19.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 20.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 21.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 22.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 23.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 24.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 25.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 26.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 27.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 28.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 29.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 30.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| 31.12.2022 | 0.00 | 150.50 | 0.000 | 0.00 | 6.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | I,Q |
| Средние: | 0.00 | 150.50 | --- | --- | 6.00 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | 0.000 | 0.00 | --- | 0.000 | --- | --- | 744.0 | 0.0 | | |

| Дата | V3 | M3 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|------|------|-------|---------|--------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2022 | 0.20 | 0.20 | 0.000 | 17963.9 | 0.1 |
| 31.12.2022 | 0.20 | 0.20 | 0.000 | 18707.9 | 0.1 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации