

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 303778  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ППС SN 304625  
Холодная вода:  
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 3364г  
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 атм	P2 атм	Qот Гкал	ta °C	Tr ч	NS
01.07.2023	53.05	5.00	48.05	9.24	0.00	0.00	9.12	0.00	200.00	8.11	2.74	0.44	-60.00	24.00	
02.07.2023	54.47	5.00	49.47	10.66	0.00	0.00	10.51	0.00	200.00	8.11	2.74	0.52	-60.00	24.00	
03.07.2023	55.02	5.00	50.02	10.45	0.00	0.00	10.31	0.00	200.00	8.11	2.74	0.52	-60.00	23.99	
04.07.2023	55.19	5.00	50.19	8.91	0.00	0.00	8.79	0.00	200.00	8.11	2.74	0.44	-60.00	24.00	
05.07.2023	53.70	5.00	48.70	8.97	0.00	0.00	8.85	0.00	200.00	8.11	2.74	0.43	-60.00	23.99	
06.07.2023	55.87	5.00	50.87	9.78	0.00	0.00	9.64	0.00	200.00	8.11	2.74	0.49	-60.00	24.00	
07.07.2023	55.30	5.00	50.30	9.21	0.00	0.00	9.08	0.00	200.00	8.11	2.74	0.46	-60.00	24.00	
08.07.2023	55.46	5.00	50.46	9.32	0.00	0.00	9.19	0.00	200.00	8.11	2.74	0.46	-60.00	24.00	
09.07.2023	55.70	5.00	50.70	9.42	0.00	0.00	9.29	0.00	200.00	8.11	2.74	0.47	-60.00	24.00	
10.07.2023	55.40	5.00	50.40	9.55	0.00	0.00	9.42	0.00	200.00	8.11	2.74	0.48	-60.00	24.00	
11.07.2023	55.08	5.00	50.08	9.39	0.00	0.00	9.26	0.00	200.00	8.11	2.74	0.46	-60.00	24.00	
12.07.2023	55.57	5.00	50.57	8.51	0.00	0.00	8.38	0.00	200.00	8.11	2.74	0.42	-60.00	23.80	
13.07.2023	56.05	5.00	51.05	9.25	0.00	0.00	9.12	0.00	200.00	8.11	2.74	0.47	-60.00	21.45	
14.07.2023	54.81	5.00	49.81	8.78	0.00	0.00	8.66	0.00	200.00	8.11	2.74	0.43	-60.00	24.00	
15.07.2023	54.69	5.00	49.69	8.95	0.00	0.00	8.83	0.00	200.00	8.11	2.74	0.44	-60.00	24.00	
16.07.2023	55.02	5.00	50.02	9.36	0.00	0.00	9.23	0.00	200.00	8.11	2.74	0.46	-60.00	24.00	
17.07.2023	55.26	5.00	50.26	10.17	0.00	0.00	10.03	0.00	200.00	8.11	2.74	0.50	-60.00	24.00	
18.07.2023	54.89	5.00	49.89	9.65	0.00	0.00	9.51	0.00	200.00	8.11	2.74	0.47	-60.00	24.00	
19.07.2023	55.15	5.00	50.15	9.94	0.00	0.00	9.80	0.00	200.00	8.11	2.74	0.49	-60.00	24.00	
20.07.2023	56.34	5.00	51.34	9.90	0.00	0.00	9.75	0.00	200.00	8.11	2.74	0.50	-60.00	24.00	
21.07.2023	55.93	5.00	50.93	9.51	0.00	0.00	9.37	0.00	200.00	8.11	2.74	0.48	-60.00	24.00	
22.07.2023	55.82	5.00	50.82	9.73	0.00	0.00	9.59	0.00	200.00	8.11	2.74	0.49	-60.00	24.00	
23.07.2023	55.62	5.00	50.62	11.33	0.00	0.00	11.17	0.00	200.00	8.11	2.74	0.57	-60.00	24.00	
24.07.2023	55.28	5.00	50.28	9.24	0.00	0.00	9.11	0.00	200.00	8.11	2.74	0.46	-60.00	24.00	
25.07.2023	55.90	5.00	50.90	10.50	0.00	0.00	10.34	0.00	200.00	8.11	2.74	0.53	-60.00	24.00	
26.07.2023	56.27	5.00	51.27	10.11	0.00	0.00	9.96	0.00	200.00	8.11	2.74	0.51	-60.00	24.00	
27.07.2023	56.31	5.00	51.31	9.59	0.00	0.00	9.45	0.00	200.00	8.11	2.74	0.49	-60.00	24.00	
28.07.2023	56.49	5.00	51.49	10.62	0.00	0.00	10.47	0.00	200.00	8.11	2.74	0.54	-60.00	24.00	
29.07.2023	55.68	5.00	50.68	9.06	0.00	0.00	8.93	0.00	200.00	8.11	2.74	0.45	-60.00	24.00	
30.07.2023	56.04	5.00	51.04	8.95	0.00	0.00	8.82	0.00	200.00	8.11	2.74	0.45	-60.00	24.00	
31.07.2023	56.53	5.00	51.53	9.18	0.00	0.00	9.05	0.00	200.00	8.11	2.74	0.47	-60.00	24.00	
Средние:	55.42	5.00	50.42	---	---	---	---	---	200.00	8.11	2.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	297.19	0.00	0.00	292.98	0.00	---	---	---	14.79	---	741.23	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Qот Гкал	Tr ч
30.06.2023	1511.88	0.00	0.00	1491.69	0.00	72.55	2460.36
31.07.2023	1809.07	0.00	0.00	1784.67	0.00	87.35	3201.59
Итого:	297.19	0.00	0.00	292.98	0.00	14.79	741.23

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Тепло) Заводской номер: 304625  
Точка измерения: ТВ1 (Окончание ОЗП 2023); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС SN 304625

ППС SN 304712

Датчик температуры:

КТС-Б SN 3364г

КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2023	23.67	22.41	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2023	24.09	22.87	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2023	24.39	23.10	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2023	24.65	23.27	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2023	25.16	23.75	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2023	25.39	23.95	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2023	25.64	24.23	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2023	25.55	24.17	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2023	26.14	24.67	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2023	26.07	24.91	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2023	26.22	24.95	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2023	26.97	25.49	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2023	26.22	24.95	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2023	25.12	23.94	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2023	24.14	22.98	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2023	23.46	22.65	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2023	23.87	23.09	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2023	24.52	23.70	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2023	24.57	23.45	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2023	24.96	23.84	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2023	25.04	23.88	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2023	24.56	23.36	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2023	24.65	23.43	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2023	24.67	23.50	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2023	24.96	23.76	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2023	25.07	23.88	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2023	25.05	23.81	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2023	25.99	24.67	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2023	25.94	24.69	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2023	26.57	25.13	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2023	26.67	25.55	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	25.16	23.94	1.22	---	---	---	---	---	0.00	8.01	2.66	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2023	55542.91	55949.67	0.00	54663.61	55257.30	398.06	2642.05
31.07.2023	55542.91	55949.67	0.00	54663.61	55257.30	398.06	2642.05
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации