

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 753147

Обратка: ПРЭМ SN 343343

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13779

КТПТР-01 SN 13779 А

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.08.2022 | 21.15 | 20.83 | 0.32 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.55 | 0.00 | 200.00 | 4.55 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.08.2022 | 20.91 | 20.62 | 0.29 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.43 | 0.00 | 200.00 | 4.43 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.08.2022 | 20.88 | 20.55 | 0.33 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.35 | 0.00 | 200.00 | 4.35 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.08.2022 | 20.95 | 20.61 | 0.34 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.27 | 0.00 | 200.00 | 4.27 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.08.2022 | 21.04 | 20.69 | 0.35 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.15 | 0.00 | 200.00 | 4.15 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.08.2022 | 21.20 | 20.85 | 0.35 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.00 | 0.00 | 200.00 | 4.00 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.08.2022 | 21.27 | 21.00 | 0.27 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2.50 | 0.00 | 200.00 | 2.50 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.08.2022 | 21.56 | 21.21 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.08.2022 | 21.36 | 21.09 | 0.27 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 2.94 | 0.00 | 200.00 | 2.94 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.08.2022 | 21.30 | 21.06 | 0.24 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.61 | 0.00 | 200.00 | 3.61 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.08.2022 | 20.70 | 20.57 | 0.13 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.17 | 0.00 | 200.00 | 5.17 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.08.2022 | 20.07 | 19.97 | 0.10 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.52 | 0.00 | 200.00 | 5.52 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.08.2022 | 19.91 | 19.82 | 0.09 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.50 | 0.00 | 200.00 | 5.50 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.08.2022 | 19.36 | 19.26 | 0.10 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.41 | 0.00 | 200.00 | 5.41 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.08.2022 | 18.99 | 18.89 | 0.10 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.31 | 0.00 | 200.00 | 5.31 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.08.2022 | 18.80 | 18.68 | 0.12 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.23 | 0.00 | 200.00 | 5.23 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.08.2022 | 18.65 | 18.56 | 0.09 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.22 | 0.00 | 200.00 | 5.22 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.08.2022 | 18.39 | 18.31 | 0.08 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.14 | 0.00 | 200.00 | 5.14 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.08.2022 | 18.08 | 17.98 | 0.10 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.99 | 0.00 | 200.00 | 4.99 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.08.2022 | 18.26 | 18.14 | 0.12 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.99 | 0.00 | 200.00 | 4.99 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.08.2022 | 18.63 | 18.48 | 0.15 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.98 | 0.00 | 200.00 | 4.98 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.08.2022 | 18.92 | 18.74 | 0.18 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.97 | 0.00 | 200.00 | 4.97 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.08.2022 | 19.19 | 18.96 | 0.23 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.96 | 0.00 | 200.00 | 4.96 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.08.2022 | 20.08 | 19.68 | 0.40 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.02 | 0.00 | 200.00 | 5.02 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.08.2022 | 20.86 | 20.38 | 0.48 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.03 | 0.00 | 200.00 | 5.03 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.08.2022 | 21.37 | 20.88 | 0.49 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5.02 | 0.00 | 200.00 | 5.02 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.08.2022 | 21.27 | 20.90 | 0.37 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.93 | 0.00 | 200.00 | 4.93 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.08.2022 | 21.15 | 20.71 | 0.44 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.88 | 0.00 | 200.00 | 4.88 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.08.2022 | 21.73 | 21.20 | 0.53 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.87 | 0.00 | 200.00 | 4.87 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.08.2022 | 22.20 | 21.63 | 0.57 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.87 | 0.00 | 200.00 | 4.87 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.08.2022 | 22.30 | 21.84 | 0.46 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.79 | 0.00 | 200.00 | 4.79 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 20.34 | 20.07 | 0.27 | ---- | ---- | ---- | 193.55 | ---- | ---- | 193.55 | ---- | 0.90 | 0.90 | ---- | ---- | ---- | |
| Итого: | ---- | ---- | ---- | 141.60 | 0.00 | 0.00 | ---- | 141.60 | 0.00 | ---- | 141.60 | ---- | ---- | 0.000 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.07.2022 | 332175.53 | 364121.48 | 0.00 | 326942.48 | 360145.21 | -33202.73 | 3568.415 | 32938.0 | 0.0 |
| 31.08.2022 | 332317.13 | 364121.48 | 0.00 | 327084.08 | 360145.21 | -33061.13 | 3568.415 | 33682.0 | 0.0 |
| Итого: | 141.60 | 0.00 | 0.00 | 141.60 | 0.00 | 141.60 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.08.2022 | 50.08 | 9.36 | 9.26 | 7.00 | 0.418 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.08.2022 | 46.22 | 8.10 | 8.04 | 7.00 | 0.334 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.08.2022 | 51.95 | 10.16 | 10.04 | 7.00 | 0.471 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.08.2022 | 49.32 | 10.11 | 10.00 | 7.00 | 0.445 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.08.2022 | 49.13 | 9.14 | 9.06 | 7.00 | 0.402 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.08.2022 | 47.75 | 7.77 | 7.72 | 7.00 | 0.330 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.08.2022 | 49.34 | 8.99 | 8.89 | 7.00 | 0.393 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.08.2022 | 42.51 | 7.08 | 7.04 | 7.00 | 0.263 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.08.2022 | 22.03 | 3.96 | 3.96 | 7.00 | 0.067 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.08.2022 | 21.21 | 4.14 | 4.14 | 7.00 | 0.069 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.08.2022 | 20.88 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.072 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.08.2022 | 20.36 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.072 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.08.2022 | 20.96 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.074 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.08.2022 | 19.78 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.072 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.08.2022 | 20.15 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.072 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.08.2022 | 20.16 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.074 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.08.2022 | 20.57 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.073 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.08.2022 | 20.02 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.073 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.08.2022 | 19.05 | 4.32 | 4.32 | 7.00 | 0.071 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.08.2022 | 19.26 | 3.24 | 3.24 | 7.00 | 0.053 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.08.2022 | 19.19 | 3.06 | 3.06 | 7.00 | 0.050 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.08.2022 | 19.49 | 3.06 | 3.06 | 7.00 | 0.051 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.08.2022 | 52.12 | 7.46 | 7.36 | 7.00 | 0.350 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.08.2022 | 62.47 | 8.13 | 7.98 | 7.00 | 0.461 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.08.2022 | 58.37 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | 0.415 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.08.2022 | 57.09 | 8.20 | 8.11 | 7.00 | 0.422 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.08.2022 | 58.80 | 9.29 | 9.15 | 7.00 | 0.493 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.08.2022 | 61.77 | 7.53 | 7.39 | 7.00 | 0.421 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.08.2022 | 64.49 | 7.33 | 7.16 | 7.00 | 0.427 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.08.2022 | 58.84 | 7.99 | 7.88 | 7.00 | 0.424 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.08.2022 | 59.05 | 9.58 | 9.41 | 7.00 | 0.507 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 38.79 | --- | --- | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 200.44 | 198.57 | --- | 7.919 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|---------|---------|------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 31.07.2022 | 17766.90 | 17549.80 | 781.046 | 32904.0 | 34.0 |
| 31.08.2022 | 17967.34 | 17748.37 | 788.965 | 33648.0 | 34.0 |
| Итого: | 200.44 | 198.57 | 7.919 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 753147
Обратка: ПРЭМ SN 343343
Холодная вода:

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2022 | 22.10 | 21.68 | 0.42 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.73 | 0.00 | 200.00 | 4.73 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2022 | 21.79 | 21.44 | 0.35 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.64 | 0.00 | 200.00 | 4.64 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2022 | 20.45 | 20.20 | 0.25 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.47 | 0.00 | 200.00 | 4.47 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2022 | 19.21 | 19.00 | 0.21 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.31 | 0.00 | 200.00 | 4.31 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2022 | 18.45 | 18.25 | 0.20 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.19 | 0.00 | 200.00 | 4.19 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2022 | 17.97 | 17.81 | 0.16 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.10 | 0.00 | 200.00 | 4.10 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2022 | 17.53 | 17.36 | 0.17 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.02 | 0.00 | 200.00 | 4.02 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2022 | 17.54 | 17.39 | 0.15 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.03 | 0.00 | 200.00 | 4.03 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2022 | 17.35 | 17.18 | 0.17 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.95 | 0.00 | 200.00 | 3.95 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2022 | 16.90 | 16.73 | 0.17 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2022 | 16.88 | 16.74 | 0.14 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2022 | 17.04 | 16.87 | 0.17 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2022 | 17.11 | 16.93 | 0.18 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.85 | 0.00 | 200.00 | 3.85 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2022 | 17.28 | 17.06 | 0.22 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.00 | 200.00 | 3.84 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2022 | 17.84 | 17.55 | 0.29 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.89 | 0.00 | 200.00 | 3.89 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2022 | 18.15 | 17.87 | 0.28 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2022 | 18.32 | 18.03 | 0.29 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2022 | 18.54 | 18.27 | 0.27 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.87 | 0.00 | 200.00 | 3.87 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2022 | 18.68 | 18.39 | 0.29 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.00 | 200.00 | 3.88 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2022 | 19.71 | 19.23 | 0.48 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.92 | 0.00 | 200.00 | 3.92 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2022 | 20.08 | 19.41 | 0.67 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.87 | 0.00 | 200.00 | 3.87 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.09.2022 | 19.82 | 19.24 | 0.58 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.81 | 0.00 | 200.00 | 3.81 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.09.2022 | 20.16 | 19.54 | 0.62 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.82 | 0.00 | 200.00 | 3.82 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.09.2022 | 20.42 | 19.78 | 0.64 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.83 | 0.00 | 200.00 | 3.83 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.09.2022 | 20.25 | 19.61 | 0.64 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.78 | 0.00 | 200.00 | 3.78 | 0.90 | 0.90 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.09.2022 | 49.88 | 41.42 | 8.46 | 98.16 | 95.58 | 0.00 | 2.66 | 96.99 | 94.81 | 2.27 | 2.18 | 0.90 | 0.90 | 0.868 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.09.2022 | 56.36 | 46.61 | 9.75 | 317.21 | 314.13 | 0.00 | 0.98 | 312.48 | 310.87 | 0.52 | 1.61 | 0.90 | 0.90 | 3.042 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.09.2022 | 56.15 | 46.35 | 9.80 | 314.76 | 312.74 | 0.00 | 0.64 | 310.09 | 309.50 | 0.19 | 0.59 | 0.90 | 0.90 | 3.029 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.09.2022 | 54.59 | 45.25 | 9.34 | 309.64 | 307.32 | 0.00 | 0.75 | 305.28 | 304.31 | 0.32 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 2.847 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.09.2022 | 53.93 | 44.65 | 9.28 | 304.15 | 301.73 | 0.00 | 0.80 | 299.98 | 298.85 | 0.38 | 1.13 | 0.90 | 0.90 | 2.777 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 24.68 | 22.86 | 1.82 | --- | --- | --- | 166.86 | --- | --- | 166.79 | --- | 0.90 | 0.90 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1444.04 | 1331.50 | 0.00 | --- | 1424.94 | 1318.34 | --- | 106.60 | --- | --- | 12.563 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2022 | 332317.13 | 364121.48 | 0.00 | 327084.08 | 360145.21 | -33061.13 | 3568.415 | 33682.0 | 0.0 |
| 30.09.2022 | 333761.17 | 365452.98 | 0.00 | 328509.02 | 361463.55 | -32954.53 | 3580.978 | 34402.0 | 0.0 |
| Итого: | 1444.04 | 1331.50 | 0.00 | 1424.94 | 1318.34 | 106.60 | 12.563 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2022 | 58.99 | 8.63 | 8.50 | 7.00 | 0.461 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2022 | 57.78 | 7.46 | 7.34 | 7.00 | 0.388 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2022 | 57.35 | 8.74 | 8.59 | 7.00 | 0.450 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2022 | 57.47 | 8.95 | 8.81 | 7.00 | 0.461 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2022 | 56.01 | 9.04 | 8.90 | 7.00 | 0.457 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2022 | 56.56 | 9.51 | 9.37 | 7.00 | 0.484 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2022 | 56.54 | 10.41 | 10.24 | 7.00 | 0.528 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2022 | 56.42 | 9.40 | 9.25 | 7.00 | 0.477 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2022 | 54.72 | 10.15 | 10.00 | 7.00 | 0.500 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2022 | 57.17 | 8.77 | 8.65 | 7.00 | 0.449 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2022 | 57.46 | 9.03 | 8.91 | 7.00 | 0.467 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2022 | 57.73 | 10.17 | 10.00 | 7.00 | 0.527 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2022 | 60.36 | 8.65 | 8.53 | 7.00 | 0.471 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2022 | 56.93 | 9.93 | 9.76 | 7.00 | 0.506 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2022 | 56.62 | 10.97 | 10.81 | 7.00 | 0.556 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2022 | 61.23 | 7.73 | 7.60 | 7.00 | 0.427 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2022 | 61.45 | 9.03 | 8.86 | 7.00 | 0.501 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2022 | 61.73 | 9.29 | 9.14 | 7.00 | 0.519 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2022 | 50.75 | 8.33 | 8.26 | 7.00 | 0.381 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2022 | 59.31 | 10.38 | 10.22 | 7.00 | 0.556 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2022 | 58.40 | 9.17 | 9.03 | 7.00 | 0.484 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.09.2022 | 54.35 | 9.93 | 9.79 | 7.00 | 0.482 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.09.2022 | 59.71 | 8.72 | 8.58 | 7.00 | 0.470 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.09.2022 | 59.05 | 8.18 | 8.05 | 7.00 | 0.438 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.09.2022 | 59.91 | 7.98 | 7.87 | 7.00 | 0.431 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.09.2022 | 59.40 | 11.74 | 11.55 | 7.00 | 0.627 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.09.2022 | 61.56 | 8.49 | 8.33 | 7.00 | 0.471 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.09.2022 | 61.56 | 8.58 | 8.43 | 7.00 | 0.476 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.09.2022 | 61.53 | 9.03 | 8.87 | 7.00 | 0.503 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.09.2022 | 61.45 | 7.83 | 7.69 | 7.00 | 0.437 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 58.32 | --- | --- | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 274.22 | 269.93 | --- | 14.385 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|---------|---------|------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2022 | 17967.34 | 17748.37 | 788.965 | 33648.0 | 34.0 |
| 30.09.2022 | 18241.56 | 18018.30 | 803.350 | 34368.0 | 34.0 |
| Итого: | 274.22 | 269.93 | 14.385 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2022 | 50.71 | 44.00 | 6.71 | 376.35 | 374.30 | 0.00 | 0.55 | 371.77 | 370.77 | 0.27 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 2.489 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.10.2022 | 49.46 | 43.41 | 6.05 | 362.37 | 360.57 | 0.00 | 0.50 | 358.12 | 357.31 | 0.23 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.162 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.10.2022 | 38.78 | 35.07 | 3.71 | 339.23 | 337.94 | 0.00 | 0.38 | 336.73 | 335.92 | 0.24 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 1.248 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.10.2022 | 41.91 | 37.55 | 4.36 | 345.11 | 344.03 | 0.00 | 0.31 | 342.23 | 341.65 | 0.17 | 0.58 | 0.90 | 0.90 | 1.493 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.10.2022 | 40.59 | 36.46 | 4.13 | 341.58 | 341.13 | 0.00 | 0.13 | 338.84 | 338.97 | -0.04 | -0.13 | 0.90 | 0.90 | 1.398 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.10.2022 | 40.04 | 35.94 | 4.10 | 339.70 | 339.72 | 0.00 | -0.01 | 337.02 | 337.56 | -0.16 | -0.54 | 0.90 | 0.90 | 1.378 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.10.2022 | 41.84 | 37.31 | 4.53 | 342.04 | 342.23 | 0.00 | -0.06 | 339.14 | 339.90 | -0.22 | -0.76 | 0.90 | 0.90 | 1.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.10.2022 | 41.31 | 36.88 | 4.43 | 339.87 | 339.89 | 0.00 | -0.01 | 337.07 | 337.68 | -0.18 | -0.61 | 0.90 | 0.90 | 1.489 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.10.2022 | 41.41 | 36.95 | 4.46 | 340.21 | 340.26 | 0.00 | -0.01 | 337.41 | 338.00 | -0.17 | -0.59 | 0.90 | 0.90 | 1.495 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.10.2022 | 41.24 | 36.86 | 4.38 | 339.11 | 338.97 | 0.00 | 0.04 | 336.32 | 336.78 | -0.14 | -0.46 | 0.90 | 0.90 | 1.470 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.10.2022 | 41.22 | 36.72 | 4.50 | 338.14 | 337.79 | 0.00 | 0.10 | 335.32 | 335.63 | -0.09 | -0.31 | 0.90 | 0.90 | 1.502 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.10.2022 | 41.21 | 36.66 | 4.55 | 339.33 | 338.82 | 0.00 | 0.15 | 336.54 | 336.66 | -0.04 | -0.12 | 0.90 | 0.90 | 1.528 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.10.2022 | 41.10 | 36.76 | 4.34 | 338.67 | 338.30 | 0.00 | 0.11 | 335.90 | 336.14 | -0.07 | -0.24 | 0.90 | 0.90 | 1.453 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.10.2022 | 42.30 | 37.59 | 4.71 | 341.39 | 341.16 | 0.00 | 0.07 | 338.49 | 338.77 | -0.08 | -0.28 | 0.90 | 0.90 | 1.591 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.10.2022 | 42.29 | 37.58 | 4.71 | 340.74 | 340.42 | 0.00 | 0.09 | 337.85 | 338.02 | -0.05 | -0.17 | 0.90 | 0.90 | 1.592 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.10.2022 | 41.24 | 36.73 | 4.51 | 339.48 | 339.03 | 0.00 | 0.13 | 336.70 | 336.85 | -0.04 | -0.15 | 0.90 | 0.90 | 1.515 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.10.2022 | 42.15 | 37.37 | 4.78 | 341.75 | 341.04 | 0.00 | 0.21 | 338.84 | 338.71 | 0.04 | 0.13 | 0.90 | 0.90 | 1.613 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2022 | 43.27 | 38.18 | 5.09 | 344.86 | 343.81 | 0.00 | 0.30 | 341.75 | 341.40 | 0.10 | 0.35 | 0.90 | 0.90 | 1.735 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2022 | 42.80 | 37.85 | 4.95 | 343.73 | 343.07 | 0.00 | 0.19 | 340.68 | 340.70 | -0.01 | -0.02 | 0.90 | 0.90 | 1.686 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2022 | 44.46 | 38.92 | 5.54 | 355.36 | 354.82 | 0.00 | 0.15 | 351.96 | 352.20 | -0.07 | -0.24 | 0.90 | 0.90 | 1.941 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2022 | 52.10 | 45.15 | 6.95 | 392.91 | 391.44 | 0.00 | 0.37 | 387.84 | 387.59 | 0.06 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 2.687 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2022 | 52.35 | 45.29 | 7.06 | 395.96 | 394.76 | 0.00 | 0.30 | 390.84 | 390.88 | -0.01 | -0.04 | 0.90 | 0.90 | 2.752 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2022 | 54.51 | 46.98 | 7.53 | 399.43 | 398.67 | 0.00 | 0.19 | 393.85 | 394.44 | -0.15 | -0.59 | 0.90 | 0.90 | 2.958 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2022 | 51.18 | 44.53 | 6.65 | 385.06 | 384.06 | 0.00 | 0.26 | 380.27 | 380.37 | -0.03 | -0.10 | 0.90 | 0.90 | 2.521 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2022 | 49.01 | 42.64 | 6.37 | 377.43 | 376.43 | 0.00 | 0.27 | 373.09 | 373.17 | -0.02 | -0.08 | 0.90 | 0.90 | 2.368 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2022 | 49.98 | 43.31 | 6.67 | 378.42 | 377.59 | 0.00 | 0.22 | 373.89 | 374.17 | -0.07 | -0.28 | 0.90 | 0.90 | 2.490 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2022 | 49.37 | 42.73 | 6.64 | 376.35 | 375.01 | 0.00 | 0.36 | 371.99 | 371.70 | 0.08 | 0.29 | 0.90 | 0.90 | 2.465 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2022 | 48.48 | 42.05 | 6.43 | 374.73 | 372.87 | 0.00 | 0.50 | 370.51 | 369.75 | 0.21 | 0.76 | 0.90 | 0.90 | 2.377 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2022 | 48.35 | 41.99 | 6.36 | 374.43 | 372.70 | 0.00 | 0.46 | 370.25 | 369.58 | 0.18 | 0.67 | 0.90 | 0.90 | 2.348 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2022 | 48.45 | 42.11 | 6.34 | 373.92 | 372.52 | 0.00 | 0.38 | 369.74 | 369.40 | 0.09 | 0.34 | 0.90 | 0.90 | 2.337 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2022 | 48.31 | 42.11 | 6.20 | 374.26 | 372.74 | 0.00 | 0.41 | 370.16 | 369.62 | 0.15 | 0.54 | 0.90 | 0.90 | 2.291 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 45.21 | 39.80 | 5.41 | --- | --- | --- | 0.23 | --- | --- | 0.01 | --- | 0.90 | 0.90 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 11091.92 | 11066.09 | 0.00 | --- | 10981.11 | 10980.29 | --- | 0.82 | --- | --- | 59.904 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.09.2022 | 333761.17 | 365452.98 | 0.00 | 328509.02 | 361463.55 | -32954.53 | 3580.978 | 34402.0 | 0.0 |
| 31.10.2022 | 344853.09 | 376519.07 | 0.00 | 339490.13 | 372443.84 | -32953.71 | 3640.882 | 35146.0 | 0.0 |
| Итого: | 11091.92 | 11066.09 | 0.00 | 10981.11 | 10980.29 | 0.82 | 59.904 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2022 | 61.43 | 7.65 | 7.51 | 7.00 | 0.422 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.10.2022 | 62.44 | 12.26 | 12.03 | 7.00 | 0.690 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.10.2022 | 61.67 | 9.01 | 8.84 | 7.00 | 0.502 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.10.2022 | 61.85 | 8.44 | 8.28 | 7.00 | 0.470 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.10.2022 | 61.43 | 7.90 | 7.76 | 7.00 | 0.440 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.10.2022 | 61.99 | 9.91 | 9.74 | 7.00 | 0.558 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.10.2022 | 61.22 | 8.20 | 8.06 | 7.00 | 0.454 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.10.2022 | 61.70 | 9.36 | 9.19 | 7.00 | 0.523 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.10.2022 | 61.21 | 9.42 | 9.29 | 7.00 | 0.523 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.10.2022 | 61.62 | 9.13 | 8.97 | 7.00 | 0.509 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.10.2022 | 61.51 | 8.15 | 8.02 | 7.00 | 0.451 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.10.2022 | 59.51 | 9.16 | 9.01 | 7.00 | 0.491 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.10.2022 | 61.53 | 8.61 | 8.44 | 7.00 | 0.479 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.10.2022 | 61.52 | 9.44 | 9.27 | 7.00 | 0.527 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.10.2022 | 61.50 | 8.17 | 8.02 | 7.00 | 0.452 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.10.2022 | 60.68 | 11.25 | 11.04 | 7.00 | 0.613 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.10.2022 | 61.41 | 9.40 | 9.24 | 7.00 | 0.524 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.10.2022 | 60.39 | 9.30 | 9.13 | 7.00 | 0.507 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.10.2022 | 60.12 | 9.20 | 9.06 | 7.00 | 0.500 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.10.2022 | 60.42 | 9.37 | 9.19 | 7.00 | 0.509 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.10.2022 | 61.54 | 8.66 | 8.50 | 7.00 | 0.481 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.10.2022 | 61.51 | 8.41 | 8.27 | 7.00 | 0.470 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.10.2022 | 61.91 | 9.93 | 9.79 | 7.00 | 0.556 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.10.2022 | 61.59 | 8.71 | 8.55 | 7.00 | 0.484 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.10.2022 | 61.21 | 8.93 | 8.76 | 7.00 | 0.494 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.10.2022 | 60.83 | 9.67 | 9.50 | 7.00 | 0.529 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.10.2022 | 60.32 | 8.82 | 8.69 | 7.00 | 0.480 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.10.2022 | 59.83 | 10.61 | 10.43 | 7.00 | 0.574 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.10.2022 | 59.28 | 9.48 | 9.33 | 7.00 | 0.507 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.10.2022 | 59.21 | 10.38 | 10.22 | 7.00 | 0.554 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.10.2022 | 60.87 | 10.39 | 10.21 | 7.00 | 0.572 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 61.07 | --- | --- | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 287.32 | 282.34 | --- | 15.845 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|---------|---------|------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 30.09.2022 | 18241.56 | 18018.30 | 803.350 | 34368.0 | 34.0 |
| 31.10.2022 | 18528.88 | 18300.64 | 819.195 | 35112.0 | 34.0 |
| Итого: | 287.32 | 282.34 | 15.845 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2022 | 47.94 | 41.80 | 6.14 | 372.89 | 371.31 | 0.00 | 0.42 | 368.78 | 368.19 | 0.16 | 0.59 | 0.90 | 0.90 | 2.258 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2022 | 46.95 | 41.08 | 5.87 | 370.70 | 369.21 | 0.00 | 0.40 | 366.76 | 366.20 | 0.15 | 0.56 | 0.90 | 0.90 | 2.150 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2022 | 47.19 | 41.20 | 5.99 | 370.99 | 369.76 | 0.00 | 0.33 | 366.96 | 366.68 | 0.08 | 0.28 | 0.90 | 0.90 | 2.194 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2022 | 47.65 | 41.42 | 6.23 | 371.80 | 370.22 | 0.00 | 0.43 | 367.73 | 367.10 | 0.17 | 0.63 | 0.90 | 0.90 | 2.284 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2022 | 51.27 | 44.16 | 7.11 | 381.57 | 380.00 | 0.00 | 0.41 | 376.81 | 376.44 | 0.10 | 0.37 | 0.90 | 0.90 | 2.671 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2022 | 50.67 | 43.68 | 6.99 | 380.83 | 379.50 | 0.00 | 0.35 | 376.19 | 376.03 | 0.04 | 0.16 | 0.90 | 0.90 | 2.623 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2022 | 51.50 | 44.36 | 7.14 | 381.54 | 380.22 | 0.00 | 0.35 | 376.75 | 376.62 | 0.03 | 0.13 | 0.90 | 0.90 | 2.688 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2022 | 51.68 | 44.52 | 7.16 | 383.09 | 381.75 | 0.00 | 0.35 | 378.23 | 378.15 | 0.02 | 0.08 | 0.90 | 0.90 | 2.701 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2022 | 50.34 | 43.64 | 6.70 | 382.75 | 381.83 | 0.00 | 0.24 | 378.13 | 378.34 | -0.06 | -0.21 | 0.90 | 0.90 | 2.528 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2022 | 50.38 | 43.71 | 6.67 | 383.28 | 382.79 | 0.00 | 0.13 | 378.63 | 379.30 | -0.18 | -0.67 | 0.90 | 0.90 | 2.522 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2022 | 51.50 | 44.73 | 6.77 | 384.94 | 384.73 | 0.00 | 0.05 | 380.11 | 381.01 | -0.24 | -0.90 | 0.90 | 0.90 | 2.565 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2022 | 47.85 | 42.28 | 5.57 | 391.94 | 392.24 | 0.00 | -0.08 | 387.62 | 388.83 | -0.31 | -1.21 | 0.90 | 0.90 | 2.156 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2022 | 46.71 | 41.44 | 5.27 | 405.70 | 405.41 | 0.00 | 0.07 | 401.39 | 402.05 | -0.16 | -0.66 | 0.90 | 0.90 | 2.112 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2022 | 51.02 | 44.32 | 6.70 | 410.70 | 409.79 | 0.00 | 0.22 | 405.59 | 405.93 | -0.08 | -0.34 | 0.90 | 0.90 | 2.712 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2022 | 60.28 | 51.10 | 9.18 | 416.58 | 415.64 | 0.00 | 0.23 | 409.51 | 410.46 | -0.23 | -0.95 | 0.90 | 0.90 | 3.754 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2022 | 63.60 | 53.38 | 10.22 | 419.23 | 418.21 | 0.00 | 0.24 | 411.41 | 412.59 | -0.29 | -1.18 | 0.90 | 0.90 | 4.199 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2022 | 68.97 | 57.21 | 11.76 | 423.88 | 422.01 | 0.00 | 0.44 | 414.71 | 415.55 | -0.20 | -0.84 | 0.90 | 0.90 | 4.878 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2022 | 72.47 | 59.79 | 12.68 | 424.46 | 422.60 | 0.00 | 0.44 | 414.42 | 415.57 | -0.28 | -1.15 | 0.90 | 0.90 | 5.253 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2022 | 71.41 | 59.04 | 12.37 | 424.69 | 423.09 | 0.00 | 0.38 | 414.93 | 416.20 | -0.31 | -1.27 | 0.90 | 0.90 | 5.126 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2022 | 71.37 | 59.12 | 12.25 | 425.35 | 423.77 | 0.00 | 0.37 | 415.56 | 416.81 | -0.30 | -1.25 | 0.90 | 0.90 | 5.089 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2022 | 70.51 | 58.58 | 11.93 | 425.94 | 424.13 | 0.00 | 0.43 | 416.36 | 417.33 | -0.23 | -0.97 | 0.90 | 0.90 | 4.966 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2022 | 66.61 | 55.86 | 10.75 | 419.39 | 418.44 | 0.00 | 0.23 | 410.88 | 412.29 | -0.34 | -1.41 | 0.90 | 0.90 | 4.415 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.11.2022 | 64.07 | 54.09 | 9.98 | 427.84 | 426.88 | 0.00 | 0.22 | 419.76 | 420.98 | -0.29 | -1.22 | 0.90 | 0.90 | 4.184 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.11.2022 | 65.04 | 54.77 | 10.27 | 428.12 | 427.20 | 0.00 | 0.22 | 419.78 | 421.20 | -0.34 | -1.42 | 0.90 | 0.90 | 4.302 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2022 | 70.02 | 58.52 | 11.50 | 395.70 | 394.22 | 0.00 | 0.37 | 386.93 | 387.90 | -0.25 | -0.97 | 0.90 | 0.90 | 4.447 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.11.2022 | 69.29 | 57.67 | 11.62 | 432.24 | 430.21 | 0.00 | 0.47 | 422.86 | 423.49 | -0.15 | -0.63 | 0.90 | 0.90 | 4.910 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2022 | 69.26 | 57.69 | 11.57 | 431.04 | 428.59 | 0.00 | 0.57 | 421.68 | 421.87 | -0.05 | -0.19 | 0.90 | 0.90 | 4.880 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.11.2022 | 68.78 | 57.45 | 11.33 | 431.18 | 428.57 | 0.00 | 0.61 | 421.91 | 421.96 | -0.01 | -0.05 | 0.90 | 0.90 | 4.779 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.11.2022 | 71.19 | 58.93 | 12.26 | 432.00 | 429.39 | 0.00 | 0.61 | 422.14 | 422.44 | -0.07 | -0.30 | 0.90 | 0.90 | 5.170 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.11.2022 | 68.70 | 57.43 | 11.27 | 431.27 | 428.61 | 0.00 | 0.62 | 422.03 | 421.95 | 0.02 | 0.08 | 0.90 | 0.90 | 4.753 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 59.47 | 50.43 | 9.04 | --- | --- | --- | 0.34 | --- | --- | -0.12 | --- | 0.90 | 0.90 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 12161.63 | 12120.32 | 0.00 | --- | 11954.55 | 11969.46 | --- | -14.91 | --- | --- | 109.269 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | м3 | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2022 | 344853.09 | 376519.07 | 0.00 | 339490.13 | 372443.84 | -32953.71 | 3640.882 | 35146.0 | 0.0 |
| 30.11.2022 | 357014.72 | 388639.39 | 0.00 | 351444.68 | 384413.30 | -32968.62 | 3750.151 | 35866.0 | 0.0 |
| Итого: | 12161.63 | 12120.32 | 0.00 | 11954.55 | 11969.46 | -14.91 | 109.269 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2022 | 59.07 | 10.68 | 10.49 | 7.00 | 0.567 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.11.2022 | 57.88 | 8.03 | 7.91 | 7.00 | 0.420 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.11.2022 | 58.49 | 10.17 | 9.99 | 7.00 | 0.534 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.11.2022 | 59.00 | 9.66 | 9.51 | 7.00 | 0.515 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.11.2022 | 59.58 | 9.28 | 9.11 | 7.00 | 0.498 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.11.2022 | 58.41 | 10.36 | 10.21 | 7.00 | 0.547 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.11.2022 | 59.71 | 9.97 | 9.82 | 7.00 | 0.537 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.11.2022 | 50.27 | 8.47 | 8.38 | 7.00 | 0.381 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.11.2022 | 56.88 | 10.57 | 10.42 | 7.00 | 0.541 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.11.2022 | 60.72 | 10.15 | 9.98 | 7.00 | 0.557 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.11.2022 | 60.86 | 10.20 | 10.03 | 7.00 | 0.559 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.11.2022 | 63.16 | 9.78 | 9.62 | 7.00 | 0.561 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.11.2022 | 64.67 | 9.79 | 9.62 | 7.00 | 0.575 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.11.2022 | 67.56 | 8.24 | 8.07 | 7.00 | 0.506 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.11.2022 | 63.18 | 9.44 | 9.30 | 7.00 | 0.542 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.11.2022 | 62.55 | 9.50 | 9.35 | 7.00 | 0.540 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.11.2022 | 61.77 | 9.82 | 9.63 | 7.00 | 0.547 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.11.2022 | 61.64 | 9.11 | 8.95 | 7.00 | 0.508 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.11.2022 | 61.52 | 8.65 | 8.48 | 7.00 | 0.480 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.11.2022 | 61.84 | 10.26 | 10.11 | 7.00 | 0.576 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.11.2022 | 61.26 | 9.85 | 9.68 | 7.00 | 0.544 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.11.2022 | 58.03 | 9.40 | 9.25 | 7.00 | 0.490 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.11.2022 | 57.19 | 10.48 | 10.34 | 7.00 | 0.542 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.11.2022 | 57.32 | 8.90 | 8.76 | 7.00 | 0.460 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.11.2022 | 58.57 | 8.65 | 8.50 | 7.00 | 0.456 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.11.2022 | 59.24 | 9.20 | 9.05 | 7.00 | 0.492 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.11.2022 | 59.31 | 10.78 | 10.61 | 7.00 | 0.580 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.11.2022 | 59.18 | 9.60 | 9.44 | 7.00 | 0.512 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.11.2022 | 60.03 | 8.95 | 8.80 | 7.00 | 0.482 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.11.2022 | 62.58 | 10.59 | 10.42 | 7.00 | 0.599 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 60.05 | --- | --- | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 288.53 | 283.83 | --- | 15.648 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|---------|---------|------|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2022 | 18528.88 | 18300.64 | 819.195 | 35112.0 | 34.0 |
| 30.11.2022 | 18817.41 | 18584.47 | 834.843 | 35832.0 | 34.0 |
| Итого: | 288.53 | 283.83 | 15.648 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
