

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	17.96	17.79	0.17	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	18.07	17.83	0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	18.19	17.92	0.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	18.65	18.32	0.33	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	18.88	18.54	0.34	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	19.05	18.67	0.38	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	19.37	19.00	0.37	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	19.13	18.86	0.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	19.02	18.76	0.26	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	18.66	18.42	0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	18.50	18.27	0.23	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	18.45	18.18	0.27	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	18.55	18.24	0.31	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	18.62	18.30	0.32	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	18.72	18.38	0.34	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	18.78	18.47	0.31	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	18.64	18.33	0.31	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	18.63	18.29	0.34	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	18.30	20.72	-2.42	0.00	0.06	0.00	-200.00	0.00	0.06	-200.00	-0.06	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	17.42	17.10	0.32	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	17.84	17.49	0.35	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	18.41	18.06	0.35	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	18.32	18.00	0.32	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	18.55	18.18	0.37	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	25.22	24.17	1.05	204.82	202.33	0.00	1.22	204.21	201.78	1.20	2.43	0.90	0.90	0.210	24.0	0.0	*
26.09.2023	42.81	38.30	4.51	282.79	277.21	0.00	1.99	280.23	275.21	1.81	5.02	0.90	0.90	1.258	24.0	0.0	
27.09.2023	39.06	36.04	3.02	382.87	375.22	0.00	2.02	380.02	372.84	1.91	7.18	0.90	0.90	1.142	24.0	0.0	
28.09.2023	44.71	40.65	4.06	418.58	410.74	0.00	1.89	414.55	407.46	1.73	7.09	0.90	0.90	1.679	24.0	0.0	
29.09.2023	40.98	37.52	3.46	386.58	380.14	0.00	1.68	383.40	377.53	1.54	5.87	0.90	0.90	1.322	24.0	0.0	
30.09.2023	39.00	35.47	3.53	361.95	355.89	0.00	1.69	359.26	353.72	1.55	5.54	0.90	0.90	1.263	24.0	0.0	
Средние:	22.55	21.74	0.81	---	---	---	-6.32	---	---	-6.34	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2037.59	2001.59	0.00	---	2021.67	1988.60	---	33.07	---	---	6.874	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	5892.98	5774.35	0.00	5836.97	5731.57	105.40	30.146	3419.0	1.0
30.09.2023	7930.57	7775.94	0.00	7858.64	7720.17	138.47	37.020	4139.0	1.0
Итого:	2037.59	2001.59	0.00	2021.67	1988.60	33.07	6.874	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	V1	P1	ВНР	ВОС	НС
	м3	кг/см2	ч	ч	
01.09.2023	8.30	7.00	0.0	24.0	*
02.09.2023	8.40	7.00	0.0	24.0	*
03.09.2023	9.15	7.00	0.0	24.0	*
04.09.2023	8.14	7.00	0.0	24.0	*
05.09.2023	7.96	7.00	0.0	24.0	*
06.09.2023	8.97	7.00	0.0	24.0	*
07.09.2023	8.29	7.00	0.0	24.0	*
08.09.2023	9.11	7.00	0.0	24.0	*
09.09.2023	7.41	7.00	0.0	24.0	*
10.09.2023	8.96	7.00	0.0	24.0	*
11.09.2023	9.17	7.00	0.0	24.0	*
12.09.2023	8.85	7.00	0.0	24.0	*
13.09.2023	9.07	7.00	0.0	24.0	*
14.09.2023	8.38	7.00	0.0	24.0	*
15.09.2023	7.93	7.00	0.0	24.0	*
16.09.2023	7.97	7.00	0.0	24.0	*
17.09.2023	8.50	7.00	0.0	24.0	*
18.09.2023	8.97	7.00	0.0	24.0	*
19.09.2023	8.71	7.00	0.0	24.0	*
20.09.2023	8.50	7.00	0.0	24.0	*
21.09.2023	8.93	7.00	0.0	24.0	*
22.09.2023	9.09	7.00	0.0	24.0	*
23.09.2023	9.38	7.00	0.0	24.0	*
24.09.2023	9.58	7.00	0.0	24.0	*
25.09.2023	10.48	7.00	0.0	24.0	*
26.09.2023	9.19	7.00	0.0	24.0	*
27.09.2023	8.88	7.00	0.0	24.0	*
28.09.2023	8.22	7.00	0.0	24.0	*
29.09.2023	8.03	7.00	0.0	24.0	*
30.09.2023	7.56	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	7.00	---	---	
Итого:	260.08	---	0.0	720.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	1165.20	0.18	0.010	2.0	3418.0
30.09.2023	1425.28	0.18	0.010	2.0	4138.0
Итого:	260.08	0.00	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации