

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 753147

ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13779

КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	74.44	61.32	13.12	425.21	414.88	0.00	2.46	414.63	407.65	1.70	6.98	0.90	0.90	5.442	24.0	0.0	
02.01.2024	78.38	63.77	14.61	426.78	415.46	0.00	2.69	415.18	407.70	1.82	7.48	0.90	0.90	6.070	24.0	0.0	
03.01.2024	79.57	64.42	15.15	425.58	414.43	0.00	2.65	413.70	406.51	1.75	7.19	0.90	0.90	6.271	24.0	0.0	
04.01.2024	78.27	63.78	14.49	424.81	414.30	0.00	2.51	413.29	406.55	1.64	6.74	0.90	0.90	5.993	24.0	0.0	
05.01.2024	79.19	64.46	14.73	424.72	414.04	0.00	2.55	412.94	406.12	1.67	6.82	0.90	0.90	6.091	24.0	0.0	
06.01.2024	79.58	64.43	15.15	425.60	414.85	0.00	2.56	413.74	406.91	1.66	6.83	0.90	0.90	6.275	24.0	0.0	
07.01.2024	80.56	65.23	15.33	426.17	415.34	0.00	2.57	413.99	407.18	1.66	6.81	0.90	0.90	6.354	24.0	0.0	
08.01.2024	80.56	65.16	15.40	426.83	415.65	0.00	2.65	414.64	407.50	1.74	7.14	0.90	0.90	6.391	24.0	0.0	
09.01.2024	78.67	63.94	14.73	424.31	413.84	0.00	2.50	412.72	406.03	1.63	6.69	0.90	0.90	6.084	24.0	0.0	
10.01.2024	78.71	63.90	14.81	425.44	414.76	0.00	2.54	413.80	406.94	1.67	6.86	0.90	0.90	6.132	24.0	0.0	
11.01.2024	79.44	64.48	14.96	426.19	415.66	0.00	2.50	414.34	407.74	1.61	6.60	0.90	0.90	6.203	24.0	0.0	
12.01.2024	79.42	64.64	14.78	426.20	415.91	0.00	2.44	414.37	407.98	1.55	6.39	0.90	0.90	6.129	24.0	0.0	
13.01.2024	79.39	64.45	14.94	427.43	416.78	0.00	2.52	415.58	408.85	1.63	6.73	0.90	0.90	6.212	24.0	0.0	
14.01.2024	78.37	63.83	14.54	425.57	415.00	0.00	2.51	414.04	407.21	1.66	6.83	0.90	0.90	6.022	24.0	0.0	
15.01.2024	73.38	60.48	12.90	424.89	415.25	0.00	2.29	414.63	408.20	1.56	6.43	0.90	0.90	5.348	24.0	0.0	
16.01.2024	67.39	56.26	11.13	424.34	414.84	0.00	2.26	415.56	408.64	1.68	6.92	0.90	0.90	4.624	24.0	0.0	
17.01.2024	63.27	53.46	9.81	425.70	416.25	0.00	2.24	417.84	410.63	1.74	7.21	0.90	0.90	4.098	24.0	0.0	
18.01.2024	64.39	54.18	10.21	425.13	415.46	0.00	2.30	417.01	409.68	1.77	7.33	0.90	0.90	4.254	24.0	0.0	
19.01.2024	65.18	54.78	10.40	426.20	416.16	0.00	2.38	417.89	410.29	1.84	7.60	0.90	0.90	4.344	24.0	0.0	
20.01.2024	61.02	51.99	9.03	426.04	415.70	0.00	2.46	418.68	410.36	2.01	8.32	0.90	0.90	3.775	24.0	0.0	
21.01.2024	58.66	50.20	8.46	424.83	414.53	0.00	2.45	417.97	409.54	2.04	8.43	0.90	0.90	3.528	24.0	0.0	
22.01.2024	66.35	55.61	10.74	426.40	415.14	0.00	2.68	417.78	409.12	2.09	8.66	0.90	0.90	4.483	24.0	0.0	
23.01.2024	68.06	56.80	11.26	426.63	415.40	0.00	2.67	417.63	409.16	2.05	8.47	0.90	0.90	4.696	24.0	0.0	
24.01.2024	67.19	56.31	10.88	424.66	413.84	0.00	2.58	415.90	407.72	1.99	8.18	0.90	0.90	4.518	24.0	0.0	
25.01.2024	66.32	55.74	10.58	423.70	413.10	0.00	2.53	415.14	407.10	1.96	8.04	0.90	0.90	4.390	24.0	0.0	
26.01.2024	66.64	55.94	10.70	423.27	412.50	0.00	2.58	414.67	406.44	2.00	8.23	0.90	0.90	4.430	24.0	0.0	
27.01.2024	66.30	55.72	10.58	423.09	412.65	0.00	2.50	414.59	406.65	1.93	7.94	0.90	0.90	4.382	24.0	0.0	
28.01.2024	65.28	55.03	10.25	424.51	414.37	0.00	2.42	416.19	408.43	1.88	7.76	0.90	0.90	4.261	24.0	0.0	
29.01.2024	63.60	53.85	9.75	424.75	414.77	0.00	2.38	416.84	409.10	1.87	7.74	0.90	0.90	4.056	24.0	0.0	
30.01.2024	62.01	52.78	9.23	424.18	414.40	0.00	2.33	416.68	408.89	1.89	7.79	0.90	0.90	3.839	24.0	0.0	
31.01.2024	56.76	49.04	7.72	421.68	412.30	0.00	2.25	415.30	407.54	1.89	7.76	0.90	0.90	3.202	24.0	0.0	
Средние:	71.17	58.90	12.27	---	---	---	2.48	---	---	1.79	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13180.84	12857.56	0.00	---	12877.26	12648.36	---	228.90	---	---	157.897	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	44489.44	43644.84	0.00	43845.54	43175.02	670.52	336.346	6347.0	1.0
31.01.2024	57670.28	56502.40	0.00	56722.80	55823.38	899.42	494.243	7091.0	1.0
Итого:	13180.84	12857.56	0.00	12877.26	12648.36	228.90	157.897	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: ПРЭМ SN 753147  
Схема измерений: Типиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	V1	P1	ВНР	ВОС	НС
	м3	кг/см2	ч	ч	
01.01.2024	7.66	7.00	0.0	24.0	*
02.01.2024	9.46	7.00	0.0	24.0	*
03.01.2024	9.69	7.00	0.0	24.0	*
04.01.2024	9.55	7.00	0.0	24.0	*
05.01.2024	10.45	7.00	0.0	24.0	*
06.01.2024	10.61	7.00	0.0	24.0	*
07.01.2024	9.95	7.00	0.0	24.0	*
08.01.2024	13.31	7.00	0.0	24.0	*
09.01.2024	9.54	7.00	0.0	24.0	*
10.01.2024	11.93	7.00	0.0	24.0	*
11.01.2024	9.57	7.00	0.0	24.0	*
12.01.2024	9.44	7.00	0.0	24.0	*
13.01.2024	12.13	7.00	0.0	24.0	*
14.01.2024	12.79	7.00	0.0	24.0	*
15.01.2024	10.78	7.00	0.0	24.0	*
16.01.2024	9.78	7.00	0.0	24.0	*
17.01.2024	9.39	7.00	0.0	24.0	*
18.01.2024	11.06	7.00	0.0	24.0	*
19.01.2024	11.13	7.00	0.0	24.0	*
20.01.2024	9.69	7.00	0.0	24.0	*
21.01.2024	10.90	7.00	0.0	24.0	*
22.01.2024	9.58	7.00	0.0	24.0	*
23.01.2024	11.46	7.00	0.0	24.0	*
24.01.2024	9.10	7.00	0.0	24.0	*
25.01.2024	9.32	7.00	0.0	24.0	*
26.01.2024	9.14	7.00	0.0	24.0	*
27.01.2024	10.09	7.00	0.0	24.0	*
28.01.2024	11.56	7.00	0.0	24.0	*
29.01.2024	9.58	7.00	0.0	24.0	*
30.01.2024	11.30	7.00	0.0	24.0	*
31.01.2024	9.51	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	7.00	---	---	
Итого:	319.45	---	0.0	744.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	2318.18	0.18	0.010	2.0	6346.0
31.01.2024	2637.63	0.18	0.010	2.0	7090.0
Итого:	319.45	0.00	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации