

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	56.58	48.66	7.92	420.07	410.59	0.00	2.28	413.75	405.94	1.91	7.81	0.90	0.90	3.271	24.0	0.0	
02.02.2024	57.92	49.54	8.38	420.70	411.17	0.00	2.29	414.08	406.36	1.88	7.72	0.90	0.90	3.463	24.0	0.0	
03.02.2024	61.99	52.53	9.46	424.71	414.70	0.00	2.39	417.14	409.24	1.91	7.90	0.90	0.90	3.942	24.0	0.0	
04.02.2024	62.35	52.90	9.45	423.70	413.62	0.00	2.41	416.06	408.18	1.91	7.88	0.90	0.90	3.925	24.0	0.0	
05.02.2024	62.37	52.87	9.50	427.41	417.21	0.00	2.42	419.72	411.69	1.93	8.03	0.90	0.90	3.982	24.0	0.0	
06.02.2024	58.82	50.46	8.36	423.77	413.87	0.00	2.36	416.90	408.83	1.95	8.07	0.90	0.90	3.485	24.0	0.0	
07.02.2024	57.20	49.19	8.01	422.81	413.17	0.00	2.31	416.30	408.36	1.93	7.94	0.90	0.90	3.332	24.0	0.0	
08.02.2024	61.56	52.27	9.29	423.22	413.25	0.00	2.38	415.74	407.88	1.91	7.86	0.90	0.90	3.860	24.0	0.0	
09.02.2024	68.01	56.72	11.29	424.09	413.71	0.00	2.48	415.16	407.45	1.87	7.71	0.90	0.90	4.680	24.0	0.0	
10.02.2024	74.78	61.48	13.30	427.90	416.82	0.00	2.62	417.24	409.50	1.87	7.74	0.90	0.90	5.556	24.0	0.0	
11.02.2024	73.71	60.76	12.95	425.96	414.99	0.00	2.61	415.58	407.90	1.87	7.68	0.90	0.90	5.380	24.0	0.0	
12.02.2024	72.80	60.10	12.70	425.30	414.35	0.00	2.61	415.13	407.44	1.87	7.69	0.90	0.90	5.270	24.0	0.0	
13.02.2024	71.16	59.12	12.04	424.28	413.12	0.00	2.67	414.57	406.38	2.00	8.19	0.90	0.90	4.990	24.0	0.0	
14.02.2024	76.80	62.69	14.11	424.47	412.47	0.00	2.87	413.35	404.98	2.05	8.37	0.90	0.90	5.836	24.0	0.0	
15.02.2024	81.67	65.86	15.81	427.52	414.58	0.00	3.07	415.04	406.35	2.12	8.69	0.90	0.90	6.566	24.0	0.0	
16.02.2024	82.54	66.42	16.12	429.60	416.50	0.00	3.10	416.84	408.10	2.12	8.74	0.90	0.90	6.728	24.0	0.0	
17.02.2024	78.41	63.85	14.56	426.78	414.36	0.00	2.95	415.20	406.60	2.09	8.60	0.90	0.90	6.052	24.0	0.0	
18.02.2024	71.80	59.37	12.43	424.74	413.10	0.00	2.78	414.84	406.28	2.08	8.56	0.90	0.90	5.153	24.0	0.0	
19.02.2024	65.25	54.80	10.45	424.46	413.27	0.00	2.67	416.14	407.42	2.12	8.72	0.90	0.90	4.345	24.0	0.0	
20.02.2024	66.82	55.88	10.94	426.87	415.12	0.00	2.79	418.12	408.96	2.22	9.16	0.90	0.90	4.565	24.0	0.0	
21.02.2024	67.91	56.63	11.28	425.99	414.28	0.00	2.79	417.02	408.06	2.17	8.96	0.90	0.90	4.700	24.0	0.0	
22.02.2024	69.06	57.48	11.58	424.90	413.16	0.00	2.80	415.64	406.75	2.16	8.89	0.90	0.90	4.811	24.0	0.0	
23.02.2024	68.44	56.97	11.47	424.27	412.67	0.00	2.77	415.17	406.43	2.13	8.74	0.90	0.90	4.761	24.0	0.0	
24.02.2024	68.27	56.93	11.34	424.22	412.79	0.00	2.73	415.18	406.55	2.10	8.63	0.90	0.90	4.705	24.0	0.0	
25.02.2024	65.05	54.93	10.12	424.45	413.25	0.00	2.67	416.17	407.35	2.14	8.82	0.90	0.90	4.203	24.0	0.0	
26.02.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.02.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.02.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.02.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	68.05	56.74	11.31	---	---	---	2.63	---	---	2.01	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10622.19	10346.12	0.00	---	10396.08	10188.98	---	207.10	---	---	117.561	600.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	57670.28	56502.40	0.00	56722.80	55823.38	899.42	494.243	7091.0	1.0
25.02.2024	68292.47	66848.52	0.00	67118.88	66012.36	1106.52	611.804	7691.0	1.0
Итого:	10622.19	10346.12	0.00	10396.08	10188.98	207.10	117.561	600.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	V1	P1	ВНР	ВОС	НС
	м3	кг/см2	ч	ч	
01.02.2024	9.65	7.00	0.0	24.0	*
02.02.2024	9.39	7.00	0.0	24.0	*
03.02.2024	9.61	7.00	0.0	24.0	*
04.02.2024	11.84	7.00	0.0	24.0	*
05.02.2024	9.64	7.00	0.0	24.0	*
06.02.2024	9.74	7.00	0.0	24.0	*
07.02.2024	10.95	7.00	0.0	24.0	*
08.02.2024	8.82	7.00	0.0	24.0	*
09.02.2024	10.25	7.00	0.0	24.0	*
10.02.2024	9.56	7.00	0.0	24.0	*
11.02.2024	11.64	7.00	0.0	24.0	*
12.02.2024	10.93	7.00	0.0	24.0	*
13.02.2024	9.23	7.00	0.0	24.0	*
14.02.2024	9.76	7.00	0.0	24.0	*
15.02.2024	9.39	7.00	0.0	24.0	*
16.02.2024	9.91	7.00	0.0	24.0	*
17.02.2024	10.75	7.00	0.0	24.0	*
18.02.2024	13.78	7.00	0.0	24.0	*
19.02.2024	9.26	7.00	0.0	24.0	*
20.02.2024	10.62	7.00	0.0	24.0	*
21.02.2024	9.12	7.00	0.0	24.0	*
22.02.2024	9.69	7.00	0.0	24.0	*
23.02.2024	9.92	7.00	0.0	24.0	*
24.02.2024	9.07	7.00	0.0	24.0	*
25.02.2024	11.43	7.00	0.0	24.0	*
26.02.2024	---	---	---	---	
27.02.2024	---	---	---	---	
28.02.2024	---	---	---	---	
29.02.2024	---	---	---	---	
Средние:	---	7.00	---	---	
Итого:	253.95	---	0.0	600.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	2637.63	0.18	0.010	2.0	7090.0
25.02.2024	2891.58	0.18	0.010	2.0	7690.0
Итого:	253.95	0.00	0.000	0.0	600.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации