

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 22 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 17526
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: МастерФлоу SN 201053915
МастерФлоу SN 201053896
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746752
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746751

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 8334
КТПТР-01 SN 8334а

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.05.2023	62.92	40.59	22.33	63.14	40.52	34.87	34.52	34.23	34.25	-0.04	2.73	2.01	0.764	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
02.05.2023	62.43	41.82	20.61	62.87	40.75	39.42	39.05	38.71	38.72	-0.03	2.76	1.97	0.798	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
03.05.2023	62.49	41.80	20.69	62.52	41.80	35.95	35.61	35.31	35.31	-0.02	2.88	2.03	0.730	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
04.05.2023	62.62	41.18	21.44	62.62	41.28	37.17	36.80	36.50	36.50	0.00	2.77	1.94	0.782	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
05.05.2023	62.23	43.50	18.73	62.26	43.28	38.23	37.88	37.55	37.54	0.03	2.83	2.02	0.704	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
06.05.2023	63.27	38.73	24.54	63.41	38.97	30.60	30.27	30.04	30.06	-0.07	3.10	2.05	0.737	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
07.05.2023	62.84	41.80	21.04	63.27	41.71	32.93	32.60	32.33	32.33	0.00	3.11	1.98	0.680	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
08.05.2023	64.57	36.77	27.80	64.90	36.85	24.50	24.24	24.03	24.09	-0.22	3.29	1.94	0.668	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
09.05.2023	62.80	40.45	22.35	62.92	40.67	35.80	35.29	35.15	35.02	0.38	2.96	1.94	0.787	5.00	5.00	24.0	24.0	*	1	5,6,7,F
10.05.2023	62.78	40.88	21.90	62.84	41.17	34.69	34.30	34.06	34.03	0.09	2.88	1.97	0.746	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
11.05.2023	62.83	41.05	21.78	63.02	41.13	33.17	32.82	32.57	32.56	0.03	2.87	1.85	0.709	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
12.05.2023	62.42	42.79	19.63	62.56	42.12	39.52	39.11	38.81	38.77	0.11	2.87	2.04	0.762	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
13.05.2023	62.38	42.64	19.74	62.43	42.54	36.98	36.57	36.32	36.26	0.16	2.60	1.95	0.717	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
14.05.2023	62.61	40.81	21.80	62.59	41.37	40.27	39.79	39.54	39.48	0.17	2.54	1.97	0.861	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
15.05.2023	60.86	44.03	16.83	59.25	39.40	33.79	33.48	33.21	33.17	0.15	2.33	1.82	0.559	5.00	5.00	24.0	24.0	*		3,4,5,6,F
16.05.2023	61.82	46.03	15.79	61.92	45.52	44.68	44.26	43.89	43.82	0.18	2.37	1.80	0.693	5.00	5.00	24.0	24.0	*		3,4,5,6,7,F
17.05.2023	62.19	45.72	16.47	62.35	44.40	44.66	44.23	43.86	43.79	0.17	2.06	1.49	0.723	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
18.05.2023	62.22	45.66	16.56	62.29	45.29	42.36	41.96	41.60	41.54	0.15	2.32	1.66	0.689	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
19.05.2023	61.70	46.74	14.96	61.76	46.83	43.31	42.89	42.56	42.45	0.25	2.50	1.91	0.637	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
20.05.2023	62.23	45.17	17.06	62.29	45.05	38.65	38.25	37.97	37.88	0.22	2.43	1.91	0.647	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
21.05.2023	62.41	43.08	19.33	62.51	43.58	37.59	37.16	36.92	36.83	0.23	2.41	1.81	0.714	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
22.05.2023	62.49	44.37	18.12	62.61	44.04	37.46	37.06	36.79	36.71	0.20	2.39	1.75	0.667	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
23.05.2023	62.57	43.41	19.16	62.77	43.21	34.68	34.31	34.06	34.00	0.16	2.62	1.77	0.652	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
24.05.2023	62.23	45.20	17.03	62.37	44.86	37.98	37.60	37.31	37.24	0.20	2.31	1.76	0.635	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
25.05.2023	62.58	42.46	20.12	62.73	42.11	34.70	34.33	34.08	34.04	0.12	2.45	1.79	0.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
26.05.2023	62.23	45.68	16.55	62.39	44.97	36.07	35.73	35.43	35.38	0.16	2.27	1.72	0.586	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,6,7
27.05.2023	62.04	46.00	16.04	62.32	45.30	39.25	38.89	38.55	38.50	0.14	2.23	1.79	0.618	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
28.05.2023	62.28	45.22	17.06	62.41	44.63	37.22	36.89	36.56	36.53	0.07	2.23	1.80	0.623	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
29.05.2023	62.42	42.92	19.50	62.58	42.76	35.73	35.41	35.09	35.10	-0.03	2.42	1.93	0.684	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
30.05.2023	62.41	44.13	18.28	62.54	43.74	35.34	35.05	34.70	34.73	-0.07	2.46	1.93	0.634	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
31.05.2023	62.66	43.13	19.53	63.01	42.85	32.54	32.28	31.95	32.00	-0.14	2.34	1.75	0.624	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
Средние:	62.47	43.02	19.44	62.56	42.67	---	---	---	---	0.09	2.59	1.87	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1140.12	1128.63	1119.70	1118.61	---	---	---	21.517	---	---	744.0	743.9			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
30.04.2023	52296.76	51381.45	50847.22	50935.12	1828.217	14268.2	13828.3
31.05.2023	53436.88	52510.08	51966.92	52053.73	1849.734	15012.2	14572.2
Итого:	1140.12	1128.63	1119.70	1118.61	21.517	744.0	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 22 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 17526
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
МастерФлоу SN 201053915
Обратка: МастерФлоу SN 201053896
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746752
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746751

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 8334
КТПТР-01 SN 8334а

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.06.2023	61.98	46.28	15.70	62.04	46.29	38.56	38.28	37.88	37.89	-0.04	2.13	1.65	0.594	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
02.06.2023	62.52	44.23	18.29	62.84	43.35	34.38	34.19	33.76	33.87	-0.33	2.31	1.75	0.617	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
03.06.2023	62.24	45.90	16.34	62.41	45.87	36.37	36.17	35.72	35.81	-0.26	2.32	1.83	0.584	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
04.06.2023	62.23	45.44	16.79	62.32	45.71	38.51	38.30	37.83	37.92	-0.25	2.28	1.83	0.635	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
05.06.2023	61.88	46.82	15.06	62.00	47.09	39.13	38.93	38.44	38.53	-0.24	2.16	1.71	0.579	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
06.06.2023	61.97	47.50	14.47	62.12	46.70	42.93	42.70	42.17	42.24	-0.18	2.18	1.77	0.610	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
07.06.2023	62.05	46.16	15.89	62.10	46.23	38.83	38.61	38.14	38.22	-0.22	2.17	1.73	0.606	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
08.06.2023	62.01	46.80	15.21	62.09	46.24	42.40	42.16	41.65	41.72	-0.19	2.03	1.64	0.633	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
09.06.2023	62.11	46.65	15.46	62.19	46.21	37.30	37.11	36.64	36.73	-0.25	1.87	1.47	0.566	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
10.06.2023	62.39	46.43	15.96	62.43	46.36	34.93	34.75	34.31	34.40	-0.26	1.95	1.53	0.548	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
11.06.2023	63.17	44.17	19.00	63.33	43.69	31.74	31.55	31.15	31.26	-0.33	2.03	1.49	0.592	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
12.06.2023	62.10	45.53	16.57	62.14	45.36	42.59	42.33	41.84	41.91	-0.19	1.95	1.53	0.693	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,6
13.06.2023	61.84	49.69	12.15	61.40	35.70	14.66	14.58	14.40	14.41	-0.09	0.75	0.61	0.175	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,6
14.06.2023	0.00	0.00	0.00	21.56	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4
15.06.2023	0.00	0.00	0.00	20.59	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4
16.06.2023	0.00	0.00	0.00	20.04	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4
17.06.2023	56.08	43.14	12.94	25.08	23.01	9.36	8.94	9.22	8.86	3.98	0.31	0.27	0.127	5.00	5.00	24.0	23.9	*	H	3,4,5,6,F
18.06.2023	61.37	48.94	12.43	61.55	48.73	53.84	53.24	52.91	52.64	0.50	2.20	1.80	0.658	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
19.06.2023	61.69	49.92	11.77	62.18	47.25	57.76	57.21	56.75	56.53	0.38	2.21	1.80	0.668	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,6,7
20.06.2023	62.39	46.01	16.38	62.45	45.51	38.97	38.67	38.27	38.28	-0.03	2.29	1.86	0.627	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
21.06.2023	62.35	47.04	15.31	62.34	47.11	39.04	38.47	38.34	38.07	0.72	2.10	1.69	0.591	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
22.06.2023	62.51	47.09	15.42	62.63	45.70	40.14	39.82	39.42	39.40	0.06	2.14	1.74	0.608	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,6,7
23.06.2023	62.42	46.02	16.40	62.50	46.12	37.77	37.47	37.10	37.10	0.00	2.05	1.65	0.609	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
24.06.2023	62.35	46.69	15.66	62.51	46.56	35.90	35.62	35.25	35.25	0.00	2.01	1.62	0.552	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
25.06.2023	62.42	45.11	17.31	62.43	45.76	39.28	38.94	38.58	38.57	0.03	2.26	1.90	0.668	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
26.06.2023	62.27	46.64	15.63	62.35	46.21	38.34	37.98	37.65	37.59	0.17	2.14	1.75	0.589	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
27.06.2023	62.35	45.47	16.88	62.38	45.47	38.18	37.88	37.50	37.51	-0.04	2.07	1.66	0.633	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
28.06.2023	62.39	46.95	15.44	62.41	46.92	35.61	35.36	34.98	34.99	-0.05	2.07	1.65	0.540	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
29.06.2023	62.36	46.54	15.82	62.38	46.33	37.49	37.20	36.82	36.82	0.00	2.02	1.61	0.583	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
30.06.2023	62.45	47.00	15.45	62.49	46.73	33.64	33.42	33.04	33.07	-0.09	2.19	1.73	0.511	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
Средние:	55.80	41.81	13.99	56.24	42.47	---	---	---	---	0.09	1.81	1.44	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1007.66	999.88	989.73	989.62	---	---	---	15.398	---	---	720.0	719.9			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
31.05.2023	53436.88	52510.08	51966.92	52053.73	1849.734	15012.2	14572.2
30.06.2023	54444.54	53509.96	52956.65	53043.34	1865.132	15732.2	15292.1
Итого:	1007.66	999.88	989.73	989.61	15.398	720.0	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации