

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Химградская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 362181
Холодная вода: ППС SN 362051
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN A 765111
Зонд-10 ИД SN A 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2023	17.82	16.79	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	-60.00	0.00	
02.05.2023	17.69	17.04	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
03.05.2023	18.10	17.48	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
04.05.2023	18.44	17.73	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
05.05.2023	18.48	17.73	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
06.05.2023	18.53	17.83	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
07.05.2023	18.23	17.27	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
08.05.2023	17.44	16.36	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
09.05.2023	16.77	15.86	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
10.05.2023	16.50	15.71	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
11.05.2023	16.48	15.87	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
12.05.2023	16.49	15.79	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
13.05.2023	16.78	16.12	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
14.05.2023	16.85	16.18	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2023	17.04	16.31	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2023	17.33	16.69	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2023	17.99	17.48	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2023	18.16	17.54	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2023	18.30	17.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2023	18.36	17.61	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2023	18.53	17.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
22.05.2023	18.79	18.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2023	18.98	18.26	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2023	19.17	18.45	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2023	19.47	18.74	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2023	20.03	19.33	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2023	20.43	19.68	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2023	20.67	19.93	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2023	21.08	20.21	0.87	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	2.31	2.30	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2023	20.98	20.21	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.02	2.10	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2023	21.14	20.43	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.39	1.48	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	18.42	17.68	0.74	---	---	---	---	---	-6.45	0.19	0.20	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2023	46069.45	45603.00	0.00	45422.60	45105.82	299.84	2662.24
31.05.2023	46069.45	45603.02	0.00	45422.60	45105.84	299.84	2662.24
Итого:	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Химградская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 362181
Холодная вода: ППС SN 362051
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN А 765111
Зонд-10 ИД SN А 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.06.2023	21.37	20.64	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.07	1.15	0.00	-60.00	0.00	
02.06.2023	21.27	20.59	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.83	0.92	0.00	-60.00	0.00	
03.06.2023	21.31	20.60	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.70	0.78	0.00	-60.00	0.00	
04.06.2023	21.37	20.66	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.61	0.69	0.00	-60.00	0.00	
05.06.2023	21.03	20.14	0.88	0.00	0.15	0.00	0.00	0.14	-200.00	0.27	0.31	0.00	-60.00	0.00	
06.06.2023	20.82	19.84	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
07.06.2023	20.69	19.92	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
08.06.2023	20.33	19.51	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
09.06.2023	20.10	19.27	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
10.06.2023	20.10	19.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
11.06.2023	19.61	18.78	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
12.06.2023	19.29	18.46	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
13.06.2023	19.28	18.44	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
14.06.2023	19.48	18.73	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
15.06.2023	19.73	18.93	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
16.06.2023	20.03	19.15	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
17.06.2023	19.78	19.03	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
18.06.2023	19.46	18.56	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
19.06.2023	19.11	18.18	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
20.06.2023	18.86	18.03	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
21.06.2023	18.66	17.84	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
22.06.2023	18.71	17.96	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	-60.00	0.00	
23.06.2023	18.87	18.08	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
24.06.2023	19.08	18.26	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
25.06.2023	19.40	18.59	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
26.06.2023	19.45	18.63	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
27.06.2023	19.78	19.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
28.06.2023	19.97	19.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
29.06.2023	20.14	19.32	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.02	0.00	-60.00	0.00	
30.06.2023	19.21	18.61	0.61	0.03	0.01	0.00	0.03	0.02	40.00	0.02	0.03	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	19.88	19.08	0.80	---	---	---	---	---	-5.33	0.13	0.14	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.03	0.16	0.00	0.03	0.16	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.05.2023	46069.45	45603.02	0.00	45422.60	45105.84	299.84	2662.24
30.06.2023	46069.48	45603.18	0.00	45422.63	45106.00	299.84	2662.24
Итого:	0.03	0.16	0.00	0.03	0.16	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации