

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
ВПС SN 151007310  
ВПС SN 151007309

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txb	Pxb	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.09.2023	0.00	0.00	24.25	23.64	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.34	0.36	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
02.09.2023	0.00	0.00	24.83	24.23	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.32	0.34	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
03.09.2023	0.00	0.00	25.35	24.75	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.31	0.34	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
04.09.2023	0.00	0.00	24.80	24.35	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.31	0.33	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
05.09.2023	0.00	0.00	25.78	25.19	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.31	0.33	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
06.09.2023	0.00	0.00	26.64	26.03	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.31	0.33	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
07.09.2023	0.00	0.00	27.22	26.60	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.31	0.34	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
08.09.2023	0.00	0.00	26.89	26.34	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.30	0.33	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
09.09.2023	0.00	0.00	25.87	25.33	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.29	0.31	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
10.09.2023	0.00	0.00	25.90	25.36	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.28	0.31	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
11.09.2023	0.00	0.00	25.50	24.98	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.28	0.30	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
12.09.2023	0.00	0.00	25.94	25.43	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.27	0.29	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
13.09.2023	0.00	0.00	26.43	25.87	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.26	0.28	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
14.09.2023	0.00	0.00	26.91	26.31	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.26	0.28	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
15.09.2023	0.00	0.00	26.73	26.15	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.26	0.28	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
16.09.2023	0.00	0.00	26.87	26.30	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.26	0.28	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
17.09.2023	0.00	0.00	26.91	26.36	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.25	0.27	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
18.09.2023	0.00	0.00	26.86	26.30	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.25	0.28	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
19.09.2023	0.00	0.00	26.53	25.96	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.25	0.27	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
20.09.2023	25.27	18.67	24.79	23.96	0.010	0.160	0.000	0.01	0.16	-176.50	1.73	0.74	0.000	5.00	5.00	24.0	0.3	*		R7,I,U
21.09.2023	0.00	0.00	26.01	25.31	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.03	1.04	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
22.09.2023	0.00	0.00	26.57	25.90	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.97	0.99	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
23.09.2023	0.00	0.00	26.41	25.83	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.92	0.94	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
24.09.2023	0.00	0.00	26.30	25.75	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.88	0.90	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
25.09.2023	62.24	29.25	34.85	26.16	6.050	6.080	0.000	5.94	6.06	-1.95	3.17	2.15	0.195	5.00	5.00	24.0	6.9	*		R6,7,C,I,U
26.09.2023	63.35	31.86	62.07	31.18	26.350	25.690	0.000	25.87	25.58	1.11	6.02	4.99	0.815	5.00	5.00	24.0	24.0	*	1	RA,C,I
27.09.2023	63.33	33.10	62.90	31.84	36.720	35.830	0.000	36.05	35.67	1.07	6.24	5.23	1.090	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
28.09.2023	64.91	32.68	64.38	30.94	29.230	28.490	0.000	28.67	28.36	1.08	6.39	5.35	0.925	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
29.09.2023	65.67	33.11	65.47	32.40	37.830	37.030	0.000	37.09	36.86	0.63	6.25	5.23	1.208	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
30.09.2023	65.21	34.00	65.33	33.39	45.220	44.330	0.000	44.35	44.11	0.53	6.12	5.11	1.384	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
Средние:	13.67	7.09	32.71	26.60	---	---	---	---	---	-5.80	2.27	1.28	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	181.410	177.610	0.000	177.99	176.81	---	---	---	5.617	---	---	720.0	127.1			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	131469.63	133682.98	0.01	128098.06	132315.28	3693.847	35195.6	18706.7
30.09.2023	131651.03	133860.59	0.01	128276.05	132492.09	3699.464	35915.6	18833.7
Итого:	181.41	177.61	0.00	177.98	176.81	5.617	720.0	127.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	19.46	19.25	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2023	19.43	19.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2023	19.35	19.12	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2023	19.32	19.09	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2023	19.36	19.13	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2023	19.39	19.15	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2023	19.46	19.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2023	19.50	19.27	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2023	19.54	19.32	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2023	19.48	19.25	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2023	19.59	19.27	0.33	0.00	0.00	0.01	0.00	143.67	0.000	0.0	24.0
12.09.2023	19.49	19.23	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2023	19.51	19.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	0.000	0.0	24.0
14.09.2023	19.47	19.24	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2023	19.45	19.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2023	19.47	19.21	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.09.2023	19.54	19.28	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2023	19.56	19.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2023	19.51	19.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2023	19.49	19.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2023	19.34	19.08	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2023	19.31	19.04	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2023	19.30	19.06	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2023	19.27	19.03	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2023	19.25	19.01	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2023	19.23	18.98	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2023	19.43	19.04	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.09.2023	19.45	19.02	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.09.2023	19.55	19.05	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.09.2023	19.65	19.07	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	19.44	19.16	0.28	0.00	0.00	---	---	8.04	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.01	0.00	---	0.000	0.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	5512.08	5564.70	139.463	7161.3	14628.0
30.09.2023	5512.09	5564.71	139.463	7161.3	15348.0
Итого:	0.01	0.00	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации