

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВПС SN 151007310
Холодная вода: ВПС SN 151007309
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txb	Pxb	TWork	QntHIP	NS	JSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.10.2023	64.66	34.63	64.50	32.82	44.150	43.520	0.000	43.31	43.30	0.04	5.94	4.92	1.301	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
02.10.2023	62.79	34.74	63.12	33.24	54.700	54.230	0.000	53.72	53.95	-0.43	5.42	4.41	1.508	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
03.10.2023	63.09	39.07	63.10	38.63	103.390	103.680	0.000	101.51	102.97	-1.43	4.69	3.71	2.441	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
04.10.2023	64.61	39.48	64.64	38.94	100.550	100.550	0.000	98.65	99.85	-1.22	6.00	5.02	2.483	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
05.10.2023	64.76	37.83	64.76	37.18	80.530	80.060	0.000	79.00	79.56	-0.70	6.42	5.41	2.129	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
06.10.2023	65.00	39.49	65.20	38.60	97.260	97.420	0.000	95.40	96.74	-1.40	6.14	5.14	2.437	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
07.10.2023	61.22	38.65	62.27	38.04	103.590	102.920	0.000	101.79	102.24	-0.43	5.63	4.61	2.323	5.00	5.00	24.0	23.2	*	7,A,C,D,I
08.10.2023	65.28	40.50	65.41	40.23	114.040	114.440	0.000	111.84	113.60	-1.56	6.45	5.43	2.774	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
09.10.2023	63.98	43.92	64.40	42.92	183.241	185.531	0.000	179.83	183.89	-2.23	6.31	4.70	3.618	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,D,I
10.10.2023	63.11	45.66	63.42	44.83	233.691	238.971	0.000	229.44	236.66	-3.10	5.01	3.12	4.013	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
11.10.2023	64.02	44.52	64.28	43.74	215.541	219.841	0.000	211.53	217.84	-2.94	6.43	4.47	4.136	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
12.10.2023	64.29	46.73	64.37	46.33	289.841	296.951	0.000	284.41	293.97	-3.31	6.39	4.69	5.005	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
13.10.2023	65.34	43.23	65.52	42.79	185.871	189.021	0.000	182.28	187.41	-2.78	6.46	4.66	4.037	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
14.10.2023	65.89	43.88	66.15	43.44	196.791	200.331	0.000	192.93	198.57	-2.88	6.45	4.69	4.255	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
15.10.2023	67.40	42.88	67.38	42.03	153.281	155.331	0.000	150.15	154.03	-2.55	6.70	5.05	3.687	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
16.10.2023	68.05	37.38	67.99	36.87	78.760	78.400	0.000	77.12	77.92	-1.03	6.58	4.53	2.369	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
17.10.2023	67.54	38.71	67.41	38.12	93.580	93.760	0.000	91.66	93.14	-1.60	6.53	4.52	2.647	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
18.10.2023	66.22	43.19	66.33	42.88	180.581	183.581	0.000	177.00	182.02	-2.79	6.39	4.59	4.084	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
19.10.2023	66.23	44.29	66.32	44.01	201.721	205.481	0.000	197.72	203.63	-2.94	6.34	4.59	4.346	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
20.10.2023	66.77	43.74	67.02	43.45	184.571	187.701	0.000	180.86	186.06	-2.83	6.55	4.74	4.171	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
21.10.2023	64.19	46.36	64.83	45.81	277.151	283.941	0.000	271.97	281.13	-3.31	6.30	4.67	4.858	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
22.10.2023	65.46	47.76	65.58	47.53	312.811	321.641	0.000	306.74	318.26	-3.68	6.05	4.52	5.442	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
23.10.2023	65.10	48.25	65.18	48.23	334.221	344.771	0.000	327.80	341.07	-3.97	6.13	4.61	5.533	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
24.10.2023	64.35	47.47	64.55	47.37	314.181	323.411	0.000	308.28	320.06	-3.75	6.37	4.81	5.214	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
25.10.2023	68.06	48.13	68.78	47.44	279.081	286.391	0.000	273.27	283.33	-3.62	6.50	4.78	5.459	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
26.10.2023	70.87	49.76	70.93	49.06	284.121	291.731	0.000	277.76	288.39	-3.75	6.51	4.69	5.878	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
27.10.2023	71.61	48.72	71.71	48.06	247.971	253.671	0.000	242.31	250.89	-3.48	6.64	4.70	5.560	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
28.10.2023	71.53	47.97	71.90	47.27	234.531	239.891	0.000	229.19	237.34	-3.49	6.57	4.63	5.410	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
29.10.2023	68.95	45.32	69.00	45.15	212.241	216.581	0.000	207.72	214.54	-3.23	6.48	4.49	4.917	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
30.10.2023	69.10	45.66	69.08	45.62	216.891	221.391	0.000	212.26	219.27	-3.25	6.59	4.59	4.982	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,B,I
31.10.2023	70.23	45.26	70.24	45.11	196.261	199.861	0.000	191.94	197.98	-3.10	6.81	4.73	4.801	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,I
Средние:	66.12	43.33	66.30	42.77	---	---	---	---	---	-2.48	6.25	4.65	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	5805.143	5915.002	0.000	5689.41	5859.59	---	---	---	121.817	---	---	744.0	743.2		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	131651.03	133860.59	0.01	128276.05	132492.09	3699.464	35915.6	18833.7
31.10.2023	137456.17	139775.59	0.01	133965.45	138351.69	3821.281	36659.6	19577.0
Итого:	5805.14	5915.00	0.00	5689.41	5859.59	121.817	744.0	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2023	19.69	19.02	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.10.2023	19.57	18.91	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.10.2023	19.48	18.88	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.10.2023	19.26	18.84	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.10.2023	31.01	20.10	10.90	0.04	0.04	1.01	1.07	-5.45	0.029	9.0	24.0
06.10.2023	52.09	24.28	27.80	0.12	0.13	2.87	3.02	-5.12	0.080	24.0	24.0
07.10.2023	43.73	23.07	20.66	0.08	0.08	1.80	1.90	-5.39	0.050	16.5	24.0
08.10.2023	19.85	19.29	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.10.2023	19.54	18.95	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.10.2023	19.17	18.58	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.10.2023	19.16	18.25	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.10.2023	18.89	17.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.10.2023	18.49	17.58	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.10.2023	18.15	17.20	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.10.2023	17.99	16.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.10.2023	17.95	16.86	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.10.2023	41.23	28.78	12.45	0.40	0.40	9.47	9.63	-1.72	0.223	12.1	24.0
18.10.2023	64.35	42.99	21.36	0.79	0.79	18.56	18.88	-1.70	0.396	24.0	24.0
19.10.2023	62.76	41.38	21.38	0.71	0.71	16.63	16.91	-1.63	0.355	24.0	24.0
20.10.2023	62.70	41.27	21.43	0.69	0.69	16.18	16.44	-1.59	0.346	24.0	24.0
21.10.2023	63.53	42.18	21.35	0.71	0.71	16.71	16.97	-1.57	0.356	24.0	24.0
22.10.2023	61.24	40.40	20.83	0.65	0.66	15.41	15.64	-1.52	0.321	24.0	24.0
23.10.2023	61.69	40.06	21.63	0.63	0.64	14.94	15.16	-1.49	0.323	24.0	24.0
24.10.2023	61.33	39.76	21.57	0.63	0.63	14.79	15.01	-1.48	0.319	24.0	24.0
25.10.2023	60.96	39.86	21.11	0.64	0.64	15.12	15.35	-1.50	0.319	24.0	24.0
26.10.2023	64.75	42.31	22.43	0.71	0.71	16.60	16.86	-1.55	0.372	24.0	24.0
27.10.2023	67.07	44.54	22.53	0.76	0.76	17.84	18.12	-1.56	0.401	24.0	24.0
28.10.2023	67.96	45.53	22.42	0.80	0.80	18.72	19.01	-1.58	0.419	24.0	24.0
29.10.2023	67.96	45.40	22.56	0.79	0.79	18.48	18.77	-1.56	0.417	24.0	24.0
30.10.2023	65.19	44.18	21.01	0.79	0.79	18.57	18.86	-1.56	0.390	24.0	24.0
31.10.2023	65.46	44.09	21.37	0.79	0.79	18.61	18.90	-1.55	0.397	24.0	24.0
Средние:	42.33	29.92	12.41	0.35	0.35	---	---	-1.27	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	252.32	256.53	---	5.511	397.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	5512.09	5564.71	139.463	7161.3	15348.0
31.10.2023	5764.41	5821.23	144.974	7558.8	16092.0
Итого:	252.32	256.53	5.511	397.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации