

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВПС SN 151007310
Холодная вода: ВПС SN 151007309
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
02.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
03.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
04.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
05.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
06.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
07.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
08.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
09.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
10.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
11.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
12.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
13.12.2023	0.00	0.00	150.50	150.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	,1,G,H,O,	R7,I,U
14.12.2023	105.94	50.12	131.04	109.86	57.520	52.840	0.000	54.90	52.23	5.00	5.63	4.76	3.098	5.00	5.00	24.0	9.4	*	,1,G,H,O,	R6,7,C,I,U
15.12.2023	98.75	49.56	98.99	49.46	141.141	134.651	0.000	135.45	133.12	1.73	6.67	4.46	6.680	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
16.12.2023	90.86	51.88	91.00	51.77	191.841	184.941	0.000	185.16	182.63	1.37	6.48	4.39	7.233	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
17.12.2023	93.11	50.56	94.26	50.18	161.601	154.911	0.000	155.72	153.08	1.71	6.56	4.42	6.643	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
18.12.2023	85.14	49.93	85.20	49.92	188.421	181.861	0.000	182.56	179.76	1.54	6.53	4.42	6.440	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
19.12.2023	77.28	46.76	77.39	46.60	178.981	173.131	0.000	174.29	171.38	1.68	6.71	4.45	5.330	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
20.12.2023	68.65	47.00	68.71	46.79	251.501	245.491	0.000	246.18	242.99	1.31	6.73	4.60	5.341	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
21.12.2023	67.33	44.39	67.32	44.37	204.041	198.421	0.000	199.88	196.63	1.64	6.80	4.63	4.594	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
22.12.2023	67.39	43.95	67.41	43.92	195.511	190.131	0.000	191.52	188.45	1.61	6.86	4.69	4.498	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
23.12.2023	68.58	44.21	68.67	44.00	187.521	182.191	0.000	183.57	180.56	1.65	6.90	4.71	4.482	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.12.2023	70.73	46.41	71.03	46.14	215.311	209.841	0.000	210.51	207.76	1.31	6.87	4.74	5.129	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
25.12.2023	72.21	45.92	72.20	45.86	194.621	189.081	0.000	190.11	187.25	1.52	6.89	4.77	5.006	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
26.12.2023	73.22	46.67	73.52	46.11	193.991	188.451	0.000	189.38	186.56	1.50	6.79	4.66	5.038	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.12.2023	78.04	49.44	78.20	49.44	214.861	208.861	0.000	209.14	206.50	1.27	6.76	4.69	5.991	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
28.12.2023	85.96	51.46	86.37	50.85	193.121	186.871	0.000	187.01	184.58	1.31	6.74	4.69	6.466	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
29.12.2023	90.54	52.74	90.76	52.58	191.981	185.351	0.000	185.34	182.96	1.29	6.69	4.69	7.021	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
30.12.2023	96.14	55.33	97.09	55.26	202.671	195.201	0.000	194.87	192.44	1.26	6.59	4.63	7.971	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
31.12.2023	105.50	54.72	106.10	54.30	159.001	151.471	0.000	151.82	149.37	1.63	6.42	4.44	7.733	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
Средние:	48.24	28.42	112.31	93.35	---	---	---	---	---	0.98	5.96	4.77	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	3323.639	3213.698	0.000	3227.42	3178.26	---	---	---	104.692	---	---	744.0	417.4			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	138831.92	141179.55	0.13	135313.30	139742.27	3850.701	37379.6	19733.9
31.12.2023	142155.55	144393.25	0.13	138540.72	142920.53	3955.393	38123.6	20151.3
Итого:	3323.63	3213.70	0.00	3227.42	3178.27	104.692	744.0	417.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	67.74	45.12	22.62	0.78	0.78	18.35	18.62	-1.47	0.415	24.0	24.0
02.12.2023	73.18	48.27	24.91	0.80	0.80	18.80	19.09	-1.52	0.469	24.0	24.0
03.12.2023	75.01	49.21	25.80	0.79	0.80	18.60	18.91	-1.63	0.480	24.0	24.0
04.12.2023	78.80	51.23	27.58	0.80	0.80	18.63	18.95	-1.70	0.514	24.0	24.0
05.12.2023	79.12	51.44	27.68	0.80	0.80	18.62	18.95	-1.75	0.516	24.0	24.0
06.12.2023	87.94	55.78	32.16	0.80	0.80	18.58	18.94	-1.94	0.598	24.0	24.0
07.12.2023	100.37	61.04	39.33	0.79	0.78	18.08	18.49	-2.21	0.713	24.0	24.0
08.12.2023	107.85	63.95	43.90	0.77	0.77	17.57	18.04	-2.65	0.774	24.0	24.0
09.12.2023	107.42	62.50	44.91	0.73	0.73	16.67	17.13	-2.73	0.751	24.0	24.0
10.12.2023	108.89	63.53	45.36	0.75	0.75	17.20	17.68	-2.75	0.783	24.0	24.0
11.12.2023	104.43	60.81	43.62	0.73	0.72	16.64	17.09	-2.71	0.728	24.0	24.0
12.12.2023	108.41	62.88	45.53	0.75	0.74	17.05	17.52	-2.72	0.779	24.0	24.0
13.12.2023	106.97	62.06	44.92	0.74	0.74	16.99	17.46	-2.69	0.766	24.0	24.0
14.12.2023	108.29	64.07	44.22	0.79	0.79	18.01	18.49	-2.67	0.799	24.0	24.0
15.12.2023	100.22	60.63	39.59	0.80	0.80	18.29	18.77	-2.59	0.725	24.0	24.0
16.12.2023	92.89	58.33	34.56	0.84	0.84	19.35	19.85	-2.53	0.669	24.0	24.0
17.12.2023	85.19	53.22	31.97	0.77	0.78	17.94	18.38	-2.41	0.574	24.0	24.0
18.12.2023	88.32	55.35	32.98	0.80	0.80	18.53	18.99	-2.43	0.612	24.0	24.0
19.12.2023	80.02	50.85	29.17	0.77	0.78	18.07	18.48	-2.24	0.527	24.0	24.0
20.12.2023	73.21	48.54	24.66	0.83	0.84	19.40	19.83	-2.20	0.478	24.0	24.0
21.12.2023	64.96	43.38	21.58	0.76	0.77	17.90	18.28	-2.10	0.386	24.0	24.0
22.12.2023	63.71	42.90	20.81	0.78	0.78	18.29	18.67	-2.06	0.380	24.0	24.0
23.12.2023	63.82	43.05	20.77	0.78	0.79	18.34	18.72	-2.06	0.380	24.0	24.0
24.12.2023	64.95	43.86	21.09	0.79	0.80	18.67	19.05	-2.02	0.393	24.0	24.0
25.12.2023	66.76	44.49	22.27	0.78	0.78	18.24	18.61	-2.00	0.406	24.0	24.0
26.12.2023	67.96	45.23	22.73	0.78	0.78	18.24	18.61	-1.97	0.414	24.0	24.0
27.12.2023	69.38	46.17	23.21	0.79	0.80	18.55	18.91	-1.95	0.430	24.0	24.0
28.12.2023	73.48	47.74	25.74	0.77	0.78	18.07	18.43	-1.98	0.465	24.0	24.0
29.12.2023	81.03	51.67	29.36	0.78	0.78	18.22	18.58	-1.95	0.535	24.0	24.0
30.12.2023	84.93	53.26	31.68	0.77	0.77	17.92	18.28	-1.97	0.568	24.0	24.0
31.12.2023	90.34	55.27	35.07	0.76	0.76	17.63	17.99	-2.03	0.620	24.0	24.0
Средние:	84.70	53.09	31.61	0.78	0.78	---	---	-2.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	561.47	573.81	---	17.644	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	6322.18	6387.84	156.864	8278.8	16812.0
31.12.2023	6883.64	6961.65	174.509	9022.8	17556.0
Итого:	561.47	573.81	17.644	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации