

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ВПС SN 151007310  
Холодная вода: ВПС SN 151007309  
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txv	Pxv	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.01.2024	104.53	51.32	104.63	51.15	134.521	127.701	0.000	128.54	126.14	1.88	6.46	4.40	6.858	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
02.01.2024	110.82	55.38	110.90	55.34	158.491	150.281	0.000	150.70	148.15	1.71	6.51	4.53	8.384	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
03.01.2024	114.69	56.47	114.72	56.38	158.381	149.741	0.000	150.12	147.53	1.74	6.43	4.46	8.774	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
04.01.2024	112.71	53.54	112.70	53.44	138.591	130.791	0.000	131.58	129.05	1.94	6.47	4.42	7.814	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
05.01.2024	113.54	53.59	113.72	53.42	136.621	128.941	0.000	129.62	127.23	1.86	6.44	4.39	7.799	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
06.01.2024	113.80	57.81	113.92	57.69	173.181	164.381	0.000	164.27	161.85	1.49	6.34	4.39	9.232	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
07.01.2024	114.21	54.95	114.24	54.83	146.761	138.551	0.000	139.16	136.61	1.85	6.45	4.44	8.278	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
08.01.2024	115.15	56.43	115.24	56.15	156.681	148.051	0.000	148.45	145.87	1.75	6.36	4.37	8.752	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
09.01.2024	113.56	55.42	113.58	55.33	151.851	143.501	0.000	144.07	141.46	1.82	6.39	4.37	8.408	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
10.01.2024	113.10	56.64	113.17	56.62	164.161	155.391	0.000	155.80	153.09	1.76	6.36	4.37	8.830	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
11.01.2024	113.46	56.62	113.42	56.36	161.141	152.411	0.000	152.89	150.15	1.81	6.33	4.32	8.722	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
12.01.2024	113.00	53.92	113.12	53.78	140.131	132.101	0.000	133.01	130.32	2.04	6.35	4.29	7.886	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
13.01.2024	113.35	58.88	113.39	58.82	185.261	175.851	0.000	175.79	173.04	1.58	6.23	4.27	9.613	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
14.01.2024	112.03	55.89	112.09	55.30	154.791	146.381	0.000	147.04	144.26	1.91	6.28	4.24	8.286	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,I
15.01.2024	102.24	53.06	103.13	52.79	162.621	154.741	0.000	155.66	152.72	1.90	6.46	4.39	7.677	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
16.01.2024	91.03	52.45	91.16	52.42	196.541	188.881	0.000	189.67	186.47	1.70	6.54	4.50	7.331	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
17.01.2024	84.10	49.72	85.18	49.05	188.191	181.171	0.000	182.46	179.10	1.86	6.61	4.49	6.287	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
18.01.2024	85.01	51.42	85.66	50.85	204.791	197.431	0.000	198.44	195.01	1.74	6.40	4.34	6.681	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
19.01.2024	87.20	51.61	87.04	51.12	194.611	187.031	0.000	188.30	184.72	1.92	6.39	4.35	6.717	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
20.01.2024	80.44	46.28	80.77	46.21	158.831	152.331	0.000	154.36	150.83	2.32	6.67	4.47	5.282	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
21.01.2024	74.52	47.16	74.68	47.04	202.471	195.611	0.000	197.50	193.60	1.99	6.46	4.38	5.414	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
22.01.2024	88.67	51.83	89.23	51.49	193.541	186.091	0.000	187.07	183.77	1.78	6.40	4.38	6.907	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
23.01.2024	92.72	52.12	93.20	51.71	173.951	166.741	0.000	167.67	164.64	1.82	6.41	4.39	6.824	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
24.01.2024	93.81	49.01	94.00	48.88	138.491	131.841	0.000	133.39	130.38	2.28	6.44	4.35	5.989	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
25.01.2024	92.10	48.80	92.18	48.69	141.391	134.771	0.000	136.35	133.29	2.27	6.55	4.47	5.916	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
26.01.2024	92.92	48.26	92.97	48.15	134.531	127.961	0.000	129.66	126.59	2.40	6.59	4.50	5.803	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
27.01.2024	92.82	47.88	92.82	47.75	131.581	125.051	0.000	126.82	123.73	2.47	6.48	4.39	5.710	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
28.01.2024	87.92	49.29	88.72	49.02	163.531	156.571	0.000	158.14	154.81	2.13	6.44	4.39	6.122	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
29.01.2024	84.56	48.63	84.61	48.50	168.261	161.411	0.000	163.09	159.65	2.13	6.44	4.40	5.869	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
30.01.2024	81.12	46.95	81.24	46.78	160.801	154.211	0.000	156.21	152.64	2.31	6.61	4.53	5.348	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
31.01.2024	74.05	45.50	74.37	45.36	178.361	171.891	0.000	174.03	170.25	2.19	6.64	4.58	4.977	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
Средние:	98.81	52.16	99.03	51.95	---	---	---	---	---	1.95	6.45	4.40	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	5053.060	4817.807	0.000	4849.87	4756.97	---	---	---	222.490	---	---	744.0	744.0		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	142155.55	144393.25	0.13	138540.72	142920.53	3955.393	38123.6	20151.3
31.01.2024	147208.61	149211.06	0.13	143390.58	147677.50	4177.883	38867.6	20895.3
Итого:	5053.06	4817.81	0.00	4849.86	4756.97	222.490	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	98.86	60.12	38.75	0.79	0.79	18.15	18.53	-2.08	0.705	24.0	24.0
02.01.2024	97.66	60.53	37.13	0.82	0.81	18.80	19.20	-2.09	0.699	24.0	24.0
03.01.2024	102.98	62.02	40.97	0.79	0.79	18.14	18.53	-2.17	0.745	24.0	24.0
04.01.2024	106.30	63.58	42.72	0.79	0.78	18.02	18.42	-2.17	0.772	24.0	24.0
05.01.2024	104.56	63.43	41.13	0.81	0.80	18.49	18.90	-2.19	0.763	24.0	24.0
06.01.2024	105.89	64.24	41.65	0.81	0.81	18.64	19.06	-2.20	0.779	24.0	24.0
07.01.2024	105.61	62.83	42.78	0.77	0.77	17.69	18.09	-2.23	0.759	24.0	24.0
08.01.2024	106.13	63.77	42.37	0.80	0.79	18.21	18.62	-2.26	0.774	24.0	24.0
09.01.2024	106.84	63.70	43.14	0.79	0.78	18.00	18.41	-2.29	0.779	24.0	24.0
10.01.2024	105.49	63.32	42.17	0.79	0.79	18.10	18.53	-2.32	0.765	24.0	24.0
11.01.2024	104.90	62.47	42.43	0.77	0.77	17.75	18.17	-2.34	0.755	24.0	24.0
12.01.2024	105.18	62.59	42.59	0.78	0.78	17.85	18.27	-2.35	0.762	24.0	24.0
13.01.2024	105.11	63.23	41.88	0.80	0.79	18.29	18.73	-2.37	0.768	24.0	24.0
14.01.2024	104.92	61.92	43.00	0.76	0.76	17.41	17.83	-2.38	0.751	24.0	24.0
15.01.2024	104.14	62.38	41.75	0.79	0.78	18.05	18.48	-2.40	0.755	24.0	24.0
16.01.2024	96.24	58.96	37.27	0.78	0.78	18.09	18.52	-2.35	0.676	24.0	24.0
17.01.2024	85.09	52.39	32.70	0.75	0.75	17.39	17.79	-2.28	0.568	24.0	24.0
18.01.2024	79.84	50.53	29.31	0.77	0.78	18.01	18.42	-2.25	0.528	24.0	24.0
19.01.2024	80.10	50.05	30.05	0.75	0.76	17.54	17.94	-2.24	0.527	24.0	24.0
20.01.2024	81.34	50.74	30.60	0.75	0.76	17.54	17.92	-2.16	0.536	24.0	24.0
21.01.2024	76.15	49.68	26.47	0.81	0.82	19.00	19.41	-2.16	0.502	24.0	24.0
22.01.2024	70.22	45.57	24.65	0.75	0.76	17.71	18.11	-2.21	0.436	24.0	24.0
23.01.2024	83.34	51.87	31.47	0.76	0.76	17.59	17.98	-2.20	0.554	24.0	24.0
24.01.2024	87.06	53.97	33.09	0.77	0.77	17.80	18.19	-2.12	0.589	24.0	24.0
25.01.2024	88.05	55.72	32.33	0.80	0.80	18.57	18.96	-2.08	0.601	24.0	24.0
26.01.2024	86.52	55.14	31.38	0.80	0.80	18.48	18.86	-2.02	0.580	24.0	24.0
27.01.2024	87.30	55.82	31.48	0.80	0.80	18.64	19.02	-2.02	0.587	24.0	24.0
28.01.2024	87.09	55.76	31.33	0.80	0.80	18.57	18.95	-2.00	0.582	24.0	24.0
29.01.2024	83.45	53.94	29.51	0.78	0.78	18.21	18.56	-1.92	0.538	24.0	24.0
30.01.2024	79.55	51.63	27.92	0.77	0.77	17.99	18.33	-1.84	0.502	24.0	24.0
31.01.2024	76.46	50.41	26.05	0.78	0.78	18.29	18.61	-1.76	0.476	24.0	24.0
Средние:	93.30	57.49	35.81	0.78	0.78	---	---	-2.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	561.01	573.34	---	20.114	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	6883.64	6961.65	174.509	9022.8	17556.0
31.01.2024	7444.65	7534.99	194.622	9766.8	18300.0
Итого:	561.01	573.34	20.114	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации