

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
ВПС SN 151007310
ВПС SN 151007309

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.02.2024	74.96	46.88	75.29	46.71	193.131	186.551	0.000	188.34	184.66	1.97	6.72	4.65	5.297	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
02.02.2024	76.70	48.50	76.82	48.58	211.571	204.571	0.000	206.10	202.35	1.84	6.59	4.60	5.822	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
03.02.2024	79.67	49.25	79.82	49.26	206.181	199.131	0.000	200.48	196.90	1.80	6.59	4.61	6.109	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
04.02.2024	82.64	48.47	83.32	48.06	173.071	166.391	0.000	167.96	164.59	2.03	6.65	4.61	5.751	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
05.02.2024	80.04	50.75	79.92	50.64	227.111	219.721	0.000	220.78	217.10	1.68	6.62	4.66	6.478	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
06.02.2024	77.73	46.33	77.82	46.08	167.611	161.241	0.000	163.17	159.65	2.18	6.72	4.65	5.133	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
07.02.2024	73.61	47.29	73.58	47.10	210.101	203.251	0.000	205.06	201.16	1.92	6.69	4.67	5.405	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
08.02.2024	80.14	47.72	80.48	47.67	174.841	168.111	0.000	169.95	166.35	2.15	6.70	4.66	5.519	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
09.02.2024	91.61	52.03	92.27	52.05	183.471	175.811	0.000	176.97	173.61	1.92	6.63	4.67	7.020	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
10.02.2024	101.79	54.22	101.85	53.83	166.431	158.361	0.000	159.37	156.20	2.01	6.44	4.52	7.602	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
11.02.2024	103.01	52.33	103.09	52.11	146.661	138.981	0.000	140.31	137.22	2.23	6.48	4.52	7.131	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
12.02.2024	101.73	53.10	101.82	52.39	154.191	146.511	0.000	147.65	144.59	2.09	6.42	4.46	7.201	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
13.02.2024	99.57	49.92	99.76	49.66	133.961	126.980	0.000	128.49	125.52	2.34	6.57	4.53	6.396	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
14.02.2024	109.17	53.62	109.46	53.46	145.791	137.731	0.000	138.80	135.90	2.11	6.52	4.56	7.736	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
15.02.2024	115.59	56.28	115.78	55.79	152.821	144.011	0.000	144.74	141.90	1.98	6.36	4.44	8.620	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
16.02.2024	116.06	58.14	116.04	57.37	166.561	157.271	0.000	157.69	154.81	1.84	6.32	4.42	9.171	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
17.02.2024	112.03	53.10	111.93	52.58	134.411	126.461	0.000	127.68	124.81	2.28	6.34	4.35	7.550	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
18.02.2024	101.50	51.29	101.43	50.65	142.531	134.981	0.000	136.50	133.33	2.35	6.38	4.34	6.873	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
19.02.2024	89.36	49.72	90.00	49.49	168.901	161.671	0.000	163.18	159.82	2.08	6.38	4.35	6.480	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
20.02.2024	89.22	51.29	89.60	50.78	186.241	178.821	0.000	179.96	176.64	1.86	6.50	4.49	6.840	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
21.02.2024	92.55	51.84	93.29	50.94	171.821	164.431	0.000	165.64	162.38	1.99	6.52	4.50	6.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
22.02.2024	95.38	51.44	95.89	50.87	159.841	152.401	0.000	153.78	150.53	2.14	6.64	4.61	6.772	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
23.02.2024	95.41	52.62	95.62	51.81	170.801	163.051	0.000	164.32	160.96	2.07	6.62	4.61	7.050	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.02.2024	96.10	50.01	96.10	49.41	140.851	133.841	0.000	135.44	132.29	2.35	6.66	4.59	6.258	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
25.02.2024	89.07	46.72	89.50	46.30	130.481	124.080	0.000	126.08	122.83	2.61	6.70	4.55	5.351	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
26.02.2024	83.32	48.29	83.66	47.64	166.991	160.171	0.000	161.99	158.44	2.22	6.71	4.62	5.686	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.02.2024	80.90	47.77	81.99	47.10	172.811	166.041	0.000	167.89	164.29	2.17	6.60	4.51	5.574	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
28.02.2024	77.69	47.65	77.70	47.06	183.881	176.991	0.000	179.02	175.13	2.20	6.62	4.56	5.388	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
29.02.2024	75.83	45.33	75.85	45.29	167.241	160.761	0.000	163.01	159.24	2.34	6.73	4.65	4.980	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
Средние:	91.12	50.41	91.37	50.02	---	---	---	---	---	2.09	6.57	4.55	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	4910.306	4698.324	0.000	4740.38	4643.20	---	---	---	187.952	---	---	696.0	696.0			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	147208.61	149211.06	0.13	143390.58	147677.50	4177.883	38867.6	20895.3
29.02.2024	152118.92	153909.38	0.13	148130.97	152320.70	4365.835	39563.6	21591.3
Итого:	4910.31	4698.31	0.00	4740.39	4643.20	187.952	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	70.29	47.29	23.00	0.77	0.77	18.03	18.35	-1.74	0.414	24.0	24.0
02.02.2024	71.02	47.42	23.59	0.77	0.78	18.09	18.42	-1.80	0.427	24.0	24.0
03.02.2024	72.23	47.62	24.61	0.75	0.75	17.50	17.81	-1.76	0.430	24.0	24.0
04.02.2024	74.63	48.68	25.95	0.75	0.75	17.46	17.76	-1.71	0.453	24.0	24.0
05.02.2024	78.26	51.02	27.24	0.77	0.78	18.10	18.41	-1.73	0.493	24.0	24.0
06.02.2024	74.73	48.49	26.24	0.74	0.74	17.29	17.60	-1.74	0.453	24.0	24.0
07.02.2024	73.38	48.87	24.51	0.79	0.79	18.48	18.81	-1.75	0.452	24.0	24.0
08.02.2024	69.44	46.41	23.03	0.76	0.76	17.80	18.11	-1.74	0.409	24.0	24.0
09.02.2024	75.47	49.43	26.04	0.77	0.78	18.10	18.42	-1.75	0.471	24.0	24.0
10.02.2024	86.10	54.37	31.73	0.76	0.76	17.73	18.07	-1.86	0.563	24.0	24.0
11.02.2024	94.88	58.64	36.24	0.77	0.77	17.73	18.08	-1.95	0.643	24.0	24.0
12.02.2024	96.10	59.64	36.46	0.79	0.78	18.15	18.52	-1.99	0.663	24.0	24.0
13.02.2024	95.03	59.12	35.91	0.78	0.78	18.08	18.44	-1.95	0.650	24.0	24.0
14.02.2024	93.34	59.23	34.11	0.81	0.81	18.68	19.05	-1.93	0.638	24.0	24.0
15.02.2024	101.48	62.14	39.34	0.79	0.78	18.07	18.44	-2.03	0.713	24.0	24.0
16.02.2024	107.26	64.63	42.63	0.78	0.77	17.85	18.23	-2.09	0.764	24.0	24.0
17.02.2024	107.41	64.30	43.12	0.77	0.76	17.58	17.95	-2.10	0.760	24.0	24.0
18.02.2024	104.18	63.70	40.49	0.79	0.79	18.17	18.56	-2.11	0.737	24.0	24.0
19.02.2024	94.73	59.29	35.44	0.79	0.79	18.23	18.59	-1.98	0.646	24.0	24.0
20.02.2024	84.38	54.10	30.28	0.77	0.77	17.90	18.25	-1.96	0.542	24.0	24.0
21.02.2024	83.83	53.12	30.71	0.76	0.76	17.61	17.98	-2.07	0.541	24.0	24.0
22.02.2024	87.22	55.04	32.19	0.77	0.77	17.93	18.33	-2.19	0.578	24.0	24.0
23.02.2024	89.70	56.58	33.12	0.78	0.78	18.14	18.52	-2.10	0.601	24.0	24.0
24.02.2024	89.39	56.15	33.23	0.77	0.77	17.90	18.27	-2.04	0.595	24.0	24.0
25.02.2024	90.04	57.07	32.96	0.80	0.80	18.57	18.96	-2.06	0.612	24.0	24.0
26.02.2024	84.33	55.23	29.11	0.82	0.83	19.18	19.57	-2.00	0.558	24.0	24.0
27.02.2024	78.66	51.52	27.14	0.79	0.79	18.45	18.84	-2.07	0.501	24.0	24.0
28.02.2024	77.37	51.22	26.15	0.79	0.80	18.48	18.88	-2.10	0.484	24.0	24.0
29.02.2024	73.18	48.47	24.71	0.77	0.78	18.07	18.45	-2.11	0.446	24.0	24.0
Средние:	85.45	54.44	31.01	0.78	0.78	---	---	-1.94	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	523.38	533.66	---	16.239	696.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	7444.65	7534.99	194.622	9766.8	18300.0
29.02.2024	7968.03	8068.65	210.861	10462.8	18996.0
Итого:	523.38	533.66	16.239	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации