

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ВПС SN 151007310  
Холодная вода: ВПС SN 151007309  
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txv	Pxv	TWork	QntHIP	NS	JSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.03.2024	75.51	43.10	75.46	42.74	134.801	128.961	0.000	131.41	127.87	2.73	6.72	4.58	4.266	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
02.03.2024	74.50	42.06	74.42	41.47	122.951	117.561	0.000	119.94	116.62	2.81	6.76	4.60	3.896	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
03.03.2024	73.48	41.67	73.68	41.52	126.711	121.040	0.000	123.68	120.09	2.94	6.71	4.56	3.941	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
04.03.2024	72.91	41.85	59.78	38.28	87.091	83.561	0.000	85.04	82.89	2.55	4.93	3.21	2.643	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I,U
05.03.2024	71.31	43.80	71.71	42.68	164.371	158.161	0.000	160.65	156.77	2.44	6.53	4.47	4.429	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
06.03.2024	81.70	50.29	83.85	48.92	199.031	191.821	0.000	193.26	189.57	1.93	6.45	4.51	6.085	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
07.03.2024	88.79	46.89	88.70	46.57	132.111	125.681	0.000	127.69	124.41	2.60	6.42	4.40	5.360	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
08.03.2024	79.58	44.86	79.70	44.70	142.431	136.131	0.000	138.49	134.87	2.65	6.46	4.41	4.817	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
09.03.2024	76.49	45.50	76.60	45.11	164.041	157.511	0.000	159.82	156.01	2.41	6.45	4.43	4.962	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
10.03.2024	85.47	48.64	86.82	47.99	162.371	155.531	0.000	157.28	153.83	2.22	6.42	4.43	5.804	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
11.03.2024	93.87	50.77	94.33	49.46	149.961	142.981	0.000	144.43	141.27	2.21	6.27	4.30	6.241	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
12.03.2024	91.09	46.60	90.98	45.98	121.351	115.120	0.000	117.10	113.97	2.71	6.26	4.23	5.220	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
13.03.2024	84.20	49.94	84.39	48.15	175.461	168.791	0.000	170.11	166.83	1.95	6.33	4.35	5.844	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
14.03.2024	76.01	42.67	75.80	42.24	126.961	121.280	0.000	123.73	120.27	2.83	6.45	4.34	4.133	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
15.03.2024	72.61	41.57	72.36	40.64	122.031	116.771	0.000	119.17	115.85	2.82	6.47	4.34	3.705	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
16.03.2024	71.11	40.76	70.76	40.03	117.361	112.170	0.000	114.72	111.33	3.00	6.50	4.34	3.488	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
17.03.2024	72.36	41.69	71.96	40.70	114.430	109.410	0.000	111.77	108.55	2.93	6.48	4.30	3.435	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
18.03.2024	70.37	41.37	70.48	40.44	121.321	116.521	0.000	118.63	115.61	2.58	6.59	4.40	3.447	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
19.03.2024	69.89	45.12	70.06	43.26	162.031	156.611	0.000	158.49	155.14	2.14	6.63	4.51	3.936	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
20.03.2024	70.13	43.80	68.82	41.20	130.170	125.690	0.000	127.31	124.58	2.17	6.69	4.58	3.361	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
21.03.2024	67.21	41.25	66.66	39.51	117.600	113.250	0.000	115.21	112.37	2.49	6.71	4.61	2.996	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
22.03.2024	68.48	37.58	68.29	36.77	82.010	78.400	0.000	80.29	77.91	3.00	6.85	4.61	2.484	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
23.03.2024	68.78	38.02	68.15	37.03	88.400	84.330	0.000	86.53	83.79	3.21	6.72	4.50	2.664	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
24.03.2024	66.29	39.01	66.26	38.84	120.300	114.920	0.000	117.91	114.14	3.25	6.58	4.49	3.222	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
25.03.2024	66.99	37.94	67.19	37.60	102.700	97.710	0.000	100.62	97.09	3.57	6.54	4.42	2.928	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
26.03.2024	68.42	36.91	68.32	36.06	83.220	79.360	0.000	81.47	78.89	3.23	6.61	4.50	2.569	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
27.03.2024	66.76	38.56	66.82	38.30	115.020	109.760	0.000	112.71	109.04	3.31	6.62	4.58	3.184	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
28.03.2024	69.31	41.31	69.34	40.99	143.821	137.901	0.000	140.73	136.84	2.80	6.58	4.62	3.946	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
29.03.2024	71.40	44.20	70.99	42.37	150.101	144.711	0.000	146.69	143.41	2.26	6.66	4.68	3.998	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
30.03.2024	68.46	39.66	68.05	39.00	119.640	114.230	0.000	117.12	113.42	3.21	6.66	4.67	3.379	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
31.03.2024	67.24	37.63	67.27	37.51	104.420	99.370	0.000	102.30	98.75	3.53	6.55	4.54	3.033	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
Средние:	74.22	42.74	73.81	41.81	---	---	---	---	---	2.73	6.50	4.44	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	4004.217	3835.245	0.000	3904.30	3801.98	---	---	---	123.413	---	---	744.0	744.0		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	152118.92	153909.38	0.13	148130.97	152320.70	4365.835	39563.6	21591.3
31.03.2024	156123.14	157744.63	0.13	152035.27	156122.67	4489.248	40307.6	22335.3
Итого:	4004.22	3835.25	0.00	3904.30	3801.97	123.413	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	71.56	47.81	23.75	0.78	0.79	18.29	18.68	-2.11	0.434	24.0	24.0
02.03.2024	71.37	48.07	23.30	0.80	0.80	18.82	19.01	-0.98	0.438	24.0	24.0
03.03.2024	70.51	47.87	22.64	0.82	0.82	19.13	19.54	-2.08	0.433	24.0	24.0
04.03.2024	69.77	47.63	22.14	0.81	0.82	19.00	19.40	-2.08	0.420	24.0	24.0
05.03.2024	62.30	43.97	18.33	0.84	0.85	19.78	20.19	-2.06	0.356	24.0	24.0
06.03.2024	67.45	45.97	21.48	0.77	0.78	18.18	18.55	-2.03	0.390	24.0	24.0
07.03.2024	77.87	50.01	27.86	0.74	0.75	17.34	17.70	-2.10	0.484	24.0	24.0
08.03.2024	83.13	53.96	29.17	0.79	0.79	18.40	18.80	-2.14	0.536	24.0	24.0
09.03.2024	75.21	50.31	24.90	0.79	0.80	18.53	18.92	-2.09	0.461	24.0	24.0
10.03.2024	72.31	48.33	23.98	0.77	0.78	18.08	18.46	-2.12	0.433	24.0	24.0
11.03.2024	81.21	52.26	28.94	0.77	0.77	17.91	18.31	-2.19	0.519	24.0	24.0
12.03.2024	88.25	56.14	32.11	0.78	0.78	18.06	18.48	-2.28	0.580	24.0	24.0
13.03.2024	85.49	55.49	30.00	0.80	0.80	18.57	18.99	-2.24	0.557	24.0	24.0
14.03.2024	79.30	51.71	27.59	0.77	0.77	17.87	18.25	-2.10	0.492	24.0	24.0
15.03.2024	71.78	48.87	22.91	0.81	0.82	19.02	19.42	-2.05	0.435	24.0	24.0
16.03.2024	68.53	47.10	21.42	0.81	0.82	18.98	19.37	-2.03	0.406	24.0	24.0
17.03.2024	67.17	46.52	20.65	0.82	0.83	19.30	19.69	-1.98	0.397	24.0	24.0
18.03.2024	68.55	47.36	21.18	0.84	0.84	19.65	20.04	-1.96	0.415	24.0	24.0
19.03.2024	67.28	47.05	20.23	0.84	0.85	19.76	20.14	-1.94	0.399	24.0	24.0
20.03.2024	66.94	46.14	20.80	0.81	0.82	19.00	19.36	-1.89	0.394	24.0	24.0
21.03.2024	65.99	45.93	20.06	0.81	0.81	18.99	19.35	-1.85	0.380	24.0	24.0
22.03.2024	63.90	44.65	19.25	0.80	0.81	18.83	19.18	-1.84	0.361	24.0	24.0
23.03.2024	65.21	46.05	19.16	0.85	0.86	20.11	20.48	-1.83	0.384	24.0	24.0
24.03.2024	64.96	45.99	18.97	0.85	0.86	20.01	20.38	-1.84	0.379	24.0	24.0
25.03.2024	62.88	44.38	18.50	0.80	0.81	18.83	19.19	-1.85	0.348	24.0	24.0
26.03.2024	63.75	44.72	19.03	0.81	0.82	19.10	19.45	-1.85	0.363	24.0	24.0
27.03.2024	64.94	45.54	19.40	0.81	0.82	19.12	19.47	-1.80	0.370	24.0	24.0
28.03.2024	63.31	44.26	19.06	0.78	0.79	18.40	18.75	-1.86	0.350	24.0	24.0
29.03.2024	65.36	44.70	20.67	0.75	0.76	17.75	18.07	-1.83	0.366	24.0	24.0
30.03.2024	67.51	45.92	21.59	0.77	0.77	18.04	18.38	-1.83	0.389	24.0	24.0
31.03.2024	64.47	44.59	19.87	0.77	0.78	18.17	18.50	-1.83	0.360	24.0	24.0
Средние:	70.27	47.72	22.55	0.80	0.81	---	---	-1.96	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	581.02	592.49	---	13.031	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	7968.03	8068.65	210.861	10462.8	18996.0
31.03.2024	8549.05	8661.14	223.892	11206.8	19740.0
Итого:	581.02	592.49	13.031	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации