

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299а

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.09.2023	20.41	19.77	0.64	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
02.09.2023	20.38	19.74	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
03.09.2023	20.65	19.93	0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
04.09.2023	20.95	20.29	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
05.09.2023	21.26	20.57	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
06.09.2023	21.46	20.73	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
07.09.2023	22.05	21.31	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
08.09.2023	21.87	21.11	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
09.09.2023	21.62	20.84	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
10.09.2023	21.25	20.32	0.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
11.09.2023	21.07	20.19	0.87	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
12.09.2023	21.07	20.29	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
13.09.2023	21.52	20.66	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
14.09.2023	21.72	20.83	0.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
15.09.2023	21.85	20.96	0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
16.09.2023	21.97	21.12	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
17.09.2023	22.00	21.17	0.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
18.09.2023	22.04	21.24	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
19.09.2023	21.88	21.09	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
20.09.2023	20.57	20.11	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.02	*
21.09.2023	25.16	20.13	5.03	0.26	0.25	3.79	0.00	0.05	*
22.09.2023	41.80	37.68	4.12	349.74	353.43	-1.05	1.45	12.63	*
23.09.2023	42.75	38.89	3.86	668.70	678.24	-1.42	2.61	24.00	
24.09.2023	44.17	40.28	3.90	667.22	676.06	-1.32	2.63	24.00	
25.09.2023	42.22	38.94	3.28	650.10	655.27	-0.79	2.16	24.00	
26.09.2023	38.24	35.53	2.71	633.94	638.41	-0.70	1.74	24.00	
27.09.2023	37.94	34.88	3.06	636.75	643.59	-1.07	1.97	24.00	
28.09.2023	37.64	34.64	3.00	634.61	639.58	-0.78	1.93	24.00	
29.09.2023	37.81	34.71	3.10	627.53	630.24	-0.43	1.97	24.00	
30.09.2023	36.43	33.56	2.87	625.15	625.28	-0.02	1.82	24.00	
Средние:	27.06	25.38	1.68	---	---	-0.13	---	---	
Итого:	---	---	---	5494.01	5540.35	---	18.27	204.70	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2023	195708.89	198865.06	1895.08	8401.00
30.09.2023	201202.91	204405.41	1913.35	8606.00
Итого:	5494.02	5540.34	18.27	205.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.09.2023	0.00	46.16	-46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
02.09.2023	0.00	46.86	-46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
03.09.2023	0.00	46.00	-46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
04.09.2023	0.00	44.95	-44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
05.09.2023	0.00	45.33	-45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
06.09.2023	0.00	48.24	-48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
07.09.2023	0.00	49.51	-49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
08.09.2023	0.00	47.92	-47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
09.09.2023	0.00	48.36	-48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
10.09.2023	0.00	48.25	-48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
11.09.2023	0.00	48.11	-48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
12.09.2023	61.33	48.08	13.25	30.07	21.61	1.70	0.93	0.764	11.52	*
13.09.2023	63.24	48.69	14.54	57.11	44.26	3.33	1.94	1.395	23.75	*
14.09.2023	63.12	49.00	14.12	57.92	44.86	3.37	1.98	1.395	24.00	
15.09.2023	61.82	48.19	13.62	57.97	44.82	3.30	1.94	1.360	24.00	
16.09.2023	63.05	48.89	14.16	57.89	44.78	3.37	1.97	1.398	24.00	
17.09.2023	61.98	48.51	13.47	61.22	44.48	3.49	1.94	1.556	24.00	
18.09.2023	63.96	49.32	14.64	58.58	44.58	3.46	1.98	1.481	24.00	
19.09.2023	61.62	48.18	13.44	61.09	44.38	3.46	1.92	1.545	24.00	
20.09.2023	62.28	47.96	14.32	61.58	44.33	3.53	1.91	1.626	24.00	
21.09.2023	63.41	49.00	14.41	62.01	44.68	3.63	1.97	1.659	24.00	
22.09.2023	60.16	47.30	12.86	63.93	44.55	3.53	1.89	1.645	24.00	
23.09.2023	59.29	46.81	12.48	64.25	44.30	3.49	1.85	1.640	24.00	
24.09.2023	59.60	47.51	12.09	66.91	43.98	3.66	1.87	1.787	24.00	
25.09.2023	60.65	48.07	12.58	64.27	44.08	3.58	1.90	1.682	24.00	
26.09.2023	62.06	48.88	13.18	62.03	44.14	3.54	1.94	1.606	24.00	
27.09.2023	58.38	46.23	12.15	60.24	44.16	3.22	1.82	1.398	24.00	
28.09.2023	63.51	49.42	14.08	59.35	44.13	3.48	1.96	1.515	24.00	
29.09.2023	62.30	48.91	13.38	58.26	44.11	3.34	1.94	1.404	24.00	
30.09.2023	58.68	46.25	12.43	58.54	44.06	3.15	1.82	1.328	24.00	
Средние:	39.01	47.83	-8.82	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1123.22	820.29	63.64	35.45	28.184	443.27	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
31.08.2023	18048.72	13454.42	1013.52	602.42	5538.00
30.09.2023	19171.94	14274.72	1077.16	637.87	5981.00
Итого:	1123.22	820.29	63.64	35.45	443.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации