

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2024	51.46	43.05	8.40	598.42	591.02	1.24	5.05	24.00	
02.03.2024	51.47	43.19	8.27	598.37	590.81	1.27	4.97	24.00	
03.03.2024	51.07	43.10	7.97	597.85	591.11	1.13	4.79	24.00	
04.03.2024	45.04	38.78	6.26	597.17	591.83	0.90	3.76	24.00	
05.03.2024	49.70	42.16	7.54	597.93	592.18	0.97	4.53	24.00	
06.03.2024	54.97	45.30	9.66	598.98	592.05	1.16	5.81	24.00	
07.03.2024	58.53	47.82	10.71	598.42	592.03	1.07	6.43	24.00	
08.03.2024	54.23	45.09	9.14	598.25	590.82	1.25	5.49	24.00	
09.03.2024	52.12	43.61	8.51	598.66	590.93	1.30	5.11	24.00	
10.03.2024	56.91	46.68	10.24	597.64	591.13	1.10	6.14	24.00	
11.03.2024	60.88	49.33	11.55	596.60	591.53	0.85	6.91	24.00	
12.03.2024	59.76	48.70	11.06	596.80	591.16	0.95	6.62	24.00	
13.03.2024	55.80	45.99	9.81	596.91	589.71	1.21	5.88	24.00	
14.03.2024	52.56	43.99	8.57	597.51	590.26	1.22	5.14	24.00	
15.03.2024	50.62	42.77	7.86	597.74	590.70	1.18	4.72	24.00	
16.03.2024	50.45	42.72	7.73	597.95	591.07	1.16	4.64	24.00	
17.03.2024	50.79	43.05	7.73	598.57	591.01	1.27	4.65	24.00	
18.03.2024	48.90	41.87	7.03	598.28	591.78	1.09	4.23	24.00	
19.03.2024	50.52	42.83	7.69	598.14	591.35	1.14	4.62	24.00	
20.03.2024	49.35	42.21	7.14	599.33	592.53	1.14	4.30	24.00	
21.03.2024	47.64	41.02	6.63	599.80	593.29	1.09	3.99	24.00	
22.03.2024	48.71	41.81	6.90	599.68	593.21	1.08	4.16	24.00	
23.03.2024	47.63	41.05	6.58	600.50	594.05	1.08	3.97	24.00	
24.03.2024	45.96	39.89	6.07	600.82	594.51	1.05	3.67	24.00	
25.03.2024	46.61	40.22	6.39	601.06	595.10	1.00	3.86	24.00	
26.03.2024	47.22	40.69	6.54	604.77	598.69	1.01	3.97	24.00	
27.03.2024	45.96	39.78	6.18	603.93	597.91	1.00	3.76	24.00	
28.03.2024	47.91	40.94	6.97	603.46	597.06	1.07	4.23	24.00	
29.03.2024	49.50	41.98	7.52	604.88	597.99	1.15	4.57	24.00	
30.03.2024	47.75	40.89	6.86	605.01	598.61	1.06	4.17	24.00	
31.03.2024	47.30	40.61	6.69	606.48	600.45	1.00	4.08	24.00	
Средние:	50.88	42.94	7.94	---	---	1.10	---	---	
Итого:	---	---	---	18589.90	18385.88	---	148.21	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
29.02.2024	252581.55	256004.84	2329.67	10692.00
31.03.2024	271171.44	274390.72	2477.89	11436.00
Итого:	18589.89	18385.88	148.21	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	
01.03.2024	65.51	49.76	15.75	46.86	44.21	2.84	1.98	0.859	24.00	
02.03.2024	64.72	49.19	15.53	47.92	44.31	2.87	1.96	0.906	24.00	
03.03.2024	62.60	48.44	14.16	52.25	44.04	3.01	1.92	1.099	24.00	
04.03.2024	65.40	50.76	14.64	32.58	29.25	1.97	1.34	0.631	16.35	*
05.03.2024	63.79	51.88	11.91	45.78	42.43	2.69	1.99	0.704	24.00	
06.03.2024	67.10	51.30	15.80	47.73	44.07	2.97	2.04	0.926	24.00	
07.03.2024	67.27	50.45	16.82	47.26	44.60	2.95	2.03	0.918	24.00	
08.03.2024	66.85	50.11	16.74	47.18	44.49	2.92	2.01	0.914	24.00	
09.03.2024	66.15	49.67	16.48	46.65	44.36	2.86	1.98	0.873	24.00	
10.03.2024	67.84	50.70	17.14	49.21	44.00	3.10	2.01	1.084	24.00	
11.03.2024	67.49	50.40	17.08	47.66	44.02	2.98	2.00	0.982	24.00	
12.03.2024	67.37	50.24	17.13	46.92	43.81	2.93	1.98	0.946	24.00	
13.03.2024	67.31	50.14	17.16	47.05	44.03	2.94	1.99	0.946	24.00	
14.03.2024	65.03	49.12	15.91	46.53	43.95	2.80	1.94	0.856	24.00	
15.03.2024	63.94	48.44	15.50	47.37	43.84	2.80	1.91	0.890	24.00	
16.03.2024	63.50	48.28	15.23	47.62	43.54	2.79	1.89	0.903	24.00	
17.03.2024	65.52	49.61	15.91	48.62	43.25	2.95	1.93	1.015	24.00	
18.03.2024	64.46	49.27	15.19	47.06	43.26	2.80	1.92	0.885	24.00	
19.03.2024	64.62	48.85	15.77	47.61	43.50	2.84	1.91	0.933	24.00	
20.03.2024	62.36	48.05	14.31	47.58	43.32	2.73	1.87	0.866	24.00	
21.03.2024	60.67	46.73	13.93	47.35	43.28	2.64	1.81	0.831	24.00	
22.03.2024	64.18	48.65	15.53	45.34	42.99	2.69	1.88	0.809	24.00	
23.03.2024	63.99	49.11	14.88	46.62	42.70	2.75	1.89	0.869	24.00	
24.03.2024	59.27	46.65	12.63	49.75	42.50	2.70	1.77	0.932	24.00	
25.03.2024	62.35	47.70	14.65	46.04	42.82	2.64	1.83	0.814	24.00	
26.03.2024	63.97	49.00	14.97	46.25	42.37	2.73	1.87	0.865	24.00	
27.03.2024	61.05	47.16	13.90	47.15	42.14	2.65	1.78	0.868	24.00	
28.03.2024	60.24	46.34	13.90	48.24	42.07	2.67	1.74	0.927	24.00	
29.03.2024	62.14	47.29	14.85	45.69	42.07	2.61	1.78	0.833	24.00	
30.03.2024	58.60	45.54	13.06	47.50	41.95	2.55	1.70	0.847	24.00	
31.03.2024	57.17	45.02	12.16	51.64	41.68	2.70	1.67	1.028	24.00	
Средние:	63.95	48.83	15.12	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1459.03	1328.86	86.07	58.31	27.760	736.35	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	27368.90	20978.27	1555.29	930.02	9610.00
31.03.2024	28827.93	22307.13	1641.36	988.33	10347.00
Итого:	1459.03	1328.86	86.07	58.31	737.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации