

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Калинина ул, д. 13 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 68434
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 199078

Обратка: ПРЭМ SN 202396

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Датчик температуры: КТС-Б SN 1528111г

КТС-Б SN 1528111х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	63.52	51.92	11.60	41.94	39.11	0.00	6.98	41.19	38.61	6.47	2.58	9.00	5.00	0.482	24.0	0.0	
02.09.2023	63.96	51.61	12.35	36.40	33.87	0.00	7.20	35.70	33.41	6.63	2.29	9.00	5.00	0.446	24.0	0.0	
03.09.2023	63.59	50.20	13.39	37.44	34.95	0.00	6.88	36.75	34.57	6.11	2.18	9.00	5.00	0.494	24.0	0.0	
04.09.2023	61.89	51.01	10.88	46.42	44.06	0.00	5.22	45.65	43.52	4.78	2.13	9.00	5.00	0.497	24.0	0.0	
05.09.2023	63.42	51.25	12.17	42.27	39.86	0.00	5.87	41.52	39.37	5.32	2.15	9.00	5.00	0.509	24.0	0.0	
06.09.2023	64.72	50.79	13.93	36.91	34.46	0.00	6.87	36.19	34.02	6.18	2.17	9.00	5.00	0.503	24.0	0.0	
07.09.2023	65.80	49.59	16.21	30.79	28.29	0.00	8.46	30.17	27.97	7.57	2.20	9.00	5.00	0.489	24.0	0.0	
08.09.2023	64.85	50.55	14.30	36.44	33.98	0.00	6.99	35.75	33.58	6.26	2.17	9.00	5.00	0.514	24.0	0.0	
09.09.2023	64.54	51.42	13.12	38.51	36.08	0.00	6.52	37.80	35.63	5.91	2.17	9.00	5.00	0.499	24.0	0.0	
10.09.2023	65.12	50.27	14.85	35.75	33.27	0.00	7.19	35.04	32.87	6.39	2.17	9.00	5.00	0.520	24.0	0.0	
11.09.2023	64.55	51.03	13.52	40.90	38.46	0.00	6.15	40.14	38.00	5.48	2.14	9.00	5.00	0.543	24.0	0.0	
12.09.2023	64.08	50.94	13.14	38.68	36.27	0.00	6.43	37.96	35.82	5.80	2.14	9.00	5.00	0.501	24.0	0.0	
13.09.2023	65.10	50.43	14.67	35.68	33.21	0.00	7.17	35.00	32.81	6.46	2.19	9.00	5.00	0.513	24.0	0.0	
14.09.2023	65.67	49.84	15.83	33.54	31.05	0.00	7.71	32.88	30.69	6.89	2.19	9.00	5.00	0.524	24.0	0.0	
15.09.2023	64.54	50.92	13.62	38.11	35.69	0.00	6.56	37.41	35.24	5.97	2.17	9.00	5.00	0.511	24.0	0.0	
16.09.2023	65.05	50.72	14.33	33.00	30.56	0.00	7.68	32.40	30.20	7.03	2.20	9.00	5.00	0.465	24.0	0.0	
17.09.2023	64.83	50.92	13.91	33.89	31.44	0.00	7.50	33.26	31.10	6.71	2.16	9.00	5.00	0.464	24.0	0.0	
18.09.2023	65.45	50.44	15.01	34.24	31.77	0.00	7.48	33.57	31.42	6.62	2.15	9.00	5.00	0.508	24.0	0.0	
19.09.2023	64.95	50.40	14.55	35.70	33.24	0.00	7.14	35.01	32.83	6.43	2.18	9.00	5.00	0.511	24.0	0.0	
20.09.2023	64.89	50.89	14.00	35.44	33.00	0.00	7.13	34.75	32.58	6.45	2.17	9.00	5.00	0.491	24.0	0.0	
21.09.2023	66.55	44.96	21.59	49.04	46.52	0.08	5.27	48.07	46.06	4.27	2.01	9.00	5.00	1.036	24.0	0.0	
22.09.2023	66.69	42.70	23.99	65.99	63.67	0.00	3.58	64.65	63.09	2.44	1.56	9.00	5.00	1.553	22.0	2.0	*
23.09.2023	66.48	43.67	22.81	78.90	76.41	0.00	3.21	77.32	75.74	2.06	1.58	9.00	5.00	1.766	24.0	0.0	
24.09.2023	66.85	43.41	23.44	67.72	65.20	0.01	3.79	66.39	64.58	2.76	1.81	9.00	5.00	1.560	24.0	0.0	
25.09.2023	66.61	43.08	23.53	65.99	63.47	0.00	3.89	64.64	62.90	2.73	1.74	9.00	5.00	1.526	24.0	0.0	
26.09.2023	67.31	43.27	24.04	70.36	67.81	0.00	3.69	68.92	67.22	2.50	1.70	9.00	5.00	1.661	24.0	0.0	
27.09.2023	66.92	43.99	22.93	81.05	78.52	0.00	3.17	79.42	77.81	2.05	1.61	9.00	5.00	1.826	24.0	0.0	
28.09.2023	68.39	43.47	24.92	70.02	67.34	0.43	3.90	68.55	66.75	2.66	1.80	9.00	5.00	1.712	24.0	0.0	
29.09.2023	68.96	43.35	25.61	72.42	69.68	0.00	3.86	70.90	69.06	2.63	1.84	9.00	5.00	1.819	24.0	0.0	
30.09.2023	68.77	44.16	24.61	77.77	75.04	0.01	3.57	76.12	74.33	2.38	1.79	9.00	5.00	1.877	24.0	0.0	
Средние:	65.47	48.37	17.10	---	---	---	5.90	---	---	5.06	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1441.31	1366.28	0.53	---	1413.12	1351.78	---	61.34	---	---	26.320	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	33459.62	36556.38	1.58	32547.52	36043.02	-3495.50	760.709	11722.0	258.0
30.09.2023	34900.93	37922.66	2.11	33960.64	37394.80	-3434.16	787.029	12440.0	260.0
Итого:	1441.31	1366.28	0.53	1413.12	1351.78	61.34	26.320	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации